Calculo y selección del UPS

DISPOSITIVO	CANT.	CONSUMO (W)	CÁLCULO VA (W÷0,7)	TOTAL VA
PC Dell Optiplex 755	2	300 W	300÷0,7	428,57 VA
Switch PoE	1	65 W	65÷0,7	92,86 VA
Switch No-PoE	1	10 W	10÷0,7	14,29 VA
NVR (Grabador)	1	25 W	25÷0,7	35,71 VA
Router	1	12 W	12÷0,7	17,14 VA
TOTALES		412 W		588,57 VA

Hemos seleccionados este UPS porque nos da un. Gran margen para los dispositivos que necesitamos conectar los dispositivos. 401196