

Nachweisführung zu **Umweltziel 2 - Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen**

NEUBAU

7.1 Klimataxonomie-VO | 3.1 Umwelttaxonomie-VO
neu errichtende Gebäude

ANFORDERUNGEN

ANFORDERUNGEN

WESENTLICHER BEITRAG

zu diesem Thema ist kein
wesentlicher Beitrag für den Bau- und
Immobiliensektor möglich

DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

Gebäude:
REDUZIERUNG Wasserverbrauch
und Einhaltung **ANLAGE E**
technische Spezifikationen

Wasserarmaturen	Durchflussmengen od. Kapazität
Handwaschbecken und Küchenwasserhähne	max. 6l/min
Dusche	max. 8l/min
WCs (Einschließlich Suites, Schüsseln, Spülkasten	max. 6l/Vollspülung
	max. 3,5l/ Durchschnittspülung
Pissoirs	max. 2l/Schüssel/ Stunde
Spülpissoirs	max. 1l/ Vollspülung

Auf der Baustelle:
ANLAGE B Vermeidung Beeinträchtigung
(ACHTUNG ANLAGE B mit Del.VO 2023/2485 (EU) neue Fassung Meeresgewässeranforderung
nachgezogen,
Ö keinen direkten Meerzugang, deshalb Anforderungen nicht aufgenommen)

Um Wechselwirkungen mit der **Baustelle** zu vermeiden,
a. **Risikoermittlung und Risikobehebung:** Erhaltung der Wasserqualität, dem Zustand der Gewässer und
der Vermeidung von Wasserknappheit
b. für betroffenen Wasserkörper Entwicklung eines **Wassernutzungs- und Gewässerschutzplan**

Gebäude:

- Gesammelte Dokumentation der **Datenblätter aller relevanten Sanitärgegenstände**, mit Angabe der **Durchflussleistung** bei einem Fließdruck von 3 bar bzw. vorhandenem Spülvolumen (Voll und Durchschnitt)
- Falls die Werkseinstellung verändert wurde, ist eine **Einstellbestätigung** erforderlich
- Allgemeine **Einbaubestätigung** der Ausführung und **Fotodokumentation**

Auf der Baustelle:

- **Bericht/Stellungnahme/Analyse der ermittelten Risiken** durch die Wirtschaftsaktivität
- **Boden- und Grundwasserschutzkonzept** zur Qualitätssicherung auf der Baustelle inkl.
Fotodokumentation
der umgesetzten Maßnahmen
- Bestätigung zur Einhaltung der Maßnahmen