



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ЗАИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Чапаева ул., 3, Заинск, 423520,
(8-85558) 7 27 59, e-mail: zainsk.prok@tatar.ru

29.12.2020 № 02-08-02/848-20



Директору АНО «Центр социальной
помощи «Шатлык» («Радость»)

Курбатовой Г.Ф.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
о пожарной безопасности

Заинской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры Республики Татарстан от 16.12.2020 № 7-62/9836-20 с привлечением сотрудников ОНД и ПР по Заинскому району РТ проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности АНО «Центр социальной помощи «Шатлык» («Радость»), в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно пункту 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В ходе проведенной проверки установлено, что здание АНО «Центр социальной помощи «Шатлык» («Радость»), расположенное по адресу: РТ, Заинский район, Заинск, ул. Тукая, д.5А, не в полной мере соответствует требованиям законодательства о пожарной безопасности, а именно:

АБ № 005593

- на объекте не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ).

Вышеуказанные нарушения представляют опасность жизни и здоровью граждан, создают угрозу возникновения пожара.

Причиной выявленных нарушений является несоблюдение ответственным за организацию работы и контроль за выполнением мероприятий пожарной безопасности, требований действующего законодательства о пожарной безопасности.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является ненадлежащий контроль за работой подчиненных работников со стороны руководства АНО «Центр социальной помощи «Шатлык» («Радость»).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры, направленные на устранение указанных в нем нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности виновных лиц.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием сотрудников прокуратуры в установленный законом месячный срок, известив заранее о дате рассмотрения представления прокурору.

4. О принятых мерах о привлечении виновных лиц к ответственности сообщить в Заинскую городскую прокуратуру.

Городской прокурор

старший советник юстиции



Р.Р. Каримов