



- For opplysningsmasse rundt ledetråd og jordingsanlegg, henvises det til SDOK 47-51 kapittel 7.1.
- Maskenettet legges i bunn av byggegrøp.
- Oppstikk skal utføres som isolert gulrør med Cu wire.
- Det anbefales å benytte denne tegning sammen med samordningsmodell som underlag for montasje.
- Denne tegningen gjelder for trafostasjon T3 og T4. Merk at denne tegning er av T4 og ringjord mot eksisterende bygg må tilpasses ved denne sjakten, det er ikke nødvendig for T3.
- 9BET014497-RAA Jordingsrapport
- 9BET014497-RAB Hovedjordingsplan
- 9BET014497-RAF Prinsipp oppbygning jordingsanlegg
- SDOK 47-51 Teknisk spesifikasjon Jording stasjon

- 9BET014497-RAA Jordingsrapport
- 9BET014497-RAB Hovedjordingsplan
- 9BET014497-RAF Prinsipp oppbygning jordingsanlegg
- SDOK-47-51 Teknisk spesifikasjon Jording stasjon
- ULV_FM_NTM10_NOR 0.ific - Modell