PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia para Evacuación

PXL-SAD-GLRP-PTO-062

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 22 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	
2	Ámbito de aplicación y alcance.	
3	Definiciones y abreviaturas.	
4	Marco de referencia.	
5	Desarrollo.	
6	Diagrama de flujo.	
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	
8	Archivo y conservación de documentos.	
9	Anexos.	
10	Control de revisión.	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Establecer las acciones y lineamientos necesarios para coordinar al personal de Pemex y Cías. Contratistas que se encuentren dentro de las Instalaciones de las TAD's y que, derivado de una emergencia deban evacuar en forma ordenada, utilizando las rutas previamente establecidas hacia los puntos de conteo, con el propósito de salvaguardar su integridad física.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria en todas las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP.

El presente documento es de aplicación general para todo el personal que se encuentre en algún momento dentro las Instalaciones de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP y que en caso de alguna emergencia deba evacuar a fin de salvaguardar su integridad física.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1 **Alerta.** Declaración que se establece por la autoridad, al recibir información sobre la inminente ocurrencia de un acontecimiento o fenómeno destructivo que pueda ocasionar daños a la población y sus bienes, a la planta productiva, a los servicios públicos y al medio ambiente.

3.2 **Apoyo.** Conjunto de actividades administrativas para el sustento de la prevención, auxilio y recuperación de la población ante situaciones de desastre.

3.3 **Auxilio.** Acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente destructivo.

3.4 **Brigadas de Emergencias.** Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo al escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.

3.5 **Circuito de Auxilio.** Es el conjunto de centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y de Instituciones del Sector Público o Privado, que por su situación geográfica, y por sus facilidades de transporte terrestre, aéreo o marítimo, así como, por su disponibilidad de Recursos Humanos y Materiales, pueden brindar auxilio inmediato a un centro de trabajo o equipos de Pemex-Refinación en donde se haya declarado una emergencia.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.6 **COE.** Centro de Operaciones de Emergencia.- Es la ubicación Física en el interior del Centro de Trabajo y fuera del perímetro de riesgo, donde la Unidad de Respuesta a Emergencias debe de desarrollar la logística de atención y combate de las emergencias y está ubicado en la sala de juntas de la Superintendencia.

3.7 **URE.** Unidad de Respuesta a Emergencias.

3.8 **DO_POPS.** Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.9 **Evacuación.** Es el retiro del personal en forma ordenada, rápida y segura de la instalación, a un lugar donde se proteja su integridad física.

3.10 **Emergencia.** Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.

3.11 **Evento.** Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

3.12 **Flujo de Información.** Lineamientos que seguir para notificar a las instancias superiores involucradas.

3.13 **GLRP.** Gerencia de Logística Regional Pacífico.

3.14 **GRAME.** Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.

3.15 **Incidente.** Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso.

3.16 **Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.** Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera tales como: Refinerías, Complejos Petroquímicos, Complejo Procesador de Gas, Terminal de Distribución de Gas Licuado, Activo de Exploración o Explotación (Pozos, baterías de separación, polvorines), Sector de Ductos, Embarcación, Terminal Marítima, Agencia de Ventas, Hospital, Centro Administrativo, etc.

3.17 **Nivel de Emergencia.** Es aquel nivel asignado a una emergencia determinado en función de sus consecuencias y se caracteriza por el costo social, ambiental y económico que tiene para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.18 Plan de Respuesta a Emergencias (PRE). Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institución.

3.19 Prevención. Conjunto de acciones dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

3.20 Riesgo. Es la probabilidad de que ocurra un daño a instalaciones, al personal, a terceros o al medio ambiente.

3.21 Ruta de Evacuación. Es el camino continuo y libre de obstáculos, que va desde cualquier punto de un centro de trabajo hasta un lugar seguro y que consta de tres partes: acceso a la ruta general de evacuación, área de salida y descarga de salida.

3.22 Salida de Emergencia. Salida independiente de las de uso normal, que se emplea como parte de la ruta de evacuación en caso de que el tiempo de desocupación desde algún puesto de trabajo sea mayor a 3 minutos a través de dicha ruta.

3.23 Señalización. Son los letreros y símbolos que se colocan en las plantas, calles, andadores y edificios para señalar, localizar y detectar las rutas de evacuación, puntos de reunión o de conteo y que son de fácil interpretación, de acuerdo a la tabla siguiente:

COLOR	SIGNIFICADO	INDICACIONES Y PRECISIONES
ROJO	Paro.	Alto y dispositivos de desconexión para emergencias.
	Prohibición	Señalamientos para prohibir acciones específicas.
	Material, equipo y sistemas para combate de incendios.	Ubicación y localización de los mismos e identificación de tuberías que conducen fluidos para el combate de incendios.
AMARILLO	Advertencia de peligro	Atención, precaución, verificación e identificación de tuberías que conducen fluidos peligrosos.
	Delimitación de áreas.	Límites de áreas restringidas o de usos específicos
	Advertencia de peligro por radiaciones ionizantes	Señalamiento para indicar la presencia de material radiactivo.
VERDE	Condición segura	Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros.
AZUL	Obligación	Señalamientos para realizar acciones específicas

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.24 Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio). Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.25 SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.26 SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.27 TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.28 Visitantes. Personal que no pertenece a Petróleos Mexicanos y realiza alguna actividad dentro de las terminales de almacenamiento y distribución. En este término quedan incluidos, contratistas y proveedores.

4. Marco de referencia.

4.1 Secretaría de Gobernación Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndices XI, XII, XIII, XIV, XV. Artículo 10 capítulo 2 subíndices II y V.

4.2 NOM-028-STPS-2012, Organización del Trabajo-Seguridad en los Procesos de Sustancias Químicas.

4.3 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en los centros de trabajo.

4.4 N**OM-026-STPS-2008**, Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tubería.

4.5 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de resp. a emergencias.

4.6 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.7 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.8 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.9 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.10 Plan de Resp. a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4 Desarrollo.

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Evacuación durante Emergencia	
Trabajador de Pemex o Externo	4.1.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
URE	4.1.2 Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	Bitácora
URE	4.1.3 Dar aviso de la emergencia a la superioridad y Autoridades externas de acuerdo con lo indicado en el Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia.	Anexo 1
Brigada de Evacuación	4.1.4 Confirmar la Evacuación del personal Interno y Externo, a través de la Línea de Mando, en la Zona de Emergencia a Través de la URE, Señalando la Ruta más Apropiada de acuerdo a cada escenario y el Lugar de Concentración más Seguro (Zona de Conteo) Nota: En caso de ser Necesaria la Evacuación de las Comunidades Aledañas a la Instalación, se Hará a Través de Protección Civil.	Bitácora
Brigada de Evacuación	4.1.5 Apoyar en la Movilización del personal que se encuentra dentro de las Instalaciones, siguiendo las Rutas de Evacuación establecidas hacia la Zona de Conteo.	Anexo 2
Trabajadores Pemex/Personal Externo	4.1.6 Proceder en Forma Segura y Ordenada a abandonar las instalaciones siguiendo las Rutas de Evacuación Establecidas, permaneciendo en el lugar de conteo Atento y Alerta en espera de instrucciones.	Anexo 2
	5.2 Concentración en Punto de Conteo	
Coordinador de Evacuación de Área	Efectuar el conteo del personal de su Área ubicado en la Zona de Conteo Establecida de acuerdo con cada escenario, para determinar si existe personal extraviado. Notas: • Utilizar listas de asistencia proporcionadas por cada Jefe de Área. • Reportar al Coordinador de la Brigada de Evacuación que el personal del Área de su responsabilidad está completo.	Anexo 3

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
	• En el caso de que falte personal, debe informar al Coordinador de la Brigada de Evacuación indicando el personal faltante y definir en lo posible, el lugar donde pudiera encontrarse.	
Coordinador de Brigada de Evacuación	4.2.1 Efectuar el Censo de todo el Personal con apoyo del Coordinador de Evacuación de cada Área, informando al Coordinador General de Emergencia que el personal se encuentra completo o si existe personal faltante. Nota. • En caso de que existiera personal faltante, la URE debe evaluar y determinar de acuerdo a la magnitud de la emergencia el apoyo de la Brigada de Búsqueda y Rescate.	Anexo 3
Brigadas de Respuesta a Emergencia	4.2.2 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos, permaneciendo Atento y Alerta en espera de instrucciones.	Lista de Brigadistas
5.3 Después de Evacuación		
URE	4.3.1 Evaluar de acuerdo a la magnitud de la emergencia, la puesta en operación de las Brigadas de Emergencia, asegurando que no se arriesgue la integridad física del personal.	Bitácora.
Brigada Contra Incendio	4.3.2 Realizar actividades de Respuesta a Emergencia en caso de existir incendio.	Bitácora
Brigada de Búsqueda y Rescate	4.3.3 Realizar Actividades de Evacuación, Búsqueda y Rescate, Asegurando la Integridad de Todos los Trabajadores en las Instalaciones (Previa instrucción por la URE).	Bitácora
Brigada de Primeros Auxilios	4.3.4 Proporcionar los primeros auxilios I personal lesionado y trasladarlo a clínicas y/o hospitales para su valoración (en caso necesario).	Bitácora
Brigada de Búsqueda y Rescate	4.3.5 Realizar reconocimiento nuevamente de las Instalaciones e informar a la URE	Bitácora
Superintendente	4.3.6 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
Superintendente	4.3.7 Notificara al Personal, a la Gerencia y a Autoridades de Protección Civil, el Fin de la Emergencia y Vuelta a la Normalidad.	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia F02.
3	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.F03
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2 Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**Sismo**

1. Datos Generales			
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias			
Producto:	No Aplica	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	No Aplica	Tiempo de Fuga:	No Aplica
Temperatura Diseño:	No Aplica	Velocidad del Viento:	No Aplica
Presión Diseño:	No Aplica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	28 °C
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	No Aplica		
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		TOXICIDAD		SOBRE PRESIÓN	
	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	
Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación					
Afectaciones a Instalaciones:	Sistema Eléctrico Alumbrado del SITE, Falso Plafón, Cancelería, Cristales.					
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación					
Afectaciones al Medio Ambiente:	No hay afectación					

2. Atención de la Emergencia				
2.1. Notificación de la Emergencia				
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Notificación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Notificación a Superintendente	xxx	FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	FSSPA	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE, GRAME)		Ayudante Administrativo, Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5	Notificación a Autoridades Externas	xxx	Superintendente	

2.2. Movimientos Operacionales

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplica Paro de Emergencia (Suspende todas las Operaciones de Recibo y Despacho de Productos en Forma coordinada).	Superintendente	Evaluar
2	Suspender Operaciones y bloquear válvulas de los brazos de Carga/Descarga y se dirige a la Zona de Conteo que les corresponda	Bombero “C” /Ayte de Patio	Evaluar
3	Suspender Labores y Apagar Equipos Eléctricos y Combustión Interna, Cierra Válvulas y Asegura los Tanques de Gas a Presión.	Personal de Mantenimiento / Personal Contratista	Evaluar
4	Auto tanque en Ruta Disminuir Velocidad y Detener la Unidad / Suspender Operación de Descarga / Suspende Operaciones Bloqueando Válvulas de los Brazos de Carga Auto tanque en Estación de Servicio Suspender la operación de descarga de productos y trasladarse a un área segura y esperar a que termine el sismo. Posteriormente terminará la descarga de producto y establecerá contacto con el Jefe de Operación para recibir instrucciones.	Choferes AT Locales en Ruta o Estación de Servicio	Evaluar
5	Suspender operaciones, bloqueando válvulas de los Brazos de Carga/Descarga y se debe dirigir a la Zona de Conteo que les corresponda	Choferes AT Locales y Foráneo en Llenaderas TAD	Evaluar
6	Si está circulando dentro de las instalaciones, disminuir la velocidad y con precaución deben detener y estacionar la Unidad en un área segura (alejado de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse); esperar a que termine el sismo.	Choferes AT Locales/Foráneos/ PR’s / Vehículos en interior TAD	Evaluar
7	Suspender sus labores y apagar sus equipos eléctricos y de combustión interna; cerrar válvulas y asegurar los tanques de gas a presión y trasladarse a la zona de conteo	Personal Contratista	Evaluar
8	Declaración de Fin de la Emergencia	Superintendente	
9	Realización de Inspección de Instalaciones	FSSPA y Línea de Mando	Evaluar
10	Revisar las Instalaciones de la TAD. • Integridad de líneas de agua, Gas LP y Electricidad. • Reportar de inmediato cualquier daño observado. • Limpiar areas impactadas por derrames de sustancias dañinas, tóxicas o inflamables.	Trabajador de Pemex	Evaluar
11	Solicitar a los responsables de las Estaciones de Servicio, que verifiquen la integridad de los Tanques e instalaciones y los Sistemas de Inventario de Producto.	Asesor Comercial	Evaluar
5	Reanudación de Actividades	Superintendente	

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Aplicar el Procedimiento de Emergencia Contra Incendio Correspondiente en Caso de Requerirse	Brigadas Contra Incendio	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
A definir			

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

2.5. Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigadas de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Cierra puertas de acceso y salida de vehículos o requerido	Vigilante	Evaluar

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Evacuar Instalaciones y dirigirse a zona de conteo	Personal de Oficinas	Evaluar
2	Evacuar Instalaciones y dirigirse a zona de conteo	Personal áreas Operativas	Evaluar
3	Concentrarse en los Sitios de Reunión establecidos por el Sistema de Comando para las Brigadas de Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Primeros Auxilios	Brigadas de Respuesta a Emergencia	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Realizar recorrido por sectores para localizar personal extraviado y/o accidentado; así como, detectar daños a las instalaciones y/o condiciones inseguras	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Aplicar el Procedimiento de Respuesta a Emergencia Correspondiente en caso de requerirse	Brigadas de Atención a Emergencias	Evaluar

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Trabajadores de Pemex	Xx
2	Personal de Confianza	Xx
3	Brigadas de Atención a Emergencia	6
4	Brigadas de Primeros Auxilios	6
5	Brigadas de Búsqueda y Rescate	6
6	Brigada Contra Incendio	6
7	Brigada de Evacuación	4

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
Aplicar los Recursos Necesarios Conforme se Presente una Emergencia Durante el Sismo			

4. Ubicación de los Recursos en el sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX® LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Reparto**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**Tsunami**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Agua, Lodo y Basura	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	Líquido y Sólido	Tiempo de Fuga:	Variable
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Variable
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Lluvioso
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	Ambiente
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	No Aplica		
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Amortiguamiento:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Seguridad:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	

Afectaciones a Trabajadores:	No Hay Afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Parcial o Totalmente la Terminal
Afectaciones aTerceros:	No Hay Afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
	Alerta de Tsunami		
1	Consultar el boletín emitido por Autoridades de Protección Civil, internet, spots de radio, televisión y/o cualquier otro medio.	Superintendente	Evaluar
2	Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, resguardar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por el tsunami.	Grupo Técnico	Evaluar
3	Retirar basura y objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas y coladeras y resguardar en almacén de materiales los contenedores para basura vacíos	Obreros, y Ayudantes de Patio	Evaluar
4	Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos y electrónicos ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico y colocarlos en lugar seguro.	Trabajador de Pemex	Evaluar
5	Retirar equipos eléctricos, electrónicos, máquinas de escribir y papelería de ventanas.	Personal de Oficina	Evaluar
6	Asegurar que las válvulas tipo bandera y convencionales a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.	Ayudante de Maniobras y C/I.	Evaluar
7	Resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un lugar seguro.	Jefes de Área	Evaluar
8	Asegurar garzas en llenaderas, contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración, se encuentren firmemente aseguradas en buenas condiciones.	Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	Evaluar
9	Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, asegurar la integridad de compresor de aire, mangueras, Equipo Hydrochem y EPP, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Ayte. Maniobras y Op CI.	Evaluar
10	Suspender actividades de llenado de auto tanques y en caso de requerirse solicitar suspensión de bombeo por ducto o Buque tanque, verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas.	Jefe de Operación	Evaluar
11	Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante la inundación.	Grupo Técnico	Evaluar
12	Asegurar el inventario en tanques de agua contra incendio y depósito de combustible para consumo de los motores de combustión interna de las bombas contraincendio se encuentren al 100%.	Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / FSSPA	Evaluar
13	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta de emergencia y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre	Jefe Operación / Jefe Mantenimiento	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	lleno.		
14	Realizar prueba de funcionamiento del motor de combustión interna de la bomba contra incendio y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre lleno.	Ayudante de Maniobras y C/I	Evaluar
15	Verificar que la red de drenaje pluvial se encuentre alineada hacia el cuerpo colector que puede ser, Mar, Rio, Laguna de Captación ó Red Municipal.	FSSPA / Jefe de Mantenimiento	Evaluar
16	Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's.	Bombero "C"	Evaluar
17	Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc, desde los tableros locales y CCM.	Auxiliar de Operación	Evaluar
18	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SIMCOT y de tele medición y desenergizar desde los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
19	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SICCI desenergizar los tableros locales.	FSSPA	Evaluar
20	Apagar el servidor SIIC y desenergizar los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
21	Apagar el servidor de servicios de correo electrónico y desenergizar los tableros locales.	Ayudante Administrativo	Evaluar
22	Apagar y desenergizar los equipos de cómputo, desconectar de la red eléctrica y resguardar en un lugar seguro.	Usuarios de Equipos de Computo	Evaluar
23	Estacionar los vehículos automotores en lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.	Usuarios de vehículos Automotores	Evaluar
24	Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos	Superintendente / Ayudante Administrativo	Evaluar
25	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil.	Superintendente	Evaluar
	Al término de la Inundación por Tsunami		
1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía. Nota. En el área de tanques verificar que el agua dentro de diques no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento".	Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	Evaluar
2	Notificar a la GARP el término de la contingencia los daños sufridos por el Tsunami.	Superintendente	Evaluar
3	Cuantifica el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y prioriza su desalojo.	Grupo Técnico	Evaluar
4	Instruye el desalojo de agua.	FSSPA	Evaluar
5	Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de residuos aceitosos en el agua.	Ayudante de Maniobra C/I	Evaluar
6	Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas), en forma manual o con equipo de bombeo neumático.	Personal de Mantenimiento	Evaluar
7	Alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.	Personal de SIPA	Evaluar
8	Desalojar el agua de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.	Personal de Operación	Evaluar
9	Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios,	Trabajador de Pemex	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.		
10	Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.	Operario Electricista	Evaluar
11	Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.	Operario Electricista	Evaluar
12	Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contraincendio.	Operario Electricista	Evaluar
13	Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo.	Trabajador de Pemex	Evaluar
2.3. Actividades Contra Incendio			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			
2			
2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			Evaluar
2			
3			
2.5.Actividades de Servicio Médico			
NO.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
2.8. Actividades De Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Superintendente	1
3	FSSPA	1
4	Ayudante de Patio	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe de Mantenimeinto	1
7	Todo el Personal de la Terminal	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Cinta Tape	1 kit	
2	Herramienta Manual Diversa para Desarmar Canaletas Eléctricas, y Labores de Limpieza	1 kit	
3	Compresor de Aire Portátil con Mangueras de 3” de Diámetro	1	
4	Mangueras y Accesorios Contra Incendio y Boquilla para Lavado de Pisos	Evaluar	
5	Camioneta Pick up	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-059 F-03 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA POR SISMO

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____

Categoría: _____ Departamento: _____

Evaluador: _____ Situación contractual: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia por Sismo en las TAD's de la GLRP.

b) Establecer las actividades para la evacuación segura en caso de sismo.

c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias por sismo para preservar las instalaciones en óptimas condiciones.

2 Definición de Emergencia

a) Situación no esperada que pone en riesgo la integridad de las Instalaciones.

b) Situación anormal que puede ser controlada mediante medidas de seguridad adicionales.

c) Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3 ¿Qué significa el Triángulo de vida?

a) Espacio vació entre objetos o muebles, en el cual es mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio vació no sea lastimada.

b) Se refiere a la protección segura al alojarse debajo de los marcos de las puertas.

c) Significa alojarse debajo de los muebles o objetos pesados para protegerse de derrumbes.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) TSUNAMI — (c) Unidad mínima de combate militar o naval, que protege un área de la instalación, consistente en: 1 comandante y 2 escuadras (9 de tropa).

b) CONTROL DE ACCESO — (d) Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

c) PELOTON — (b) Es la forma de registrar y verificar las diferentes personas, vehículos, y materiales que entran o salen de los Centros de Trabajo.

d) EVENTO — (a) Serie de ondas oceánicas extremadamente largas generadas por perturbaciones asociadas principalmente con sismos que ocurren bajo o cerca del piso oceánico, en aguas someras.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____ Firma del evaluador: _____ Firma del jefe de área: _____

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho	Fecha: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Atención de la Emergencia							
1. Notificación de la Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
3. Actividades Contra Incendio:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
4. Actividades de Protección Ambiental:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:					
					Calificación

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	B	R	M
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 22 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 25	1	22/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"