

GRUPO 1 Taller de mantención de equipos móviles

ASIGNATURA: ICM557

PROFESOR: CRISTÓBAL GALLEGUILLOS

ALUMNOS: FRANCO ARAYA S.

CRISTÓBAL RAMOS C.

OSCAR RAMÍREZ M.

BENJAMÍN ROCHA V.

Contenido

Introducción	3
Problema.	3
Descripción del proceso	8
Conclusión	8
Índice de ilustraciones	
Ilustración 1 Presión de salido para Fluido SAE30	4
Ilustración 02 Parámetros de funcionamiento compresor GA11VSD	5
Ilustración 3 Diagrama P&ID General	6
Ilustración 4 Diagrama P&ID parcial	7
Índice de tablas	
Tabla 1 Caudal medido en m3/min	4

Introducción

En este informe se plantea el problema de un taller de mantención de equipos móviles. El taller necesita una bomba que pueda desplazar aceite lubricante de alta viscosidad para engranes abiertos. Se conoce el aceite, con lo cual se procederá a seleccionar bomba y por consiguiente compresor.

Problema.

En un taller de mantención se necesita una bomba que permita trasegar lubricante de alta viscosidad. El lubricante es Mobilgear SHCTM 22M/46M. Es un aceite sintético de zinc y sin plomo que no afecta el medio ambiente en comparación con los lubricantes convencionales para engranes abiertos asfálticos basados en solventes. La alta viscosidad del Mobilgear SHC 22M/46M los hace eficaces para condiciones de altas cargas y regímenes de lubricación límite.

Se observa en el catálogo que una bomba neumática de distribución resulta adecuada para desplazar lubricantes de alta viscosidad.

Descripción:

Bombas neumáticas industriales de doble efecto Serie 900 para distribución. Adecuadas para la transferencia de aceites, lubricantes y afines, incluso con viscosidades muy elevadas. El doble efecto garantiza el suministro de un flujo continuo y constante, ideal para todas las exigencias. Especialmente eficaces en las instalaciones equipadas con varios puntos de distribución.




Ilustración 1 Presión de salido para Fluido SAE30

Se selecciona una bomba para trasegar lubricantes de alta viscosidad, con un caudal de 9 GPM y una presión 116 psi. Extrayendo los datos del gráfico se conoce que necesitan 1.3 m3/min y 116 psi para alimentar la bomba.

	m3/min	cfm
Q	1,3	45,9

Tabla 1 Caudal medido en m3/min

Con los datos de Presión en psi y Caudal en cfm, se selecciona un compresor que contenga estos valores en sus rangos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GA 7-37 VSD+

Tipo	Presión de trabajo		Capacidad FAD* (mínmáx.)		Potencia instalada del motor		Nivel sonoro**	Peso, WorkPlace	Peso, WorkPlace Full-Feature	
	bar(e)	psig	I/s	m³/h	cfm	kW	cv	dB(A)	kg	kg
Versión a 50/60	Hz			*						
	5,5	80	7,2-21,9	25,9-78,8	15,2-46,4	7,5	10	62	193	277
04.71.60	7	102	7,0-21,7	25,2-78,1	14,8-46,0	7,5	10	62	193	277
GA 7 VSD+	9,5	138	6,8-18,0	24,5-64,8	14,4-38,1	7,5	10	62	193	277
	12,5	181	7,3-14,2	26,3-51,12	15,5-30,1	7,5	10	62	193	277
	5,5	80	7,3-32,9	26,3-118,4	15,5-69,7	11	15	63	196	280
	7	102	73 32 5	26,3,1170	15,5,68,8	11	15	63	196	280
GA 11 VSD+	9,5	138	7,0-27,2	25,2-97,9	14,8-57,6	11	15	63	196	280
_	12,5	181	7,0-23,0	27,4-84,0	16, 1-49,8	П	10	63	196	280
	5,5	80	7,2-42,3	25,9-152,3	15,2-89,6	15	20	64	199	288
CA 15\600+	7	102	7,1-41,8	25,6-150,5	15,0-88,6	15	20	64	199	288
GA 15 VSD+	9,5	138	6,8-35,5	24,5-127,8	14,4-75,2	15	20	64	199	288
	12,5	181	7,3-27,9	26,3-100,4	15,5-59,1	15	20	64	199	288

Ilustración 02 Parámetros de funcionamiento compresor GA11VSD

El compresor seleccionado es el GA 7-37 VSD+ con una presión de 138 psi y con una capacidad de de 14.8-57.6 cfm.




Ilustración 3 Diagrama P&ID General





Ilustración 4 Diagrama P&ID parcial



Descripción del proceso

El aire desplazado por el compresor inicia el circuito pasando por un filtro, luego atraviesa el conjunto FLR [1], se enfría con sistema de refrigeración [2], se aloja en un acumulador donde finalmente sigue hacia una válvula para regular el caudal y llega a la bomba neumática.

El aceite desplazado por la bomba inicia el circuito pasando por un filtro, luego llega a la válvula neumática para entregar aceite según los requerimientos del taller [3].

El Sistema de refrigeración está compuesto por un compresor, válvula de entalpía, condensador y un evaporador.

Conclusión

Al momento de seleccionar una bomba hay que conocer bien el fluido de trabajo, en este caso fue un aceite de alta viscosidad, conociendo esta característica se pudo ir al catálogo se bombas y seleccionar una adecuada. Cada bomba requería de un compresor, se conoció que las variables de relevancia para la selección de bomba son la presión de trabajo y el caudal, así también para la selección de compresor las variables importantes son la presión y la capacidad.