

Réponses aux demandes d'éclaircissements suite au lancement de l'Appel d'offres ouvert n° 18/2026/CC
Etat au 31/07/2026 à 16H30

N°	Questions des concurrents	Réponses ONDA
1	Dans le cadre de l'Appel d'Offres n°18/2026/CC (Terminal 2, Aéroport Mohammed V), pourriez-vous nous confirmer par écrit les spécifications électriques disponibles (puissance, tension, intensité) ainsi que l'emplacement exact des points de raccordement d'eau potable et d'évacuation des eaux usées concernant l'espace objet dudit appel d'offres ?	• Alimentation électrique : Puissance maximale de 30 kW, alimentation 230 V monophasé et 400 V triphasé, intensité maximale de 50 A (environ 33 kVA). • Eau potable et eaux usées : Les modalités et emplacements de raccordement seront examinés ultérieurement avec l'adjudicataire de l'appel d'offres, en concertation avec les services techniques de l'aéroport, lors des études d'exécution préalables à l'aménagement.