ОСТ 34-10-617-93

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРА ХОМУТОВАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ

Типы и основные размеры

ОКП 31 1311

Дата введения 1994-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы), Н.В.Паутов.

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-617-84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ТУ 34-42-10380-83	6
ОСТ 34-10-723-93	6

1. Настоящий стандарт распространяется на опоры хомутовые скользящие, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с $D_н$ 57÷1620 мм, с параметрами среды $t_{раб} \le 425$ °С, $P_у \le 4{,}0$ МПа.

2. Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам "Опоры подвижные и неподвижные" Л8-192.000 и Л8-194.000.

3. Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице N 1 и 2.

Для $D_н$ 57÷159 мм



Для $D_н \geq$ 219 мм




Таблица 1

Размеры в мм

Исполнения опор для трубопроводов из стали		Наружный диаметр трубопровода $D_н$	Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс)	H	H_1	B	Масса, кг
углер.	корроз.						
01	02	57	0,7 (70)	100	129	40	1,1
03	04	75	1,5 (150)		138	60	1,4
05	06	89	2,0 (200)		145		1,6
07	08	108	3,6 (360)		154	100	2,7
09	10			150	204		3,2
11	12	133	4,3 (430)	100	167		3,3
13	14			150	217		3,8
15	16	159	6,0 (600)	100	180	120	3,8
17	18			150	230		4,4

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение		Наружный диаметр трубопровода $D_н$	Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс)	H	H_1	B	L	Масса, кг	
для трубопроводов из стали								углерод.	корроз.
углерод.	корроз.								
19	20	219; 220	11 (1100)	100	210	200	150	9,5	10,5
21	22			150	260			10,5	11,5
23	24	273	19 (1900)	100	236			11,0	12,0
25	26			150	286			12,5	13,5
27	28	325	25 (2500)	100	262	300	200	17,5	20,0
29	30			150	312			19,5	22,0
31	32	377	30 (3000)	100	288				
33	34			150	338			22,0	24,0
35	36	426	36 (3600)	100	314	400	250	38,0	41,0
37	38			150	364			42,0	45,0
39	40	478		100	340			40,0	43,5
41	42			150	390			44,0	47,0
43	44	530	45 (4500)	100	365			43,0	46,0
45	46			150	415			46,0	48,0
47	48	630	60 (6000)	100	415	500	250	59	63
49	50			150	465			64	68
51	52	720	75 (7500)	100	460	600	350	82	88
53	54			150	510			87	94
54	56	820	95 (9500)	100				86	
57	58			150	560			92	100
59	60	920	115 (11500)	100		700		113	122
61	62			150	610			120	130
63	64	1020	135 (13500)	100				118	128
65	66			150	660			126	136
67	68	1220	185,6 (18560)	100	710	800	450	174	190
69	70			150	760			184	200
71	72	1420	260 (26000)	100	810			189	208
73	74			150	860			199	218
75	76	1620	330 (33000)	100	910	900		260	286
77	78			150	960			272	298

Пример условного обозначения опоры для трубопровода $D_н$ 426 мм с высотой H = 150 мм:

Опора 426У-37 ОСТ 34-10-617 - для трубопровода из углеродистой стали.

Опора 426К-38 ОСТ 34-10-617 - для трубопровода из коррозионностойкой стали.

4.* [1] Прокладка применяется только для опор трубопроводов из коррозионностойкой стали.

---

[1] См. чертеж п.3. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Привязка исполнений опор по ОСТ к соответствующим исполнениям по рабочим чертежам (Л8-192.000 и Л8-194.000) осуществляется согласно Приложению 3, листы 6 и 7.

Детали и сборочные единицы опор приведены в рабочих чертежах.

6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.

Приложение 1
Обязательное
(Листов 2)

Длины и массы допустимых пролетов трубопроводов

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
					без воды		заполненного водой	
	$D_н$	S			1 пог. м	Принятого пролета	1 пог. м	Принятого** пролета
$t \le 425$ °С $P_{раб} < 2{,}2$ МПа (22 кгс/см 2)	57	3	3,6	19,2	23,2	86	25	90
	76		4,6	23,5	28,9	133	33	152
	89	3,5	4,9	28,7	36	177	41	201
	108	4	6,3	28,9	39	246	47	296
	133		7,4	27,8	41	303	53	392
	159	5	8,9	26,2	45	400	62	552
	219	7	11,8	32,6	69	820	102	1200
	273	8	12	50,5	103	1235	155	1850
	325			65,2	128	1535	200	2400
	377	9		59,0	140	1680	242	2900
	426			61,4	154	1850	285	3420
$t \le 415$ °С $P_{раб} < 2{,}1$ МПа (21 кгс/см 2)	530	8		84,1	187	2245	394	4730
	720	11		106,7	299	3590	681	8170
	820			118,4	338	4055	838	10000
$t \le 350$ °С $P_у \le 2{,}5$ МПа (25 кгс/см 2)	530	8		64,5	168	2010	375	4500
	630	12		96,0	279	3350	567	6800
	720	9		82,0	240	2880	627	7520
	820	11		90,8	310	3720	810	9720
	1020	14		109,4	457	5485	1230	14760
	1220			120,0	542	6500	1530	18360
	1420	15			645	7710	2160	25920

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно Указанию N 1 Минэнерго СССР от 30 января 1978 г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Приложение 1
(Лист 2)

Продолжение


Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм $D_н$		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
					без воды		заполненного водой	
	$D_н$	S			1 пог. м	принятого пролета	1 пог. м	принятого** пролета
$t \le 350$ °С $P_у \le 1{,}6$ МПа (16 кгс/см 2)	530	8	12	64,5	167	2000	375	4500
	630			73,3	196	2352	491	5890
	720			82,0	222	2665	611	7330
	820	9		90,8	271	3250	776	9300
	920	10		100,6	325	3900	960	11500
	1020			109,4	358	4295	1143	13700
	1220	11		126,0	454	5450	1580	18960
	1420	14		146,5	632	7585	2152	25800
	1620			225,0	779	9350	2768	33200
$t \le 300$ °С $P_у \le 1{,}6$ МПа (16 кгс/см 2)	57	3	4,1	14,7	19	78	21	86
	76		4,9	18,4	24	118	28	137
	89		5,1	28,7	35	178	40	204
	108	3,5	6,5	23,5	33	215	41	206
	159	4; 5	9,1	26,2	43	391	61	555
	219	6	11,8	32,6	64	755	98	1155
	273		12	36,8	76	910	129	1550
	325			40,9	88	1055	165	1980
	426	7		61,4	134	1600	267	3200
	478			35,4	116,7	1400	285	3420

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно Указанию N 1 Минэнерго СССР от 30 января 1978 г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Приложение 2
(Листов 6)

Данные для расчета неподвижных опор



P_x и P_z - горизонтальные усилия, действующие на опору, кгс;

M_x и M_z - изгибающие моменты от сил, соответственно P_z и P_x, действующие относительно осей X и Z, кгс·м;

W_x и W_z - моменты сопротивления изгибу сечения сварных швов относительно осей X и Z, см3;

h - расстояние от места приложения сил до сечения сварных швов, см;

F - площадь сечения сварных швов, см2.

Приложение 2
(Лист 2)

Исполнения опор по			Для трубопроводов $D_н$, мм	h, мм	F, см2	W_x, см3	W_z, см3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z, кН·см (кгс·м) при			
								$P_z = P_x$		$P_z = 0{,}5P_x$	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						M_x	M_z	M_x	M_z
01 и 02	01 и 02	01 и 02	57	129	5	6	11	40	40	30	80
03 и 04	03 и 04	03 и 04	76	138	6	11	15	65	65	45	90
05 и 06	05 и 06	05 и 06	89	145							
07 и 08	07 и 08	-	108	154	10	32	32	155	155	102	205
11 и 12	-	07 и 08			13	45	55	230	230	162	325
09 и 10	09 и 10	-		204	10	32	32	155	155	102	205
13 и 14	-	09 и 10			13	45	55	230	230	162	325

15 и 16	11 и 12	-	133	167	10	32	32	155	155	102	205
19 и 20	-	11 и 12			13	45	55	234	234	158	317
17 и 18	13 и 14	-		217	10	32	32	155	155	108	217
21 и 22	-	13 и 14			13	45	55	238	238	163	326
23 и 24	15 и 16	-	159	180	11	39	36	182	182	119	238
27 и 28	-	15 и 16			14	54	62	270	270	180	360
25 и 26	17 и 18	-		230	11	39	36	184	184	123	240
29 и 30	-	17 и 18			14	54	62	276	276	184	368

Приложение 2
(Лист 3)

Исполнения опор по			Для трубопроводов $D_н$, мм	h, мм	F, см2	W_x, см3	W_z, см3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z, кН·см (кгс·м) при			
								$P_z = P_x$		$P_z = 0,5P_x$	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						M_x	M_z	M_x	M_z
31 и 32	19 и 20	-	219	210	25	129	118	600	600	388	777
35 и 36	-	19 и 20			28	161	170	780	780	515	1030
33 и 34	21 и 22	-		260	25	129	118	600	600	396	793
37 и 38	-	21 и 22			28	161	170	780	780	533	1066
39 и 40	23 и 24	-	273	236	26	150	130	675	675	440	870
43 и 44	-	23 и 24			30	186	186	880	880	580	1160
41 и 42	25 и 26	-		286	26	150	130	675	675	440	880
45 и 46	-	25 и 26			30	186	186	890	890	590	1180
47 и 48	27 и 28	-	325	262	38	316	261	1315	1315	860	1720
51 и 52	-	27 и 28			45	414	414	1860	1860	1249	2498
49 и 50	29 и 30	-		312	38	316	261	1340	1340	865	1730
53 и 54	-	29 и 30			45	414	414	1910	1910	1267	2535
55 и 56	31 и 32	-	377	288	38	316	261	1340	1340	860	1720
59 и 60	-	31 и 32			45	414	414	1900	1900	1257	2515
57 и 58	33 и 34	-		338	38	316	261	1350	1350	880	1760
61 и 62	-	33 и 34			45	414	414	1930	1930	1285	2570

Приложение 2
(Лист 4)

Исполнения опор по			Для трубопроводов $D_н$, мм	h, мм	F, см2	W_x, см3	W_z, см3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z, кН·см (кгс·м) при			
								$P_z = P_x$		$P_z = 0,5P_x$	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-610						M_x	M_z	M_x	M_z
63 и 64	35 и 36	-	426	314	67	748	583	2880	2880	1845	3690
67 и 68	-	35 и 36			84	1056	1055	4945	4945	3225	6450
65 и 66	37 и 38	-		364	67	748	585	2900	2900	1870	3740
69 и 70	-	37 и 33			84	1056	1056	5250	5250	3430	6860
71 и 72	39 и 40	-	478	340	67	748	583	2900	2900	1870	3730
75 и 76	-	39 и 47			84	1056	1056	5120	5120	3340	6680

73 и 74	41 и 42	-		390	67	748	583	2900	2900	1870	5730
77 и 78	-	41 и 42			84	1056	1055	5370	5370	3320	7040
79 и 80	43 и 44	-	530	365	67	748	583	3070	3070	1970	3940
83 и 84	-	43 и 44			95	1266	1425	5980	5930	4030	8060
84 и 82	45 и 46	-		415	67	748	583	3110	3110	1990	3980
83 и 86	-	45 и 48			95	1266	1425	6100	6100	4100	8200
87 и 88	47 и 48	-	630		79	1480	712	3940	3940	2490	4980
91 и 92	-	47 и 48			106	1692	1692	8550	8590	5600	11800
89 и 90	49 и 50	-		465	79	1480	712	3950	3950	2505	5000
93 и 94	-	49 и 50			105	1692	1692	8695	8695	11530	5760

Приложение 2
(Лист 5)

Исполнения опор по			Для трубопроводов $D_н$, мм	h, мм	F, см2	W_x, см3	W_z, см3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z, кН·см (кгс·м) при			
								$P_z = P_x$		$P_z = 0,5P_x$	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						M_x	M_z	M_x	M_z
95 и 96	51 и 52	-	720	460	100	1670	1250	6530	6530	4150	8300
99 и 100	-	51 и 52			129	2478	2478	10850	10850	6945	13890
97 и 98	53 и 54	-		510	100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
101 и 102	-	53 и 54			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
103 и 104	55 и 56	-	820		100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
107 и 108	-	55 и 56			129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
105 и 106	57 и 58	-		560	100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
109 и 110	-	57 и 58			129	2478	2478	11140	11140	7390	14780
111 и 112	59 и 60	-	920		140	2595	1802	9880	9880	6215	12430
115 и 116	-	59 и 60			187	4190	4190	19480	19480	12680	25360
113 и 114	61 и 62	-		610	140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
117 и 118	-	61 и 62			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
119 и 120	63 и 64	-	1020		140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
123 и 124	-	63 и 64			187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
121 и 122	65 и 66	-		660	140	2595	1802	9940	9940	6450	12900
125 и 126	-	65 и 66			187	4190	4190	20790	20790	13580	27160

Приложение 2
(Лист 6)

Исполнения опор по			Для трубопроводов $D_н$, мм	h, мм	F, см2	W_x, см3	W_z, см3	Допускаемые изгибающие моменты от сил P_x и P_z, кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618						$P_z = P_x$		$P_z = 0{,}5P_x$	
								M_x	M_z	M_x	M_z
127 и 128	67 и 68	-	1220	710	166	3547	2675	14300	14300	9090	18180
131 и 132	-	67 и 68			215	5534	5534	28110	28110	18540	37260
129 и 130	69 и 70	-		760	166	3647	2675	14360	14560	9120	18240
133 и 134	-	69 и 70			215	5534	5534	28350	28350	18800	37600
135 и 136	71 и 72	-	1420	810	156	3647	2675	14400	14400	5150	18300
139 и 140	-	71 и 72			229	6073	6456	32070	32070	21420	42850
137 и 138	73 и 74	-		850	166	3647	2675	14400	14450	9150	18300
141 и 142	-	73 и 74			229	6073	6456	32160	32160	21565	43170
143 и 144	75 и 76	-	1620	910	218	5252	3516	20100	20100	12650	25300
147 и 148	-	75 и 76			293	8555	8555	44130	44130	29250	58500
145 и 146	77 и 78	-		960	218	5252	3616	20160	20160	18550	25360
149 и 150	-	77 и 78			293	8555	8555	44350	44350	29420	58850

Приложение 3
(Листов 14)

Опоры приварные (швеллерные и уголковые)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам					
			Л8-147.000			Л8-148.000		
			Без подушки	С подушкой		Без подушки	С подушкой	
углер.	корроз.		углерод.		корроз.	углерод.		корроз.
01	02	89	Л8-147.000	-26	-01	-	-	-
03	04	108	-02	-27	-03	-	-	-
05	06	133	-04	-28	-05	-	-	-
07	08	159	-06	-29	-07	-	-	-
09	10	219	-08	-30	-09	-	-	-
11	12	273	-10	-31	-11	-	-	-
13	14	325	-12	-32	-13	-	-	-
15	16	377	-14	-33	-15	-	-	-

17	18	426	-16	-34	-17	-	-	-
19	20	478	-18	-35	-19	-	-	-
21	22	530	-20	-36	-21	-	-	-
23	24	630	-22	-57	-23	-	-	-
25	26	720	-24	-38	-25	-	-	-
27	28	820	-	-	-	Л8-148.000	-12	-01
29	30	920	-	-	-	-02	-13	-03
31	32	1020	-	-	-	-04	-14	-05
33	34	1220	-	-	-	-06	-15	-07
35	36	1420	-	-	-	-08	-16	-09
37	38	1620	-	-	-	-10	-17	-11

Приложение 3
(Лист 2)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-190.000	Л8-190.000-01	Л8-191.000	Л8-191.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	-	-
09	10		-08	-09	-	-
11	12		-	-	-06	-07
13	14		-	-	-08	-09
15	16	133	-10	-11	-	-
17	18		-12	-13	-	-
19	20		-	-	-10	-11
21	22		-	-	-12	-13
23	24	159	-14	-15	-	-
25	26		-16	-17	-	-
27	28		-	-	-14	-15
29	30		-	-	-16	-17
31	32	219	-18	-19	-	-
33	34		-20	-21	-	-
35	36		-	-	-18	-19
37	38		-	-	-20	-21

Приложение 3
(Лист 3)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-190.000 скользящие и неподвижные		Л8-191.000 неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	273	Л8-190.000-22	Л8-190.000-23	-	-
41	42		-24	-25	-	-
43	44		-	-	Л8-191.000-22	Л8-191.000-23
45	46		-	-	-24	-25
47	48	325	-26	-27	-	-
49	50		-28	-29	-	-
51	52		-	-	-26	-27
53	54		-	-	-28	-29
55	56	377	-30	-31	-	-
57	58		-32	-33	-	-
59	60		-	-	-30	-31
61	62		-	-	-32	-33
63	64	426	-34	-35	-	-
65	66		-36	-37	-	-
67	68		-	-	-34	-35
69	70		-	-	-36	-37
71	72	478	-38	-39	-	-
73	74		-40	-41	-	-
75	76		-	-	-38	-39
77	78		-	-	-40	-41

Приложение 3
(Лист 4)

Опоры приварные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-616 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-190.000 скользящие и неподвижные		Л8-191.000 неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
79	80	530	Л8-190.000-42	Л8-190.000-43	-	-
81	82		-44	-45	-	-
83	84		-	-	Л8-191.000-42	Л8-191.000-43
85	86		-	-	-44	-45
87	88	630	-46	-47	-	-
89	90		-48	-49	-	-

91	92		-	-	-46	-47
93	94		-	-	-48	-49
95	96	720	-50	-51	-	-
97	98		-52	-53	-	-
99	100		-	-	-50	-51
101	102		-	-	-52	-53
103	104	820	-54	-55	-	-
105	106		-56	-57	-	-
107	108		-	-	-54	-55
109	110		-	-	-56	-57
111	112	920	-58	-59	-	-
113	114		-60	-61	-	-
115	116		-	-	-58	-59
117	118		-	-	-60	-61

Приложение 3
(Лист 5)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-190.000		Л8-191.000	
			скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
119	120	1020	Л8-190.000-62	Л8-190.000-63	-	-
121	122		-64	-65	-	-
123	124		-	-	Л8-191.000-62	Л8-191.000-63
125	126		-	-	-64	-65
127	128	1220	-66	-67	-	-
129	130		-68	-69	-	-
131	132		-	-	-66	-67
133	134		-	-	-68	-69
135	136	1420	-70	-71	-	-
137	138		-72	-73	-	-
139	140		-	-	-70	-71
141	142		-	-	-72	-73
143	144	1620	-74	-75	-	-
145	146		-76	-77	-	-
147	148		-	-	-74	-75
149	150		-	-	-76	-77

Приложение 3
(Лист 6)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-192.000	Л8-192.000-01	Л8-193.000	Л8-193.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	-06	-07
09	10		-08	-09	-08	-09
11	12	133	-10	-11	-10	-11
13	14		-12	-13	-12	-13
15	16	159	-14	-15	-14	-15
17	18		-16	-17	-16	-17
19	20	219	Л8-194.000	Л8-194.000-01	Л8-150.000	Л8-150.000-01
21	22		-02	-03	-02	-03
23	24	273	-04	-05	-04	-05
25	26		-06	-07	-06	-07
27	28	325	-08	-09	-08	-09
29	30		-10	-11	-10	-11
31	32	377	-12	-13	-12	-13
33	34		-14	-15	-14	-15
35	36	426	-16	-17	-16	-17
37	38		-18	-19	-18	-19

Приложение 3
(Лист 7)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов $D_н$, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
			скользящие		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	478	Л8-194.000-20	Л8-194.000-21	Л8-150.000-20	Л8-150.000-21
41	42		-22	-23	-22	-23
43	44	530	-24	-25	-24	-25
45	46		-26	-27	-26	-27
47	48	630	-28	-29	-28	-29
49	50		-30	-31	-30	-31
51	52	720	-32	-33	-32	-33
53	54		-34	-35	-34	-35

55	56	820	-36	-37	-36	-37
57	58		-38	-39	-38	-39
59	60	920	-40	-41	-40	-41
61	62		-42	-43	-42	-43
63	64	1020	-44	-45	-44	-45
65	66		-46	-47	-46	-47
67	68	1220	-48	-49	-48	-49
69	70		-50	-51	-50	-51
71	72	1420	-52	-53	-52	-53
73	74		-54	-55	-54	-55
75	76	1620	-56	-57	-56	-57
77	78		-58	-59	-58	-59

Приложение 3
(Лист 8)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопроводов из стали		Исполнения опор по рабочим чертежам				
углер.	корроз.	Тип	Л8-196.000 Опора катковая		Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	1	Л8-196.000	Л8-196.000-01	Л8-197.000	Л8-197.000-01
03	04	2	-02	-03	-26	-27
05	06	1	-04	-05	-02	-03
07	08	2	-06	-07	-28	-29
09	10	1	-08	-09	-04	-05
11	12	2	-10	-11	-30	-31
13	14	1	-12	-13	-06	-07
15	16	2	-14	-15	-32	-33
17	18	1	-16	-17	-08	-09
19	20	2	-18	-19	-34	-35
21	22	1	-20	-21	-10	-11
23	24	2	-22	-23	-36	-37
25	26	1	-24	-25	-12	-13
27	28	2	-26	-27	-38	-39
29	30	1	-28	-29	-14	-15
31	32	2	-30	-31	-40	-41

Приложение 3
(Лист 9)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопроводов из сталей		Исполнения опор по рабочим чертежам				
углер.	корроз.	Тип	Л8-196.000 Опора катковая		Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
33	34	1	Л8-196.000-32	Л8-196.000-33	Л8-197.000-16	Л8-197.000-17
35	36	2	-34	-35	-42	-43
37	38	1	-36	-37	-18	-19
39	40	2	-38	-39	-44	-45
41	42	1	-40	-41	-20	-21
43	44	2	-42	-43	-46	-47
45	46	1	-	-	-22	-23
47	48	2	-	-	-48	-49
49	50	1	-	-	-24	-25
51	52	2	-	-	-50	-51

Приложение 3
(Лист 10)

Опоры для сварных и крутоизогнутых отводов

Исполнения опор по ОСТ 34-10-621 ОСТ 34-10-622	Исполнения опор по рабочим чертежам	
	Л8-198.000 СБ	Л8-200.000 СБ
01	Л8-198.000	Л8-200.000
02	-01	-01
03	-02	-02
04	-03	-03
05	-04	-04
06	-05	-05
07	-06	-06
08	-07	-07
09	-08	-08
10	-09	-09
11	-10	-10
12	-11	-11
13	-12	-12
14	-13	-13
15	-14	-14
16	-15	-15
17	-16	-16
18	-17	-17
19	-18	-
20	-19	
21	-20	
22	-21	

Приложение 3
(Лист 11)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
01	02	Л8-180.000	Л8-180.000-01
03	04	-02	-03
05	06	-04	-05
07	08	-06	-07
09	10	-08	-09
11	12	-10	-11
13	14	-12	-13
15	16	-14	-15
17	18	-16	-17
19	20	-18	-19
21	22	-20	-21
23	24	-22	-23
25	26	-24	-25
27	28	-26	-27
29	30	-28	-29
31	32	-30	-31
33	34	-32	-33
35	36	-34	-35
37	38	-36	-37
39	40	-38	-39
41	42	-40	-41
43	44	-42	-43

Приложение 3
(Лист 12)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
45	46	Л8-180.000-44	Л8-180.000-45
47	48	-46	-47
49	50	-48	-49
51	52	-50	-51
53	54	-52	-53
55	56	-54	-55

57	58	-56	-57
59	60	-58	-59
61	62	-60	-61
63	64	-62	-63
65	66	-64	-65
67	68	-66	-67
69	70	-68	-69
71	72	-70	-71
73	74	-72	-73
75	76	-74	-75
77	78	-76	-77
79	80	-78	-79
81	82	-80	-81
83	84	-82	-83
85	86	-84	-85
87	88	-86	-87

Приложение 3
(Лист 13)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
89	90	Л8-180.000-88	Л8-180.000-89
91	92	-90	-91
93	94	-92	-93
95	96	-94	-95
97	98	-96	-97
99	100	-98	-99
101	102	-100	-101
103	104	-102	-103
105	106	-104	-105
107	108	-106	-107
109	110	-108	-109
111	112	-110	-111
113	114	-112	-113
115	116	-114	-115
117	118	-116	-117
119	120	-118	-119
121	122	-120	-121
123	124	-122	-123
125	126	-124	-125
127	128	-126	-127
129	130	-128	-129
131	132	-130	-131

Приложение 3

(Лист 14)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
133	134	Л8-180.000-132	Л8-180.000-133
135	136	-134	-135
137	138	-136	-137
139	140	-138	-139
141	142	-140	-141
143	144	-142	-143
145	146	-144	-145
147	148	-146	-147
149	150	-148	-149
151	152	-150	-151
153	154	-152	-153
155	156	-154	-155

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
/ Минэнерго РФ.
Опоры и подвески станционных
трубопроводов с параметрами среды
$P_{раб} \leq 2{,}2$ МПа и $t_{раб} \leq 425$ °С
из унифицированных деталей.
Опоры подвижные и неподвижные.
Типы и основные размеры.
ОСТ 34-10-610-93-ОСТ 34-10-623-93: Сб. ОСТов. - 1993