



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ППК «ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК»)

ОГРН 1217700030162
ИНН 7707448255 / КПП 770701001
127051, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ
Тверской, ул. Садовая-Самотёчная, д.10, стр.1
е-mail: info@ppk-ez.ru

12.12.2025 № ППК-1-32475/2025

на _____ от _____

Генеральному директору
ООО «РКС-НР»
И.Р. Шарипову

Копия: ООО «АудитПроект при РГРТУ»
(Рязанская область)

Уважаемый Ильдар Радикович!

В адрес ППК «Единый заказчик» поступило обращение мариупольского филиала Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами на территории Донецкой Народной Республики от 26.11.2025 № 1133 о заливке квартиры № 19 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Мариуполь, ул. Московская, д. 44.

На основании изложенного прошу рассмотреть прилагаемые документы, провести дополнительное обследование по проверке изложенных доводов и обязать подрядную организацию выполнить работы по устранению выявленных недостатков в срок до 25.12.2025.

Информацию по итогам проведения соответствующих мероприятий прошу направить в адрес ППК «Единый заказчик» в тот же срок.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

**Первый заместитель руководителя
Дирекции по развитию территорий**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 32FF7FAB40A2B5E05C679813A84F70EE
Владелец: Толмачев Максим Максимович
Действителен с 15-09-2025 до 09-12-2026

М.М. Толмачев



Российская Федерация
Донецкая Народная Республика

**МАРИУПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ул. Гранитная, д. 114, г. Мариуполь, 287512
E-mail MRPL-ERF-DNR@yandex.ru

Руководителю дирекции по развитию
территорий публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере строительства»
Васюку С. И.
Генеральному директору
ООО «РКС-НР»
Шарипову И.Р.

26.11.2025 № 1133
На № _____ от _____

Уважаемый Семён Иванович!
Уважаемый Ильдар Радикович!

Согласно Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 28.12.2024 №149-7 «Об организации деятельности ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», многоквартирного дома по адресу ул. Московская д.44 кв.19 были переданы под управление Единого Регионального Фонда.

В МАРИУПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД ДНР поступило обращение № 747 от 05.11.2025г о залинии квартиры). На доме выполнялись ремонтно-восстановительные работы подрядной организацией по ремонту кровли.

При обследовании выявлено во время выпадения атмосферных осадков происходит заливание с квартир верхних этажей, так как при ремонт не выполнено примыкание кровли лоджии к паропегу дома, а так же имеются трещины в плите пола на лоджии, откуда тоже происходит заливание.

Просим Вас произвести дополнительное обследование и оказать содействие в решении этого вопроса в рамках гарантийного обязательства.

О принятом решении просим сообщить в письменном виде на электронный адрес:

MRPL-ERF-DNR@yandex.ru

Приложение

- обращение № 747 от 05.11.2025г ул. Московская д.44 кв.19
- акт обследования от 14.11.2025г ул. Московская д.44 кв.19
- фото ул. Московская д.44 кв.19

С уважением,
**Директор МАРИУПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА
УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР**

А.В. Коробка

Исп. Скляр В. А. тел +79497236277

УТВЕРЖДАЮ

Начальник производственного участка
Орджоникидзевского района

г. Мариуполь
МАРИУПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА
УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР
Скляр В.А.

АКТ

От « 14 » 11 20 25 г.

На основании обращения № 747 от 05.11.2025
Комиссия в составе инженера Кисельова З.А.
мастера м.у. Толоченко И.В.

В присутствии Позднеевой Т.А.
Проживающего(ей) по адресу ул. Московская, 44-19
Произвели проверку залежи в квартире

В ходе проверки

установлено что ранее на фоне поредной
организации выполнялись ремонтно-
восстановительные работы.
В настоящее время при обследовании
выявлено что заливка квартир
происходит с квартир верхних этажей
т.е. при ремонте не выполнялось
предельное кровли, крыши и паропрони-
цаемость, а также имеются повреждения
в плане пола на крыше, откуда
может происходить заливка


Вывод комиссии данный вопрос направить
поредной организации для устранения.

Члены комиссии:

И.В. Толоченко

З.А. Кисельов

И.В. Толоченко



№ 747
05.11.25

Директору Мариупольского
Ремонтно-Эксплуатационного
фонда по управлению
многоквартирными домами
на территории ДНР

Коробка А.В.

от Лозменова Талгата
Антоновича

Прошесвающий по
адресу: 2. Мариуполь,
ул. Московская, 44, кв 19
Телефон +7(949) 608-85-34
+7(949) 024-91-62

Заявление

Прошу Вас произвести проверку
течи домового водопровода, во время
осадков, на лоджии по несущей
стене. Лоджии квартир 23, 19 и 15
были восстановлены после боевых
действий 2022 года. Новая кровля
возведена на всей длине и над
восстановленными лоджиями.
Домовый водопровод через зазоры в
кровле протекает внутри лод-
жий всех трех квартир по
несущей стене. Ключи от квартиры
23 есть у соседей из кв. 4.

05.11.2025  Талгат Лозменов Антонович







