

«19» ноября 2025 г.

**Акт недостатков (дефектов),
выявленных на объекте 23.10.2025**

Объект: г. Мариуполь, пр. Metallургов, д.45/9. кв. 63

(наименование объекта)

Договор: № РР-15/0722 от 02.08.2022, РР-62/0922/33 от 06.09.2022

Представитель Заказчика: ППК-ЕЗ, ФАУ «РосКапСтрой»

Главный специалист Отдела по работе с обращениями граждан ППК-ЕЗ
Севостьянова О.А.

(ФИО, должность)
ГБУ МО УПНР
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
ТРЕГУБЕНКО А. Л.

(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»

Горчаков А.С. – зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального
ремонта

Побежимов А.Г. – Менеджер проекта

Чернухин А.И. – инженер строительного контроля

Представитель Субподрядчика: АО «Республиканская коммунальная
компания»

Начальник участка Мищенко Сергей Сергеевич приказ №12/3 от 12.08.2022
(ФИО, должность)

Присутствующие лица:

Владельц квартиры №63, пр. Metallургов, д.45/9. кв. 63, Павличенко-
Янатьева Ю.И.

№ п/п	Наименован ие Объекта	Выявленные недостатки (дефектов)	Ед. изм.	Объем работ	Способ устранен ия недостат ков, дефектов	Факт устранения (Устранено/ Не устранено)
1	2	3	4	5	7	8
1	Многокварт ирный жилой дом	Некачественно выполнено усиление перемеченного блока, отсутствует крепление к несущим конструкциям стальной рамы, кв. 63	кг/металл	331,5/уголок 90x90x8	Выполни ть СМР	Не выполнено

2	Многоквартирный жилой дом	Не выполнен ремонт трещин и восстановления защитных слоев арматуры	кв.м/м3	3.6/0,48	Выполнить СМР	Не выполнено
3	Многоквартирный жилой дом	Некачественно выполнено восстановления несущей способности плиты перекрытия без восстановления рабочего армирования существующей плиты перекрытия над кв. 63	м3	1,8	Выполнить СМР	Не выполнено
4	Многоквартирный жилой дом	Некачественно выполнено восстановление конструкции рамы, с нарушением существующих планировочных решений	комплекс	1	Выполнить СМР	Не выполнено

*** Приложение фото 4 шт.

Представитель Заказчика:

ГБУ МО УТНKR
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
ТРЕГУБЕНКО А. Л.

Своевременно О. А. Седук -

Представитель Подрядчика:

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ООО "РКС-ВР"
ГОРЧАКОВ А. С.

мен. проекта Г. С. Тобочников А. П.
Мастер-техник ООО "РКС-ВР" Горчаков А. С.

Представитель Субподрядчика:

Присутствующие лица:

«23» октября 2025 г.

**Акт недостатков (дефектов),
выявленных на объекте 23.10.2025**

Объект: г. Мариуполь, пр. Metallургов, д.45/9. кв. 63

(наименование объекта)

Договор: № РР-15/0722 от 02.08.2022, РР-62/0922/33 от 06.09.2022

Представитель Заказчика: ППК-ЕЗ, ФАУ «РосКапСтрой»

Главный специалист Отдела по работе с обращениями граждан ППК-ЕЗ
Севостьянова О.А.

(ФИО, должность)
ГБУ МО «УТНР»
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
МАРШИКОВ А.И.

(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»

Горчаков А.С. – зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального
ремонта

Побежимов А.Г. – Менеджер проекта

Чернухин А.И. – инженер строительного контроля

Представитель Субподрядчика: АО «Республиканская коммунальная
компания»

Начальник участка Мищенко Сергей Сергеевич приказ №12/3 от 12.08.2022
(ФИО, должность)

Присутствующие лица:

Владелец квартиры №63, пр. Metallургов, д.45/9. кв. 63, Павличенко-
Янатьева Ю.И.

№ п/п	Наименован ие Объекта	Выявленные недостатки (дефектов)	Ед. изм.	Объем работ	Способ устранен ия недостат ков, дефектов	Факт устранения (Устранено/ Не устранено)
1	2	3	4	5	7	8
1	Многokварт ирный жилой дом	Некачественно выполнено усиление перемеченного блока, отсутствует крепление к несущим конструкциям стальной рамы, кв. 63	кг/металл	331,5/уголок 90x90x8	Выполни ть СМР	

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ООО «РКС-НР»
ГОРЧАКОВ А.С.

2	Многоквартирный жилой дом	Не выполнен ремонт и восстановления защитных слоев арматуры	кв.м/м3	3.6/0,48	Выполнить СМР	
3	Многоквартирный жилой дом	Некачественно выполнено восстановления несущей способности плиты перекрытия без восстановления рабочего армирования существующей плиты перекрытия над кв. 63	м3	1,8	Выполнить СМР	
4	Многоквартирный жилой дом	Некачественно выполнено восстановление конструкции рамы, с нарушением существующих планировочных решений	комплекс	1	Выполнить СМР	

*** Приложение фото 4 шт.

Представитель Заказчика:

Ген. спец. Сев. Семенов О. Н.

ГБУ МО «УТИКР»
ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
МАРШКОВ А. И.

Представитель Подрядчика:

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ООО «РКС-НР»
ГОРЧАКОВ А. С.

мен. пр. *Борисов Д. П.*

Иванов А. В.

Представитель Субподрядчика:

Присутствующие лица: