

INFORME DE CONTROL



Sede: Sanatorio la Cañada
Piso: -1
Sala: Data Center

FECHA Y HORA:

09/10/2025 11:40

UPS-010

Marca - Modelo	APC - Smart-RT 10000
Potencia	10.0 kVA
Numero de Serie	IS1051004604

PLANILLA DE OBSERVACIÓN

	Valor Observado	Óptimo
Modo de funcionamiento	Normal	Normal
Carga asociada	1.0%	-
Carga de la batería	1.0%	-
Voltaje de entrada	1.0 V	220 V \pm 10%
Voltaje de salida	1.0 V	220 V \pm 10%
Estado de PAT	Incorrecto	Correcto
Existencia de alarmas	Si	Ninguna
Estado de ventilación	Bien	Normal

INFORME DE CONTROL



Sede: Sanatorio la Cañada
Piso: -1
Sala: Data Center

SALA

	Valor Observado	Óptimo
Estado de la sala	Correcto	Correcto
Funcionamiento de los aires acondicionados	Correcto	Correcto
Temperatura	1.0 °C	
Humedad	1.0 %	

OBSERVACIONES

1

Mantenimiento preventivo

Último Cambio de Batería	noviembre 2025	Próximo Cambio de Batería	diciembre 2026	Vencido	No
--------------------------	----------------	---------------------------	----------------	---------	----

*Los cambios de baterías de las UPS dependen del tipo y tiempo de uso, por lo que las próximas fechas son estimativas.