

```
>> A11_comparar_Normal_PIL
```

```
=====
Comparacion back-to-back Normal--PIL
=====
```

Integridad de los datos:

Numero de muestras	: 1801
Intervalo de tiempo	: 0 s a 1800 s
Vectores de tiempo identicos	: SI

Q1 (PIL - Normal):

Maximo absoluto	: 0
Instante del maximo	: 0 s
RMSE	: 0
Igualdad exacta	: SI

T1 (PIL - Normal):

Maximo absoluto	: 0
Instante del maximo	: 0 s
RMSE	: 0
Igualdad exacta	: SI

RESULTADO GLOBAL: PASS

Las ejecuciones Normal y PIL coinciden exactamente muestra a muestra.

```
=====
```