

```
>> A11_comparar_Normal_PIL
```

```
=====
Comparacion back-to-back Normal--PIL
=====
```

Integridad de los datos:

Numero de muestras	: 1801
Intervalo de tiempo	: 0 s a 1800 s
Vectores de tiempo identicos	: SI

Q1 (PIL - Normal):

Maximo absoluto	: 2.121696472167969
Instante del maximo	: 57 s
RMSE	: 1.104228854179382
Igualdad exacta	: NO

T1 (PIL - Normal):

Maximo absoluto	: 1.000015258789062
Instante del maximo	: 1791 s
RMSE	: 0.9258807897567749
Igualdad exacta	: NO

RESULTADO GLOBAL: FAIL

Se detectaron diferencias entre las ejecuciones Normal y PIL.

```
=====
```