



TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

Fachgebiet Energieversorgungsnetz und Integration
Erneuerbarer Energien

STUDIENARBEIT

Objektorientierte Implementierung und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz

vorgelegt von Juri STEBLAU
Matr.-Nr: 300244

14. August 2011

Korrektoren:

Gutachter: Dipl.-Ing. Felix KLEIN - (TU-Berlin)
Betreuer: Prof.Dr.-Ing. Kai STRUNZ - (TU-Berlin)

Selbstständigkeitserklärung / Eidesstattliche Erklärung

Der Verfasser erklärt an Eides statt, dass er die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als die angegebenen Hilfsmittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht.

Berlin, 14. August 2011

Danksagungen

Einen ganz besonderen Dank möchte ich meinem Betreuer [...] Desweiteren danke ich meinen zahlreichen Kommilitonen für viele anregende und aufschlussreiche Diskussionen.

Zu guter Letzt sei den vielen Autoren hilfreicher Werkzeuge [...]

Realisation und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz

Abstract: Hier bitte am Ende der Arbeit auf english die kurze Inhaltsangabe schreiben.

Hier muss noch ein Abstract rein !!!AM ENDE!!!

Keywords: Möglicherweise in Englisch! Fuck!

Todo list

| | |
|--|----|
| Abstract nicht da | ii |
| Einleitung mehrfach durchlesen! | 1 |
| Reicht so? Guck bitte nach oben. | 1 |
| Bewertung einfügen. | 1 |
| Das am Ende zur Ende schreiben | 1 |
| wo ist die Quelle? | 2 |
| hier ein Überleitungssatz | 14 |
| das ischt a | 21 |
| die aktuelle Gleichung gehört nicht dahin! oder? | 24 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Abbildungsverzeichnis | v |
| MATLAB® -Code Verzeichnis | vi |
| Abkürzungsverzeichnes | vii |
| 1 Einleitung | 1 |
| 2 Theoretische Problembetrachtung | 2 |
| 2.1 Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz | 2 |
| 2.2 Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonderheiten . . . | 3 |
| 2.3 Objektorientierte Programmierung mit MATLAB® | 4 |
| 2.4 Einführung in die Kältetechnik | 6 |
| 3 Modellierung | 12 |
| 3.1 Aufgabenstellung | 12 |
| 3.2 Erstellung des OOP-Modells | 13 |
| 3.3 Handhabung des Programms | 27 |
| 3.3.1 Systemanforderungen | 27 |
| 3.3.2 Installation | 28 |
| 3.3.3 Aufruf der Simulation | 29 |
| 4 Simulation und Ergebnisse | 36 |
| A Anhang | 37 |
| A.1 Anhang Example section | 37 |
| Literaturverzeichnis | 54 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Prinzipdarstellung Kompressionskälteanlage | 7 |
| 3.1 | Vier Knoten Beispiel | 13 |
| 3.2 | Klassendiagramm Modellkonstrukt | 14 |
| 3.3 | Sequenzdiagramm Modellkonstrukt | 19 |
| 3.4 | Klassendiagramm Kooperationskonzept | 24 |
| 3.5 | Flussdiagramm | 28 |
| 3.6 | Sequenzdiagramm Kooperationsstrategie | 29 |
| 4.1 | Ausgabe plotCooling.m | 36 |

MATLAB[®]-Code Verzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 2.1 | Beispiel Klassendefinition | 6 |
| 3.1 | config_grid.m | 30 |
| 3.2 | config_supermarkets.m | 31 |
| 3.3 | config_fridges.m | 31 |
| A.1 | config_grid.m | 37 |
| A.2 | config_supermarkets.m | 37 |
| A.3 | config_fridges.m | 37 |
| A.4 | runCooling.m | 39 |
| A.5 | Cooling_strategy.m | 41 |
| A.6 | Power_grid.m | 46 |
| A.7 | Bus.m | 47 |
| A.8 | Supermarket.m | 48 |
| A.9 | Refrigerator.m | 49 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------------|---|
| NK_KR_V..... | normalgekühltes Kühltregal an Verbundanlage |
| NK_KT_S..... | normalgekühlte Kühltruhe steckerfertig |
| OOP | objektorientierte Programmierung |
| TK_TKT_S..... | tiefgekühlte Tiefkühltruhe steckerfertig |

KAPITEL 1

Einleitung

Die Erforschung der Ursachen und der Folgen des Klimawandels, die wachsende Schwierigkeit bei der Bereitstellung der konventionellen Energien, die Neubewertung der Risiken und technischen Mitteln bei der Endlagerung von Abfällen der Atomindustrie, die besorgniserregende Erkenntnis der bisherigen Fehlbewertung der Atomsicherheit **werden gewiss** die politisch beschlossene Förderung der erneuerbaren Energien zu einer grundlegenden Energieform in den kommenden Jahren in Deutschland und in Europa forcieren.

Einleitung
mehrfach
durchlesen!

Reicht so?
Guck bitte
nach oben.

Bewertung ein-
fügen.

Der Umstieg auf alternative Energien ist mit einigen Problemen verbunden. An einigen Orten ist der Einsatz dieser Technik aus politischer, technischer, ökonomischer oder ökologischer Sicht nicht möglich. Darum weichen oft die Stromerzeugung und der Strombedarf zeitlich und räumlich voneinander ab. Windkraft im Meer, Wasserkraft in den Bergen, Sonnenkraft in dem Süden, Geothermie in Island. Desweiteren kann nur ein Teil der erneuerbaren Energien direkt vom Menschen beeinflusst werden. Besonders die Menge der durch Sonne und Wind gewonnenen Energie schwankt abhängig von der Wetterlage. Die Integration dieser Energie in das Netz führt zur erhöhten Bereitstellung an Regelenergie. Diese Herausforderung hauptsächlich wird durch übermäßige Belastung der zur Ausregelung geeigneten konventionellen thermischen Kraftwerke gelöst. Durch den regelungsbedingten ineffizienten Teillastbetrieb und wiederholte An- und Abfahrvorgänge sinkt der Wirkungsgrad und ein höherer Verschleiß der ist die Folge. Aus langfristiger Sicht wird jedoch

Das am Ende zur Ende schreiben

eine Investition in Lastmanagement und in Energiespeicher unentbehrlich sein. Effiziente Lastmanagement und Energiespeicherkonzepte können helfen diesen Problemen langfristig entgegenzuwirken. Brückentechnologien nicht sicher. Politischer Druck wächst.

Theoretische Problembetrachtung

Inhaltsangabe

| | | |
|------------|--|----------|
| 2.1 | Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz | 2 |
| 2.2 | Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonderheiten | 3 |
| 2.3 | Objektorientierte Programmierung mit MATLAB® | 4 |
| 2.4 | Einführung in die Kältetechnik | 6 |

2.1 Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz

Die erneuerbaren Energien übernehmen in Deutschland mit jedem Jahr einen größeren Anteil an der Elektrizitätsversorgung. Mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie wird durch Wind und Photovoltaik erzeugt. Diese Energiequellen sind jedoch in hohem Grad witterungsabhängig und können stark fluktuieren. Dadurch kann die Menge der zur Verfügung stehenden Energie von der Nachfrage zeitlich enorm abweichen. Dies kann den sicheren Betrieb des Stromnetzes bei einer konstanten Frequenz von 50 Hz gefährden. Zusätzliche Bereitstellung an Regelleistung wird dadurch notwendig. Außerdem erfolgt die Erstellung der Fahrpläne für den Einsatz der konventionellen Kraftwerke gezwungenermaßen auf den fehlerbehafteten Vortagsprognosen über die Menge an Leistung aus erneuerbaren Energien. Die Güte der Prognose bestimmt dabei direkt den Regel- und den Reservebedarf.

Eine exakte Prognose über die Leistung aus Wind- und Photovoltaikanlagen kann nur auf Grundlage exakter Wettervorhersagen erfolgen. In der Literatur wird eine mittlere Genauigkeit für Day-Ahead Windleistungsprognosen von 7 % [17] und für Leistungsprognose aus Photovoltaikanlagen im Bereich von 3,5 % – 4,4 % [8] angegeben. Darüberhinaus können im Verlauf eines Tages zeitweise deutliche Abweichungen von diesen Werten auftreten. Durch den gedrosselten Betrieb der Anlagen ist eine Möglichkeit zur Kompensation der Prognosefehler gegeben. Der gedrosselte Anteil kann dadurch jedoch nicht genutzt werden. Die Bereitstellung der Regelleistung durch konventionelle oder andere Kraftwerke erscheint hier als sinnvoll. Eine Alternative zu den obengenannten Methoden bieten Energiespeicher, da sie bei Überangebot Energie speichern können und bei Unterversorgung Energie in das Netz einspeisen können.

wo ist die Quelle?

Variable Gestaltung der Netzlast kann weiterhin zur Reduzierung der oben genannten Problematik beitragen.

Dies bedeutet, dass beispielsweise Großverbraucher in Zeiten geringen Energiebedarfs zeitweilig vom Netz genommen und die dadurch freiwerdenden Kapazitäten anderwertig eingesetzt werden. Dies hätte zur Folge, dass sowohl Regelungsverluste als auch der Regelungsaufwand verringert und somit Kosten gespart werden könnten. Es ist vorstellbar, dass Anlagen zur Kälteerzeugung aufgrund der thermischen Trägheit zu günstigen Zeiten die Temperatur zusätzlich senken können und zu ungünstigen Zeiten die Kühltätigkeit auf das Minimum herunterfahren. Hiermit ist also das Interesse begründet, das Lastverlagerungspotential in der Kälteerzeugung zu untersuchen.

2.2 Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonderheiten

Im Mittel entfallen 60 % [4,7] des Stromverbrauchs in einem Supermarkt auf das Kühlen und Tiefkühlen von Produkten. Der durchschnittliche Verbrauch in einem Supermarkt liegt zwischen 300 MWh und 500 MWh im Jahr [7]. In den kommenden Jahren schätzt man das Wachstum des gesamten Kältebedarfs für Deutschland auf 100 % [13]. Der Anteil am Bedarf an elektrischer Energie vom Gesamtverbrauch eines Industrielandes für Kälteerzeugung in den Supermärkten wird in der Literatur für Australien mit 1 % [9] und in Schweden mit 2 % [2,4] angegeben. In Deutschland liegt der Verbrauch mit 6294 *GWh* für das Jahr 1999 bei rund 1,27 % [16]. Die Größenordnung des Verbrauchs für die Produktlagerung in Supermärkten und die Möglichkeit diesen zeitlich zu verschieben, macht die Supermärkte für die Regelung besonders interessant. Jedoch unterliegt der Einsatz bestimmten Beschränkungen und Randbedingungen.

Die Mindesthaltbarkeit für bestimmte Produkte kann nur durch Lagerung dieser Produkte in für sie festgelegtem Kühltemperaturbereichen garantiert werden. Dieser Temperaturbereich ist je nach Bedarf und Anwendung in Normalkühlung (NK) über 0°C und in Tiefkühlung (TK) unter 0°C unterteilt. Auf der nationalen und auch auf der internationalen Ebene existieren Auflagen, die die maximale Temperaturen bei der Lagerung von Nahrungsmitteln vorschreiben. Die fundamentale Verordnung ist die EG 853/2004. Aus der geht hervor, dass normalgeköhlte Produkte im Temperaturbereich von 0 bis +8°C je nach Nahrungsmittel und tiefgeköhlte Produkte mindestens bei -18°C geköhlt werden müssen.

Die Kälteerzeugung im Supermarkt kann räumlich generell in zwei Bereiche unterteilt werden, dem Verkaufsbereich und dem Warenlager. Außerdem kommen Kühleinheiten zum Einsatz, die einer Verbundkälteanlage angehören oder steckerfertig zur Verfügung stehen. Im Verkaufsbereich kommen überwiegend Kühltruhen im Tiefkühlbereich und Kühltruhen und -regale im Niederkühlbereich zum Einsatz. Zur Ausstattung zählen Geräte in offener sowie durch Türen verschließbarer Ausführung. Größtenteils werden die offenen Modelle außerhalb der Öffnungszeiten durch

Decken und Rollos zwecks Energieeinsparung verschlossen.

2.3 Objektorientierte Programmierung mit MATLAB®

Seit Ende des letzten Jahrhunderts herrscht in der Fachliteratur für Informatik die Meinung, dass der Einsatz von objektorientierten Techniken Programme hervorbringt, die im Vergleich *einfacher erweiterbar*, *besser testbar* und *besser wartbar* sind. Dabei wird ein Verfahren angewendet, nachdem große Systeme in kleinere Teile des Ganzen zerlegt werden. Programme lassen sich dadurch im Allgemeinen mit weniger Aufwand und kleinerer Fehlerwahrscheinlichkeit programmieren. Inspiriert durch die Vorgänge aus der realen Welt, werden die Abläufe durch operierende Objekte dargestellt, die Aufträge erledigen und vergeben können. Die wesentlichen Eigenschaften der objektorientierten Programmierung, kurz OOP, sind die Datenkapselung, die Polymorphie und die Vererbung.¹

Allgemeine Erläuterungen

Klasse Eine Klasse ist ein Instrument der Programmierung zur Erfassung von charakteristischen Eigenschaften zusammenhängender Objekte. Die Definition der Strukturen der Objekte erfolgt durch Klassen.

Objekt Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Eigenschaften Eigenschaften sind Variablen, die für jedes Objekt existieren.

Methoden Methoden sind objektlokale Funktionen.

Datenkapselung Man spricht von Kapselung, wenn Objekte den Zugriff auf ihre Daten kontrollieren.

Polymorphie Können unterschiedliche Objekte auf eine gleiche Nachricht unterschiedlich reagieren, spricht man von Polymorphie.

Vererbung Die Vererbung ermöglicht durch Veränderung der bestehenden Klassen neue Klassen zu erstellen. Die grundlegenden Programmteile der bestehenden Klasse werden zwangsläufig übernommen.

Erläuterungen zur OOP-Syntax²

classdef Neue Klassen werden mit der Anweisung `classdef` eingeleitet. Der Name der Klasse wird unmittelbar nach der Anweisung eingetragen. Der Klassen-

¹ Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [3], [11], [12] oder [18].

² Es werden nur Schlüsselwörter vorgestellt, die essentiell sind. Eine tiefgreifende Darstellung würde den Rahmen einer Studienarbeit bei Weitem übersteigen. Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [15] oder <http://www.mathworks.com/help/>.

Block endet mit der Anweisung `end`.

properties Die Anweisung `properties` beginnt den Eigenschaften-Block. Abgeschlossen wird der Block mit `end`. Innerhalb einer Klasse können mehrere Blöcke existieren. Möchte man das Verhalten eines Eigenschaften-Blocks zusätzlich verändern, zum Beispiel neue Zugriffsarten oder Zugriffsrechte vergeben, ist der Einsatz von Attributen zweckmäßig.

```
properties (attribut1, attribut2, etc.)  
end
```

methods Die Anweisung `methods` beginnt den Methoden-Block und mit `end` wird er geschlossen. Analog zu dem Eigenschaften-Block können in einer Klasse mehrere Methoden-Blöcke existieren. Möchte man das Verhalten eines Methoden-Blocks zusätzlich verändern, ist der Einsatz von Attributen zweckmäßig.

```
methods (attribut1, attribut2, etc.)  
end
```

Klassen und Objekte mit MATLAB®

Klassen werden in MATLAB® mit Hilfe einer Datei mit der Endung `.m` definiert, die den selben Namen wie die Klasse hat. Im Quelltextbeispiel MATLAB®-Code 2.1 wird eine Beispielklasse **Class_name** mit einem Eigenschaften-Block und einem Methoden-Block definiert. Die Datei muss demnach **Class_name.m** heißen. In die erste Zeile der Datei kommt die Anweisung `classdef`, die die Klasse einleitet. Werden der Klasse zusätzliche Verhaltensmuster zugewiesen, folgt die Setzung der Attribute in Klammern. Anschließend kommt der Name der Klasse. Wird die neue Klasse eine durch Vererbung abgeleitete einer anderen Klasse, so folgt das Klein-erzeichen und der Name der Superklasse. In den anschließenden Zeilen werden der Eigenschaften-Block und der Methoden-Block definiert.

Objekte einer Klasse werden durch eine Konstruktor-Methode erzeugt. Diese Funktion wird im ersten Methoden-Block an erster Stelle definiert. Sie hat den selben Namen wie die Klasse. Über die Konstruktor-Funktion können bereits bei der Erzeugung der Objekte Werte an ausgewählte Attribute übergeben werden. Erfolgt der Aufruf einer Konstruktor-Funktion einer Klasse fehlerfrei, so ist das Ergebnis des Aufrufes ein Objekt dieser Klasse. Der Aufruf eines Konstruktors unterscheidet sich nicht von dem Aufruf gewöhnlicher MATLAB®-Funktionen. Im folgenden Quelltextbeispiel wird im Command-Window durch den Aufruf der Konstruktor-Funktion ein Objekt **object** der im MATLAB®-Code 2.1 vorgestellten Klasse erzeugt.

```
>> object = Class_name(input_data);
```

MATLAB®-Code 2.1: Beispiel Klassendefinition

```

classdef (Attributes) Class_name < Super_class % class definition
    properties (Attributes) % first property block
        PropertyName = [];
    end % end of properties block
    % additionally here can be another properties block with
    % specifying by another Attributes
    methods (Attributes)
        function obj = Class_name(obj,a) % constructor
            obj.PropertyName = a;
        end
        function [X] = second_function(obj)
            X = obj.PropertyName + 1;
        end
    end
    % additionally here can be another methods block with
    % specifying by another Attributes
end % end of classdef block

```

Methoden, die applikationsspezifische Operationen mit einem Datensatz durchführen sollen, werden nach der Konstruktor-Funktion definiert. Die meisten dieser Funktionen nutzen das Objekt als Eingabeargument, zum Beispiel: `second_function(obj)`. Der Zugriff auf die Variablen der Objekteigenschaften erfolgt durch Referenzierung auf das Objekt. Im Quelltextbeispiel MATLAB®-Code 2.1 wird das wie folgt vorgestellt: `obj.PropertyName`. Wenn ein Zugriff auf Objektfunktionen erlaubt ist, kann darauf wie folgt zugegriffen werden:

```
>> function_return = object.second_function;
```

Die Referenz auf den Namen des Objektes muss stets erfolgen.

2.4 Einführung in die Kältetechnik

An dieser Stelle wird ein knapper Überblick über die mathematischen und physikalischen Zusammenhänge gegeben, die bei der Entwicklung eines Modells einer Kälteanlage in einem Modellsupermarkt zwingend beachtet werden müssen.

In den Supermärkten werden Kühlgeräte zur Lagerung der Ware bis zum Verkauf an den Endkunden eingesetzt. Um die Haltbarkeit dieser Ware für den Mindestzeitraum zu gewährleisten, wird sie bei niedrigen Temperaturen gehalten. Körper mit unterschiedlicher Temperatur sind bestrebt, wenn sie thermisch von einander nicht vollkommen isoliert sind, durch gegenseitige Wechselwirkung ihre Temperaturen anzugleichen. Infolge dessen wird ein Wärmegleichgewicht erreicht. Der natürliche Wärmefluss findet selbstständig immer vom Körper mit der höheren Temperatur

in die Richtung des Körpers mit der niedrigeren Temperatur statt. Um eine negative Temperaturänderung herzustellen und diese auch zu halten, muss die eindringende Wärmeenergie ständig in derselben Höhe abgeführt werden, damit die Temperatur konstant bleibt. Diese Energiemenge pro Zeiteinheit wird als Kälteleistung bezeichnet. Eine Abweichung von dieser Menge führt zum Steigen der Temperatur, wenn weniger und zum Sinken der Temperatur wenn mehr abgeführt wird. Um diesen Kühlkreislauf aufrecht zu erhalten, muss Leistung aufgewendet werden³.




Abbildung 2.1: Prinzipdarstellung Kompressionskälteanlage

In der Abbildung 2.1 auf der Seite 7 ist die Prinzipdarstellung der weitverbreiteten Kompressionskältemaschine zu sehen. Die Ware, die symbolisch durch einen Kohlkopf dargestellt ist, wird mit einer Temperatur zwischen ± 0 und $+8^{\circ}\text{C}$ gelagert. Der Temperaturunterschied zwischen dem Innen- und Außenbereich ist maßgebend für den Verlust an Kälte (Wärmeausgleich). Der Ausgleich führt dazu, dass Kälteenergie für den Lagerungs- und Kühlungsprozess verloren geht.

³ Eine detaillierte Beschreibung dieser Prozesse in einer Kompressionskälteanlage und Spezifikation ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [2,10,14].

Die Aufnahme der Wärmeenergie und der spezifischen Wärmekapazität dieser Substanzmasse ergibt die Temperaturdifferenz Δt .

$$\Delta t = \frac{Q}{m \cdot c} \quad (2.1)$$

| | |
|------------|---|
| Δt | Temperaturdifferenz in Kelvin K |
| Q | Verlust an Kälte in in kJ |
| m | Substanzmasse zur Aufnahme der Kälteenergie in kg |
| c | Spezifische Kältekapazität (Wärmekapazität) der Substanzmasse in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ |

Die installierte Kälteleistung multipliziert mit der täglichen Betriebszeit muss gleich dem stündlichen Kältebedarf multipliziert mit der Tagesstundenzahl sein.

$$\dot{Q}_0^{\text{I}} = \frac{24}{\tau_B} \cdot \dot{Q}_0 \quad (2.2)$$

| | |
|------------------------|--|
| \dot{Q}_0^{I} | Installierte Kälteleistung in kW |
| τ_B | Tägliche Betriebszeit in h |
| \dot{Q}_0 | stündlicher Kälteleistungsbedarf in kW |

Die Transmissionswärmeleistung wird aus der Multiplikation der Fläche der wärmeübertragenden Wände mit ihrem spezifischen Wärmedurchgangskoeffizient und der Temperaturdifferenz zwischen der Kühlraumtemperatur und der Umgebungstemperatur berechnet.

$$\dot{Q}_{Tr} = A \cdot k \cdot \Delta t \quad (2.3)$$

| | |
|----------------|--|
| \dot{Q}_{Tr} | Transmissionswärmeleistung in kW |
| A | Fläche in m^2 |
| k | Wärmedurchgangskoeffizient in $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ |
| Δt | Temperaturdifferenz in K |

Der Zusammenhang zwischen der aufgewendeten elektrischen Antriebsleistung P eines Verdichters in einer Kompressionskälteanlage und der genutzten stündlichen Kälteleistung \dot{Q}_0 wird durch die Kältezahl ε wiedergegeben.

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}_0}{P} \quad (2.4)$$

| | |
|---------------|---|
| ε | Leistungszahl (einheitenlos) |
| \dot{Q}_0 | stündlicher Kälteleistungsbedarf in kW |
| P | elektrische Verdichterantriebsleistung in einer Kompressionskälteanlage in kW |

Die Öffnungszeit des Supermarkts hat einen spürbaren Einfluss auf die Größe der Kälteverluste. In der Literatur wird der Nachtverbrauch mit 10 % bis 20 % des Tagesverbrauchs angegeben [5]. In der Nacht fallen keine zusätzlichen Verluste an, zum Beispiel durch Licht, Körperwärme oder Türöffnungszeiten, sodass nur Transmissionsverluste bei der Berechnung beachtet werden. Leistungsbedarf definiert die Menge an Leistung, der benötigt wird, um den Verlust an Kälte zu ersetzen. Die Abweichung zwischen Tagesbedarf und Nachtbedarf an Leistung wird im weiteren Verlauf Tagesmehrbedarf genannt.

$$\dot{Q}_{Nacht} = \dot{Q}_{Tr} \quad (2.5)$$

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| \dot{Q}_{Nacht} | Leistungsbedarf in der Nacht in kW |
| \dot{Q}_{Tr} | Transmissionswärmeleistung in kW |

Der Kälteleistungsbedarf am Tag ergibt sich aus der Summe des Tagesmehrbedarfs und der Transmissionswärmeleistung. Aus Gründen der Vereinfachung wird der Tagesmehrbedarf als weitgehend konstant angenommen.

$$\dot{Q}_{Tag} = \dot{Q}_{mehr} + \dot{Q}_{Tr} \quad (2.6)$$

| | |
|------------------|----------------------------------|
| \dot{Q}_{Tag} | Leistungsbedarf am Tag in kW |
| \dot{Q}_{mehr} | Tagesmehrbedarf am Tag in kW |
| \dot{Q}_{Tr} | Transmissionswärmeleistung in kW |

Die Verlustkältemenge im Kühlbereich ist aufgrund der obengenannten Gründe je nach Tageszeit unterschiedlich.

$$Q_v = \begin{cases} 1h \cdot \dot{Q}_{Nacht}, & \text{außerhalb der Öffnungszeiten} \\ 1h \cdot \dot{Q}_{Tag}, & \text{innerhalb der Öffnungszeiten} \end{cases} \quad (2.7)$$

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Q_v | Verlustkältemenge in kJ |
| \dot{Q}_{Tag} | Leistungsbedarf am Tag in kW |
| \dot{Q}_{Nacht} | Leistungsbedarf in der Nacht in kW |

h Zeiteinheit für Stunden

Ist für eine Kälteanlage der stündlicher Kälteleistungsbedarf bekannt, so wird der Tagesmehrbedarf an Kälteleistung ermittelt, indem vom Produkt des Kälteleistungsbedarfes mit dem Faktor für Kältebedarfsabsenkung die mittlere Transmissionswärmeleistung abgezogen wird.

$$\dot{Q}_{mehr} = \dot{Q}_0 \cdot K - \bar{\dot{Q}}_{Tr} \quad (2.8)$$

\dot{Q}_{mehr} Tagesmehrbedarf in kW

\dot{Q}_0 stündlicher Kälteleistungsbedarf in kW

K Faktor für Kältebedarfsabsenkung (einheitenlos)

$\bar{\dot{Q}}_{Tr}$ mittlere Transmissionswärmeleistung in kW

Die Berechnung der mittleren Transmissionswärmeleistung erfolgt durch die Multiplikation der Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und der mittleren Kühlraumtemperatur mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten und der Fläche der wärmeübertragenden Wände.

$$\bar{\dot{Q}}_{Tr} = A \cdot k \cdot (t_{amb} - \bar{t}_{KR}) \quad (2.9)$$

$\bar{\dot{Q}}_{Tr}$ mittlere Transmissionswärmeleistung in kW

A Fläche in m^2

k Wärmedurchgangskoeffizient in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

t_{amb} Umgebungstemperatur in $^{\circ}C$

\bar{t}_{KR} mittlere Kühlraumtemperatur in $^{\circ}C$

Ist der Kälteleistungsbedarf nicht bekannt, wie zum Beispiel bei steckerfertigen Geräten, kann der Mehrbedarf am Tag über den Wert Verdichterarbeit pro 24 Stunden W_{Verd24} für den gesamten Kälteverbraucher ermittelt werden.

Das Produkt aus dem spezifischen Energieverbrauch mit dem Faktor für Kältebedarfsabsenkung, dem Verdichteranteil ergibt die Verdichterarbeit.

$$v_{mod} = K \cdot v \quad (2.10)$$

$$W_{Verd24} = W_{spez24} \cdot v_{mod} \quad (2.11)$$

W_{Verd24} Verdichterarbeit pro 24 Stunden in $\frac{kWh}{24h}$

| | |
|--------------|---|
| W_{spez24} | spezifischer Energieverbrauch pro 24 Stunden in $\frac{\text{kWh}}{24\text{h}}$ |
| K | Faktor für Kältebedarfsabsenkung (einheitenlos) |
| v | Verdichteranteil (einheitenlos) |
| v_{mod} | modifizierter Verdichteranteil (einheitenlos) |

Im Folgenden muss die Verdichterarbeit zum Ersetzen der zusätzlichen Kälteenergieverlustmenge in der Öffnungszeit berechnet werden, die in einem weiteren Schritt in Tagesmehrbedarf \dot{Q}_{mehr} umgewandelt wird.

$$W_{mehr} = W_{Verd24} - \frac{\bar{\dot{Q}}_{Tr}}{\varepsilon} \cdot 24 \quad (2.12)$$

| | |
|----------------------|---|
| W_{mehr} | Verdichterarbeit zum Ersetzen der zusätzlichen Kälteenergieverluste \dot{Q}_{mehr} in der Öffnungszeit in kWh |
| W_{Verd24} | Verdichterarbeit pro 24 Stunden in $\frac{\text{kWh}}{24\text{h}}$ |
| $\bar{\dot{Q}}_{Tr}$ | mittlere Transmissionswärmeleistung in kW |
| ε | Leistungszahl (einheitenlos) |

Die Umrechnung von W_{mehr} in \dot{Q}_{mehr} erfolgt mit Hilfe der Leistungszahl ε . Die Verdichterarbeit W_{mehr} wird mit ε multipliziert. Es wird angenommen, dass der Mehrbedarf in den rund zwölf Stunden der Öffnungszeit entsteht.

$$\dot{Q}_{mehr} = \frac{W_{mehr}}{12} \cdot \varepsilon \quad (2.13)$$

| | |
|------------------|---|
| \dot{Q}_{mehr} | Tagesmehrbedarf in kW |
| W_{mehr} | Verdichterarbeit zum Ersetzen der zusätzlichen Kälteenergieverluste \dot{Q}_{mehr} in der Öffnungszeit in kWh |
| ε | Leistungszahl (einheitenlos) |

Nun kann der stündliche Leistungsbedarf des Supermarkts in MW berechnet werden.

$$P_{dem} = \frac{\dot{Q}_v}{\varepsilon} \quad (2.14)$$

| | |
|---------------|---|
| P_{dem} | stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW |
| \dot{Q}_v | Verluskälteleistung in kW |
| ε | Leistungszahl (einheitenlos) |

Modellierung

Inhaltsangabe

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Aufgabenstellung | 12 |
| 3.2 Erstellung des OOP-Modells | 13 |
| 3.3 Handhabung des Programms | 27 |
| 3.3.1 Systemanforderungen | 27 |
| 3.3.2 Installation | 28 |
| 3.3.3 Aufruf der Simulation | 29 |

3.1 Aufgabenstellung

Die Intention der Arbeit, ist der objektorientierte Entwurf eines MATLAB® - Programms zur Simulation des variablen Lastverhaltens von Kältelasten mit Kälte speichern im Energieversorgungsnetz.

Es sollen ausschließlich Kälteanlagen modelliert werden, die in Supermärkten zum Einsatz kommen. Das Ergebnis der Simulation soll der Verbrauch einer variabel geführten Supermarktkette auf der Basis der einzelnen in den Supermärkten eingesetzten Kälteanlagen sein.

Verbrauchswerte in einem Lastflussoptimierungsprogramm zu verwenden.

Explizite Anforderungen

Folgende explizite Anforderungen sind an das Programm gestellt:

- Die Speicherung der für das Beschreiben der Modelle erforderlichen Parameter findet in einer Konfigurationsdatei statt.
- Der elektrische Energieverbrauch wird aufgrund der Modellparameter der Kältelasten sowie des gefahrenen Einsatzes der Kältelasten berechnet.
- Die Topologie des elektrischen Netzwerkes wird berücksichtigt.
- Die Möglichkeit einer eindeutigen Zuweisung der Verbrauchswerte für folgende Verursacher wird realisiert:

- Daten für jede Kälteanlage werden einzeln gespeichert, wenn mehrere Anlagen simuliert werden.
- Daten für jede Supermarktkette werden einzeln gespeichert, wenn der Verbrauch mehrerer Supermarktketten simuliert wird.
- Erfolgt die Simulation des Energieverbrauchs für ein Mehrknotennetz, so werden die Daten für jeden Knoten einzeln gespeichert.

3.2 Erstellung des OOP-Modells

Der durchschnittliche Energieverbrauch der Kälteanlagen je Supermarktkette kann aufgrund der technischen Ausführung unterschiedlich sein. Der Energieverbrauch entsteht an definierten Punkten im Netz. An den einzelnen Knotenpunkten können mehrere Kältelasten angeschlossen sein.

In der Abbildung 3.1 wird ein einfaches Energieversorgungsnetz mit vier Knoten dargestellt. Am Knoten eins ist eine regenerative elektrische Energiequelle, in diesem Fall ein Windpark, angeschlossen. Weitere konventionelle elektrische Energiequellen befinden sich an den Knoten zwei und drei. Die passiven Lasten befinden sich am Knoten zwei und vier. Der Kältespeicher ist am Knoten zwei angeschlossen. Im Bild wird der Kältespeicher Supermarkt durch ein Gebäude mit Einkaufswagen dargestellt. Die Knoten sind untereinander durch Leitungen verbunden.




Abbildung 3.1: Vier Knoten Beispiel

In der Realität kann ein Energieversorgungsnetz durch die Variation der Knotenzahl und die Vermaschung eine beliebig komplizierte Form aufweisen.

In Anbetracht der im Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren erscheint der Ansatz der OOP bei der Erstellung eines Programms zur Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz auf der Basis des vorangegangenen Beispiels (Abbildung 3.1 auf der Seite 13) als sinnvoll. In der Abbildung 3.2 auf der

Seite 14 wird in Form eines Klassendiagramms das fertige Klassen-Modell dargestellt und die Abhängigkeit unter Klassen visualisiert.




Abbildung 3.2: Klassendiagramm Modellkonstrukt

Das Ergebnis der Abstraktion sind vier Klassen. In der Klasse **Refrigerator** sind Eigenschaften und Methoden zusammengefasst, die das Modell einer Kältelast beschreiben. Die explizite Erklärung der.

hier ein Über-
leitungssatz

Refrigerator

An dieser Stelle werden die Eigenschaften und die Methoden der Klasse **Refrigerator** explizit erklärt.

Attribute

fridge_detector Art der Anlage. Die Berechnung der Verluste der Verbundanlagen unterscheidet sich von der der steckerfertigen Geräte.

energy_consumption_day Höhe des durchschnittlichen elektrischen Energieverbrauchs.

epsilon Leistungszahl.

compressor_quotient Anteil des Verdichters am Gesamtverbrauch der Kühleanlage.

cooling_power Kälteleistungsbedarf (Herstellerangaben).

temperatur_outside_fridge $1 \times M$ -Array mit Außentemperaturwertet für die Umgebung der Kälteanlage. M stimmt mit der Anzahl der Wände überein, für die ihre Fläche bekannt ist.

mass_stored $1 \times N$ -Array mit den Massewerten, der zur Kühlung vorhandenen Substanzmasse. N stimmt mit der Anzahl der Massen überein, für die die spezifische Wärmekapazität unterschiedlich ist.

specific_heat_capacity $1 \times N$ -Array mit den Werten für spezifische Wärmekapazitäten der Substanzmassen.

cooling_room_temperature_min Niedrigste Temperatur, die durch Kühlung erreicht werden darf.

cooling_room_temperature_max Höchste Temperatur, die durch Kühlung erreicht werden darf.

averaged_cooling_room_temperature Durchschnittliche Temperatur im Normalbetrieb.

temperature_history $n \times m$ -Array mit $n, m \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werte des berechneten Temperaturverlaufs und m für die Anzahl der simulierten Tage steht. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion **main_equation**. Eine Spalte des Arrays stellt den Temperaturverlauf an genau einem Tag dar.

electric_power_consumption_history $n \times m$ -Array mit $n, m \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werte des berechneten Verbrauchs und m für die Anzahl der simulierten Tage steht. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion **main_equation**. Eine Spalte des Arrays stellt den Verlauf des berechneten Verbrauches an genau einem Tag dar.

averaged_transmission_losses Summe aller durchschnittlichen Transmissionsverluste im Normalbetrieb (vgl. Gleichung (2.9) auf der Seite 10).

modified_heat_transmission_coefficient $1 \times M$ -Array mit Werten aus der elementweisen Multiplikation des Vektors mit den Werten der spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten mit dem Vektor mit Werten für die Durchgangsflächen (vgl. Gleichung (2.10) auf der Seite 10).

increased_demand_heat_power_day Mehrbedarf am Tag aufgrund der zusätzlichen Verluste durch Licht, Menschenkörperwärme, Türöffnungszeiten und weiteren Einflüssen. Die Berechnung erfolgt nach einer Auswahl zwischen der Gleichung (2.8) und der Gleichung (2.11) bis Gleichung (2.13) wie auf den Seiten 10 und 11 beschrieben.

factor_cooling_reducer Faktor für Kältebedarfsabsenkung infolge der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur.

fridge_number_scale Anzahl der Anlagen mit der identischen technischen Ausführung, der Beladung und dem Fahrplan.

Methoden

Refrigerator(fridge_config,number_steps,days) Konstruktor der Klasse. Bei dem Aufruf dieser Funktion werden folgende Argumente übergeben:

fridge_config 1×2 -Cell Array mit Modellparametern¹.

number_steps Anzahl der Zeitschritte, die einen Tag beschreiben.

days Anzahl der zu simulierenden Tage.

Bei der Initialisierung eines Objektes werden einem Teil der oben vorgestellten Attribute der Klasse **Refrigerator** Werte aus dem **fridge_config**-Array direkt übergeben. Andere Werte werden einmalig von der Konstruktor-Methode berechnet oder im Laufe der Simulation verändert.

Folgende Attribute werden einmalig bei der Initialisierung berechnet:

averaged_transmission_losses Summe aller durchschnittlichen Transmissionsverluste im Normalbetrieb (vgl. Gleichung (2.9) auf der Seite 10).

modified_heat_transmission_coefficient $1 \times M$ -Array mit Werten aus der elementweisen Multiplikation des Vektors mit Werten der spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten mit dem Vektor mit den Werten für die Durchgangsflächen (vgl. Gleichung (2.10) auf der Seite 10).

increased_demand_heat_power_day Mehrbedarf am Tag, aufgrund der zusätzlichen Verluste durch Licht, Menschenkörperwärme, Türöffnungszeiten und weiteren Einflüsse. Die Berechnung erfolgt nach einer

¹ Die Form des Arrays ist äquivalent zu genau einer Zeile der in MATLAB®-Code 3.2 auf der Seite 31 vorgestellten Arrays, die die Modelle der Supermärkte abbilden.

Auswahl zwischen der Gleichung (2.8) und der Gleichung (2.11) bis Gleichung (2.13) wie auf der Seiten 10 und 11 beschrieben.

Folgende Attribute werden im Laufe der Simulation verändert:

temperature_history $n \times m$ -Array mit $n, m \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werte des berechneten Temperaturverlaufs und m für die Anzahl der simulierten Tage steht. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion **main_equation**. Eine Spalte des Arrays stellt den Temperaturverlauf an genau einem Tag dar.

electric_power_consumption_history $n \times m$ -Array mit $n, m \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werten des berechneten Verbrauchs und m für die Anzahl der simulierten Tage steht. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion **main_equation**. Eine Spalte des Arrays stellt den Verlauf des berechneten Verbrauches an genau einem Tag dar.

Folgende Attribute sind aufgrund der Annahmen dieser Studie konstant, können aber bei einer Modifizierung der Annahmen im Laufe der Simulation verändert werden:

temperature_outside_fridge Befindet sich der Kältespeicher außerhalb geschlossener Räume und im direkten Kontakt mit der Außentemperatur, muss die Temperaturänderung die im Tagesverlauf in Abhängigkeit von der Jahreszeit entsteht, beachtet werden.

mass_stored Wenn nicht mehr Angenommen wird, dass die Substanzmasse im Supermarkt im Laufe des Tages konstant ist, sondern mit dem Konsumverhalten der Bevölkerung in Abhängigkeit steht, muss eine Anpassung erfolgen.

sum_mass_times_capacity() Der Rückgabewert dieser Funktion ist die berechnete Summe aus der elementweisen Multiplikation aller Substanzmassen mit den jeweiligen spezifischen Wärmekapazitäten. Der Funktion werden keine explizite Argumente übergeben. Die Funktion greift direkt auf die Attribute **specific_heat_capacity** und **mass_stored** des Objektes zu.

sum_transmission_losses() Es gibt zwei Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Wert ist die Summe der Transmissionsverluste (vgl. Gleichung (2.9) auf der Seite 8) durch alle Durchgangsflächen für den aktuellen Zeitpunkt und für die aktuelle Kühlraumtemperatur. Desweiteren wird die Summe der Transmissionsverluste berechnet, die bei der oberen Grenze des zugelassenen Temperaturbereiches entstehen. Die Kenntnis dieser Verluste ist wichtig, um die Zeitspanne abschätzen zu können bis die obere Temperaturgrenze erreicht wird (vgl. Gleichung (3.3) auf der Seite 22).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschritte für einen Tag.

count_number_steps Der aktuelle Wert von **number_steps**.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_days**.

sum_all_losses() Es gibt zwei Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Rückgabewert beinhaltet die Summe aller Verluste an Kälte (vgl. Gleichung (2.7) auf der Seite 9). Außerhalb der Öffnungszeiten entfällt der Anteil an zusätzlichen Verlusten, die durch Licht, offene Türen etc. anfallen. Durch eine alternative Verzweigung, deren Bedingung die Zugehörigkeit des aktuellen Wertes der Laufvariable **count_number_steps** zu den Öffnungszeiten ist, wird die Berücksichtigung der zusätzlichen Verluste sichergestellt. Der zweite Rückgabewert ist die Zeitspanne bis zum Erreichen der kritischen maximalen Temperatur (vgl. Gleichung (3.3) auf der Seite 22).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschritte für einen Tag.

count_number_steps Der aktuelle Wert von **number_steps**.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_days**.

number_days Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Tage.

capacity_estimator() Die Funktion hat einen Rückgabewert. Berechnet wird die maximal abzuführende Wärmeenergiemenge Q_{max} (vgl. die Gleichung (3.9) auf der Seite 27).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

count_number_steps Der aktuelle Wert von **number_steps**.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_days**.

Q_losses Wert der aktuellen Verlustkältemenge als Ergebnis der Funktion **sum_all_losses()** (vgl. Gleichung (2.7) auf der Seite 9).

temperature_change() Die Funktion hat einen Rückgabewert. Berechnet wird die Temperatur der Substanzmasse, die durch Kühlung am Ende eines Zeitschrittes erreicht wird (vgl. die Gleichung (3.7) auf der Seite 23).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschritte für einen Tag.

count_number_steps Der aktuelle Wert von **number_steps**.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_days**.

Q_losses Wert der aktuellen Verlustkältemenge als Ergebnis der Funktion **sum_all_losses()** (vgl. Gleichung (2.7) auf der Seite 9).

Alle Klassen haben einen unterschiedlichen Status. Die Klasse **Power_grid** vertritt die Rolle des ganzen Systems, also des Energieversorgungsnetzes, welches aus charakteristischen Teilen, den Knoten (**Bus**) besteht. Die Existenz eines Knotens außerhalb eines Netzes ergibt keinen Sinn. Dieser Zusammenhang zwischen Klassen wird im Klassendiagramm in der Abbildung 3.2 durch eine Linienverbindung/Komposition verdeutlicht. Auf der Seite des Ganzen endet die Linie mit einem ausgefüllten Rhombus. Das komplette Modell ist nach diesem Prinzip aufgestellt. Das kleinste Element des Ganzen stellt die Kälteanlage (**Refrigerator**) dar.




Abbildung 3.3: Sequenzdiagramm Modellkonstrukt

Aufgrund des Modells wird das elektrische Verhalten einer Supermarkt-Kältelast im Energieversorgungsnetz durch miteinander kooperierende Objekte dargestellt. Wird eine Funktion aufgerufen, die den Start der Simulation veranlasst, müssen die Objekte aus der Konfigurationsdatei erzeugt werden.

In der Abbildung 3.3 auf der Seite 19 wird mit Hilfe eines Sequenzdiagramms der Nachrichtenaustausch hervorgehoben, der bei der Erstellung der Objekte durchlaufen wird. Auf der Zeitachse, die senkrecht von oben nach unten verläuft, wird mit Hilfe der Pfeile der Zugriff auf die Methoden der Objekte dargestellt. Ist eine Methode des Objektes für einen Zeitraum aktiv, wird dieser Zustand durch einen grauen Balken auf dem Zeitstrahl des zugehörigen Objektes visualisiert. Der Aufruf der

Funktionen der Objekte wird durch einen Pfeil mit ausgefüllter Spitze dargestellt. Der Pfeil geht vom Zeitstrahl eines Objekts aus, der die Funktion aufruft und endet mit der Spitze im Objekt, zu dem diese Funktion gehört. Der Name der aufgerufenen Funktion steht über dem Pfeil. Wird von dieser Funktion etwas zurückgegeben, so ist der Pfeil gestrichelt. Die Rückgabewerte stehen über dem Pfeil.

In der Funktion **runCooling**, die den Start der Simulation veranlasst und steuert, wird der Konstruktor der Klasse **Power_grid** aufgerufen. Als Ergebnis des Aufrufs bekommt die Funktion **runCooling** ein Objekt der Klasse **Power_grid** mit allen Unterobjekten, die den zu simulierenden Fall beschreiben. Die Konstruktor-Funktionen der Klassen, die einen untergeordneten Status besitzen, werden bei der Erstellung der übergeordneten Objekte aufgerufen. Die Anzahl der erzeugten Objekte hängt davon ab, wie oft die Konstruktor-Funktion der jeweiligen Klasse aufgerufen wird. Diese Zahlen werden in Konfigurationsdateien abhängig von dem untersuchten Fall festgelegt. Die ausführliche Erklärung der Konfigurationsdateien findet im Abschnitt 3.3 statt.

Bereitstellung der Leistung zur Kälteerzeugung

Das augenblickliche Gleichgewicht zwischen dem Kältebedarf und der zur Verfügung stehenden Kälteleistung sichert die Einhaltung der Soll-Temperatur der Kühlgüter. Werden die Kälteanlagen als Energiespeicher zur Regelung eingesetzt, so führt das, aufgrund der fluktuierenden zur Verfügung stehenden Kälteleistung, zu Temperaturschwankungen. Die engen Grenzen des zulässigen Temperaturbandes dürfen nicht überschritten werden.

Verschiedene Konzepte für den Einsatz der Kälteanlagen als Energiespeicher im Energieversorgungsnetz sind denkbar. Im folgenden Abschnitt wird die Implementierung eines möglichen Kooperationskonzeptes zwischen einer Supermarktkette und einem Windpark vorgestellt.

Die prognostizierten und die tatsächlich vom Windpark produzierten elektrischen Windleistungsdaten der Vattenfall-Regelzone (heute 50Hertz-Regelzone) aus dem Jahr 2005 werden als Grundlage-Datensatz verwendet. Im Datensatz sind Stundenwerte von Windleistung gespeichert, weshalb in diesem Fall auch von Energie gesprochen werden kann.

Der Windpark ist bestrebt, die Verpflichtung über die Bereitstellung von Leistung beim Netzbetreiber zu erfüllen. Abweichungen, die aufgrund der fehlerhaften Windprognosen entstehen, sollen durch die Kooperation mit Supermarktketten ausgeglichen werden.

Es wird angenommen, dass der Prognosefehler von der Windleistungsvorhersage für 24 Stunden den 15 % entspricht. Der Windparkbetreiber meldet beim Netzbetreiber die untere Grenze an, also 85 % von der Windleistungsvorhersage. Der Supermarkt besitzt einen stündlichen Bedarf, der unbedingt gedeckt werden muss. Ist der stündliche Bedarf größer als 15 % der Prognose, wird die Differenz aus dem Netz gezogen. Diese Abweichung wird beim Netzbetreiber zur Erstellung des Lastfahrplanes mitgeteilt. Gibt es eine Abweichung von der Prognose, so versucht der

Supermarkt diese zu absorbieren.

Die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochene Leistung wird berechnet, indem von der Windleistungsvorhersage die 15 % bestimmt werden oder nur der stündlicher Bedarf, wenn er kleiner als die 15 % ist.

das ischt a

$$P_{sm} = \min\{0, 15 \cdot P_{DA}, P_{dem}\}$$

P_{sm} Leistung, die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochen wird in MW

P_{DA} Vorhersage der Windleistung (day ahead) in MW

P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW

Die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber anzumeldende Leistung wird berechnet, indem von der Windleistungsvorhersage die 85 % bestimmt werden oder der stündlicher Bedarf des Supermarktes abgezogen wird, wenn er kleiner als die 15 % ist.

$$P_{net} = P_{DA} - P_{sm}$$

P_{net} Leistung, die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber angemeldet wird in MW

P_{DA} Vorhersage der Windleistung (day ahead) in MW

P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW

Die Leistung, die insgesamt den Kälteanlagen zur Verfügung steht, berechnet sich nach der Gleichung (3.2). Der Ausdruck $P_{RT} - P_{net}$ bedeutet die überschüssige Windleistung. Der Ausdruck $P_{dem} - P_{sm}$ bedeutet die vom Supermarkts beim Netzbetreiber nicht abgemeldete Leistung.

$$P_{load} = P_{RT} - P_{net} + P_{dem} - P_{sm} \quad (3.1)$$

$$= P_{RT} - P_{DA} + P_{dem} \quad (3.2)$$

P_{load} vorhandene Leistung zum Laden in MW

P_{RT} Windleistungsdaten. Windleistung, die tatsächlich vom Windpark generiert wurde in MW

P_{net} Leistung, die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber angemeldet wird in MW

P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand)

P_{sm} Leistung, die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochen wird in MW

Implementierung

Die Implementierung des Kooperationskonzeptes erfolgt in einer neuen Klasse **Cooling_strategy**. Diese Klasse hat die Aufgabe, jeder Kühlstelle in jedem Supermarkt im Netz die aufgrund des Kooperationskonzeptes und der Temperaturbeschränkungen optimale Menge an Kälteleistung zuzuweisen. Die zur Verfügung stehende Leistung wird auf alle Kühlstellen gleichmäßig aufgeteilt bis keine Leistung mehr vorhanden ist oder die Minimaltemperatur erreicht wird. Alle Kühlstellen sollen zu jeder Stunde mindestens soviel Leistung zugewiesen bekommen, dass genau diese eine Stunde überbrückt werden kann, ohne dass die Höchsttemperatur überschritten wird. Die Zeit bis zur Höchsttemperatur darf also nie unter eine Stunde fallen. Um diese Zeitbeschränkung zu erfüllen, muss ermittelt werden, ob die verbleibende Zeit bis zur oberen Schranke nicht unter eine Stunde fällt, wenn keine Kühlleistung vorhanden ist. Diese Zeit kann nach der Gleichung (3.3) abgeschätzt werden.

$$\tau_{krit}(i) = \frac{m \cdot c \cdot (t_{max} - t(i))}{Q_{vln}(i)} \quad (3.3)$$

$$Q_{vln}(i) = \begin{cases} 1h \cdot \bar{\dot{Q}}_{Trln}(i), & \text{außerhalb der Öffnungszeiten} \\ 1h \cdot (\bar{\dot{Q}}_{Trln}(i) + \dot{Q}_{mehr}(i)), & \text{innerhalb der Öffnungszeiten} \end{cases}$$

| | |
|---------------------------|--|
| $Q_{vln}(i)$ | Verlustkältemenge zur Stunde i in kJ |
| $\tau_{krit}(i)$ | Zeit bis zur kritischen Temperatur zur Stunde i in h |
| m | Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg |
| c | Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ |
| t_{max} | obere Temperaturgrenze in °C |
| $t(i)$ | Temperatur zur Stunde i in °C |
| $\bar{\dot{Q}}_{Trln}(i)$ | logarithmierter Mittelwert der Transmissionswärmeleistung zum aktuellen Zeitpunkt in kW |
| $\dot{Q}_{mehr}(i)$ | Tagesmehrbedarf zum aktuellen Zeitpunkt in kW |

Die Differenz zwischen der Transmissionswärmeleistung für den aktuellen Zeitpunkt wenn die Kühlraumtemperatur minimal wäre, und der Transmissionswärmeleistung zum aktuellen Zeitpunkt geteilt durch den Logarithmus aus der Division der beiden Leistungen, ergibt den logarithmierten Mittelwert der Transmissionswärmeleistung.

$$\bar{\dot{Q}}_{Trln}(i) = \frac{\dot{Q}_{Trmax}(i) - \dot{Q}_{Tr}(i)}{\log\left(\frac{\dot{Q}_{Trmax}(i)}{\dot{Q}_{Tr}(i)}\right)} \quad (3.4)$$

$\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}(i)$ logarithmierter Mittelwert der Transmissionswärmeleistung zum aktuellen Zeitpunkt in kW

$\dot{Q}_{Tr_{max}}(i)$ Transmissionswärmeleistung für den aktuellen Zeitpunkt, wenn die Kühlraumtemperatur minimal wäre in kW

$\dot{Q}_{Tr}(i)$ Transmissionswärmeleistung für den aktuellen Zeitpunkt kW

$$\dot{Q}_{Tr_{max}}(i) = A \cdot k \cdot (t_{max} - t(i)) \quad (3.5)$$

$\dot{Q}_{Tr_{max}}(i)$ Transmissionswärmeleistung für den aktuellen Zeitpunkt, wenn die Kühlraumtemperatur minimal wäre in kW

A Fläche in m^2

k Wärmedurchgangskoeffizient in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

t_{max} obere Temperaturgrenze in $^{\circ}C$

$t(i)$ Temperatur zur Stunde i in $^{\circ}C$

$$\dot{Q}_{Tr}(i) = A \cdot k \cdot (t_{amb}(i) - t(i)) \quad (3.6)$$

$\dot{Q}_{Tr}(i)$ aktuelle Transmissionswärmeleistung in kW

A Fläche in m^2

k Wärmedurchgangskoeffizient in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

$t_{amb}(i)$ aktuelle Umgebungstemperatur in $^{\circ}C$

$t(i)$ aktuelle Kühlraumtemperatur in $^{\circ}C$

Um den Temperatúrausgleich in den Lebensmitteln im Algorithmus zu berücksichtigen, werden deshalb die zu- und abgeführten Wärmeenergiemengen bei der Berechnung der Temperatur für jeden Zeitschritt stets mit dem Faktor 0,8 multipliziert. Die Gleichung zur stündlichen Berechnung der aktuellen Temperatur ist damit:

$$t(i+1) = 0.8 \cdot \frac{Q_v - Q_{ab}}{m \cdot c} h + t(i) \quad (3.7)$$

t Temperatur in $^{\circ}C$

Q_v eindringende Verlustwärmemenge in kJ

Q_{ab} abführende Wärmemenge in kJ

wobei Q_v die aktuell eindringende Wärmeenergie und Q_{ab} die abgeführte Wärmeenergie ist.

die aktuelle Gleichung gehört nicht dahin! oder?




Abbildung 3.4: Klassendiagramm Kooperationskonzept

In der Abbildung 3.4 auf der Seite 24 wird in einem Klassendiagramm die Beziehung zwischen dem bestehenden Modell und der Klasse **Cooling_strategy** dargestellt. Eine Klasse **Cooling_strategy** steht in der direkten Verbindung mit der Klasse **Refrigerator**, für die sie die zur Kühlung erforderliche Leistung berechnet. Ein Objekt der Klasse **Cooling_strategy** kann mit einem bis mehreren Objekten der Klasse **Refrigerator** in Verbindung stehen.

In der Abbildung 3.5 auf der Seite 28 ist der Programmstrukturplan des Kooperationskonzeptes dargestellt. Der Algorithmus zeigt den Ablauf beim “Auffüllen“ der Kühlstellen für genau einen Zeitschritt der Simulation. Die Umsetzung des Algorithmus erfolgt in der Funktion **strategy_calculator()**.

strategy_calculator() Es gibt fünf Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Rückgabewert ist ein $n \times 11$ -Array, wobei n für die Anzahl der im gesamten Netz vorhandenen Kühlzellen steht. Dieser Array wird zu jedem Zeitschritt (Stunde) der Simulation neu erzeugt. In den Spalten des Arrays werden alle Informationen gespeichert, die durch Berechnungen in der Funktion entstanden sind und weitere Informationen, die zur eindeutigen Zuordnung dieser Ergebnisse zu der jeweiligen Kälteeinheit beitragen. Die Energie zum Kühlen wird für die jeweiligen Kühleinheiten z.B. in der Spalte sechs gespeichert. Der zweite Ausgabewert ist der stündliche Leistungsbedarf P_{dem} für das Gesamtnetz. Die für das Gesamtnetz berechnete vorhandene Leistung zum Laden P_{load} ist der dritte Ausgabewert. Der vierte Wert ist die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber angemeldete Leistung b für das Gesamtnetz. Der fünfte Ausgabewert ist die dem Supermarkt vom Windparkbetreiber versprochene Leistung. Die letzten drei Ausgaben berechnen sich nach den Formeln, die in der Gleichung (3.2) auf der Seite 21 zu sehen sind.

Die Übergabe folgender Attribute an die Funktion ist erforderlich.

buses Referenz zum Attribut **buses** vom Objekt der Klasse **Power_grid**

hourly_demand_day Referenz zum Attribut **hourly_demand_day** vom Objekt der Klasse **Power_grid**

hourly_demand_night Referenz zum Attribut **hourly_demand_night** vom Objekt der Klasse **Power_grid**

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_day**

count_number_steps Der aktuelle Wert von der Laufvariable **number_steps**

gen_out_day_T Daten der tatsächlich vom Windpark generierten Leistung für den untersuchten Zeitraum

gen_out_day_A Windleistungsprognosedaten für den untersuchten Zeitraum

promised_gen_output_DA_gros untere Grenze des angenommenen Bandes für Abweichung der Windleistungsprognosedaten von realen Werten für den untersuchten Zeitraum

number_day Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Tage.

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschritte für einen Tag.

Der Auffüllvorgang findet zwischen den stündlichen Temperaturberechnungen statt. Diese Handlung wird schrittweise wiederholt, um die gleichmäßige Verteilung der Leistung auf alle Anlagen zu ermöglichen. Zur Lösung dieser Aufgabe im Programm ist eine **while**-Schleife mit einer Abbruchbedingung geeignet. Innerhalb der **while**-Schleife wird der Algorithmus, der in der Abbildung 3.5 zu sehen ist, umgesetzt.

Im ersten Schritt des Algorithmus findet eine Abfrage statt, ob Leistung zum Kühlen der Anlagen zur Verfügung steht. Dieser Berechnung liegt die Gleichung (3.2) auf der Seite 21 zugrunde, die in der Funktion `power_for_load_net()` implementiert ist.

Fall 1 Die Menge der Leistung ist nicht größer Null. Es erfolgt die nächste Abfrage nach den Kühlstellen, die eine Stunde ohne Leistung aus dem Netz nicht überstehen können, ohne die kritische Temperatur zu überschreiten. Diese Anlagen werden mit der zusätzlichen, nicht angemeldeten Leistung aus dem Netz geladen, sodass sie genau eine Stunde überstehen, ohne die obere Temperaturgrenze zu verletzen. Der Vorgang endet anschließend, und es kann zum nächsten Zeitschritt der Simulation übergegangen werden.

Sind keine solche Kühlstellen vorhanden, endet der Vorgang und es kann zum nächsten Zeitschritt der Simulation übergegangen werden.

Fall 2 Die Menge der Leistung ist größer Null. In diesem Fall werden alle Kühlstellen gefunden, deren Kapazität (vgl. die Gleichung (3.8)) noch nicht ausgeschöpft ist und deren Zeit bis zum Erreichen der kritischen Temperatur am kleinsten ist. Anschließend wird überprüft, ob eine Wärmeenergie abgeführt werden kann, die genau $\frac{1}{60} \cdot Q_v^2$ entspricht, ohne als Folge die Überschreitung der minimalen Temperatur zu verursachen. Ist das der Fall, wird die Kapazität dieser Kühlstelle gleich Null gesetzt, damit diese Kühlstelle beim nächsten Durchgang der **while**-Schleife nicht beachtet wird.

Ist das Abführen der Wärmeenergiemenge ohne Verletzung der Temperaturgrenzen möglich, so wird anschließend die Kapazität, die zur Verfügung stehende Gesamtleistung und die Leistung, die zur Kühlung dieser Kühltruhe bereitgestellt wird, um diese Leistungsmenge ergänzt. Die Zeit τ_{krit} wird um einen Zeitschritt ergänzt. Der Zyklus der **while**-Schleife setzt sich fort.

$$\begin{aligned}
 Q_{Kap} &= Q_{max} - \frac{1}{60} Q_v & (3.8) \\
 P_{load} &= P_{load} - \frac{1}{60} \frac{Q_v}{3,6 \cdot 10^6 \cdot \varepsilon} \\
 \tau_{krit} &= \tau_{krit} + \frac{1}{60} \\
 Q_{cooling} &= Q_{cooling} + \frac{1}{60} Q_v
 \end{aligned}$$

² Q_v ist die eindringende Verlustwärmemenge in kJ.

| | |
|---------------|--|
| Q_{Kap} | Wärmeenergiemenge, die zusätzlich abgeführt werden kann, ohne dass die minimale Temperaturgrenze verletzt wird in kJ |
| Q_{max} | maximal abzuführende Wärmeenergiemenge in kJ |
| Q_v | eindringende Verlustwärmemenge in kJ |
| P_{load} | vorhandene Ladeleistung in MW |
| τ_{krit} | Zeit bis zur kritischen Temperatur in h |
| $Q_{cooling}$ | Wärmeenergiemenge, die der Kühlzelle zur Kühlung zugewiesen wird in kJ |

$$Q_{max} = m \cdot c \cdot (t(i) - t_{min}) + Q_v \quad (3.9)$$

| | |
|-----------|--|
| Q_{max} | maximal abzuführende Wärmeenergiemenge in kJ |
| m | Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg |
| c | Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ |
| Q_v | Verlustkältemenge in kJ |
| t_{min} | obere Temperaturgrenze in ° C |
| $t(i)$ | Temperatur zur Stunde i in ° C |

Der genaue Ablauf des Informationsflusses, der zwischen den Objekten im Verlauf der Simulation des Kooperationskonzeptes stattfindet, wird im Sequenzdiagramm in der Abbildung 3.6 auf der Seite 29 grafisch verdeutlicht.

3.3 Handhabung des Programms

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie

3.3.1 Systemanforderungen

Zur Benutzung des Programms muss aufgrund der gewählten Programmiersprache und der objektorientierten Programmierweise folgendes gelten:

- Im Rechner muss die Software MATLAB[®] der Version 5.0 oder höher³ eingerichtet sein.

Die Anforderungen an die Hardware sind durch die eingesetzte MATLAB[®]-Version bestimmt.

³ MATLAB[®] verfügbar über The MathWorks, Inc. (<http://www.mathworks.com>).




Abbildung 3.5: Flussdiagramm

3.3.2 Installation

Das Programm richtet sich in seiner Installation und der Benutzung nach dem allgemein gültigen Gebrauch der MATLAB® M-files⁴.

⁴ Ausführliche Information dazu findet man z.B. in [1].




Abbildung 3.6: Sequenzdiagramm Kooperationsstrategie

3.3.3 Aufruf der Simulation

Vorbereitung der Input-Information

Zum Starten des Programms werden folgende Konfigurationsdateien⁵ benötigt:

- config_grid.m
- config_supermarkets.m
- config_fridges.m

config_grid.m

⁵ Bei der Simulation wurden die Konfigurationsdateien verwendet, die im MATLAB®-Code A.1, MATLAB®-Code A.2 und MATLAB®-Code A.3 dargestellt sind.

Es ist wichtig, dass die topologischen Eigenschaften des Netzes im Programm berücksichtigt werden. Damit das Programm mit den für die Simulation notwendigen Informationen, die das Energienetz beschreiben, versorgt wird, ist die Form, die in MATLAB®-Code 3.1 vorgestellt wird, für die **config_grid.m**-Datei zwingend:

MATLAB®-Code 3.1: config_grid.m

```

%% Bus, Supermarkets, Number of Supermarkets
configuration_grid = {...
    1 , {Aldi      , 1500; ...
        Netto    , 500}; ...
    2 , {0        , 0}; ...
    3 , {0        , 0}; ...
    4 , {0        , 0} ...
};

```

In der **config_grid.m**-Datei wird ein $n \times 2$ -Cell Array ($n \in \mathbb{Z}_0^+$) definiert, der die Information über die Topologie des Netzes sowie die Verteilung der Kältelasten im Netz beinhaltet. Ein Cell Array ist ein Speicherobjekt, der verschiedene Datentypen unterschiedlicher Größe aufnehmen kann [1, Teil 2, Seite 15]. Ein Cell Array wird mit dem Befehl $c = \text{cell}(\dots)$ oder mit Hilfe von geschweiften Klammern $c = \{\dots\}$, wie in diesem Fall, erzeugt. Jede Zeile des Cell Arrays **configuration_grid**, der in der **config_grid.m**-Datei definiert werden muss, steht für ein Knotenpunkt im Netz. In der ersten Spalte wird die Nummer des Knotens bzw. Busses gespeichert. In die zweite Spalte werden die Arten der Kältelasten und deren Anzahl am jeweiligen Knoten festgelegt. Es ist wiederum ein $m \times 2$ -Cell Array ($m \in \mathbb{Z}_0^+$). Jede Zeile dieses Cell Arrays ist für eine eigene Art Supermarktkette reserviert. In die erste Spalte kommt der Name der Supermarktkette deren Eigenschaften in der **config_supermarkets.m**-Datei (vgl. MATLAB®-Code 3.2) gespeichert sind. In der zweiten Spalte wird die Anzahl der Supermärkte einer Kette festgelegt, die an dem bestimmten Knoten simuliert werden soll.

Um Fehler auf dieser Ebene zu vermeiden, muss die **config_grid.m**-Datei unbedingt die oben vorgestellte Form beibehalten.

config_supermarkets.m

Die Kältelast in einem Supermarkt bilden die einzelnen je nach Einsatzzweck speziell dafür konstruierten Kühleinheiten. Die Anzahl, die technischen Eigenschaften und die Betriebsweise dieser Kältemaschinen können in der Realität Unterschiede aufweisen. In der Konfigurationsdatei **config_supermarkets.m** (vgl. MATLAB®-Code 3.2) wird festgelegt, wie die einzelnen Supermarktketten aus verschiedenen Kälteeinheiten zusammengesetzt sind. Die Gruppierung der einzelnen Kühleinheiten zu einem Modellsupermarkt erfolgt in der **config_supermarkets.m**-Datei durch Definition eines oder mehrerer $i \times 2$ -Cell ($i \in \mathbb{Z}_0^+$) Arrays, die jeweils einen Supermarkt abbilden. Jede Zeile eines solchen Cell Arrays ist für je eine Art Kühleinheit

MATLAB®-Code 3.2: config_supermarkets.m

```

%%      Kind of fridge      Anzahl
Aldi = { ...
        { NK_KT_S          ,    1 };      ...
        { NK_KR_V          ,    2 };      ...
        { TK_TKT_S         ,    1 };      ...
      };
Netto = { ...
        { NK_KT_S          ,    5 };      ...
      };

```

reserviert. In die erste Spalte kommt der Name der Kühlzelle, deren Eigenschaften in der **config_fridges.m**-Datei (vgl. MATLAB®-Code 3.3 auf der Seite 31) gespeichert sind. In der zweiten Spalte wird die Anzahl für diese Kühleinheiten, die in dem Supermarkt betrieben werden, festgelegt.

config_fridges.m

Die Konfigurationsdatei **config_fridges.m** kann als eine Datenbank für Kälteinheiten aufgefasst werden. In dieser Datenbank werden Informationen nach einem bestimmten Muster gruppiert und gespeichert, sodass jede Gruppe eine bestimmte Kühleinheit abbildet. Im Programm kann aus je einem dieser physikalisch fundierten Modellen ein Kühleinheit-Objekt erzeugt werden.

Am Beispiel des Modells einer steckerfertigen Normalkühltruhe, abgekürzt NK_KT_S (vgl. MATLAB®-Code 3.3 auf der Seite 31), wird im folgenden die Eingabeform eines solchen Datenbankeintrages in der Datei **config_fridges.m** erläutert. Zur Beschreibung einer Kühleinheit ist erforderlich, die Annahmen in einen 1×14 -Cell Array zu erfassen. Die Größe und die Art des Arrays ist vorgegeben durch die Auslegung des Modells zur Anzahl und dem Typus der modellbeschreibenden Annahmen. Die Struktur eines Cell Arrays ermöglicht neben der zusammenhängenden Speicherung verschiedener Datentypen einen durch MATLAB® darauf direkten Zugriff.

MATLAB®-Code 3.3: config_fridges.m

```

% fridge configuration parameters
NK_KT_S = { ...
1      1, ... % 1 if plugin module or 2 if combine fridge
2      4.7e3, ... % energy consumption per day Wh/24h
3      2, ... % epsilon power quotient
4      0.66, ... % compressor quotient
5      0 ... % installed cooling power in W
6      [16.4 6.7], ... % area_wall
7      [0.38 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
8      [19 15], ... % temperature_outside
9      [200 200], ... % masse_stored

```

```

10      [2.3 3.52], ... % specific_mass_capacity
11      -6, ... % temperature_min in Celsius
12      2, ... % temperature_max in Celsius
13      1, ... % averaged cooling room temperature in Celsius
14      0, ... % refrigerating capacity
      };

```

Spalte eins ⁶ Die Unterscheidung in steckerfertige Kälteanlagen und Kälteverbundanlagen im Programm ist notwendig, da bei der Berechnung der Kälteverluste unterschiedliche Verfahren zugrunde gelegt werden. Diese Differenzierung erfolgt durch die Zuweisung einer Eins für die steckerfertige Einheit und einer Zwei für eine Einheit an einer Verbundanlage in der ersten Spalte im Array. Die Berechnung der Verluste wird im Kapitel 2 erklärt.

Spalte zwei Die durchschnittliche elektrische Energieaufnahme ist eine Kennzahl in Watt pro 24 Stunden, die durch die Hersteller mit Hilfe eines genormten Verfahrens ermittelt wird und in den technischen Blättern angegeben werden muss. Diese Angabe wird bei der Bestimmung von Kältemehrverlusten am Tag (vgl. Gleichung (2.8) auf der Seite 10) verwendet.

Spalte drei In diese Spalte wird die Leistungszahl ε eingetragen, die den Zusammenhang zwischen der Kälteleistung und der elektrischen Leistung herstellt.

Spalte vier Der Anteil des Verdichters an dem Tagesenergieverbrauch der Kühleinheiten wird in diese Spalte eingetragen. Aus der Gleichung (2.11) im Kapitel 2 geht hervor, wie diese Kennzahl in die Berechnung eingeht.

Spalte fünf Werden anschlussfertige Kälteaggregate zur Kühlung von Räumen verwendet, so wird die installierte Kälteleistung in Kilowatt in die Spalte fünf anstatt einer Null eingetragen.

Spalte sechs Für die Transmissionsverlustberechnung sind unter anderem die Flächengrößen und die jeweiligen Wärmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Wände maßgebend⁷. Für je eine Flächengröße in Quadratmeter ist in der Spalte sieben des NK_KT_S-Arrays ein Spaltenplatz im $1 \times w$ -Zeilenarray reserviert. w steht für die Anzahl der Wände.

Spalte sieben In dieser Spalte werden in einem weiteren $1 \times w$ -Zeilenarray die mit den Flächen korrespondierende Wärmedurchgangskoeffiziente in gleicher Reihenfolge gespeichert.

Spalte acht Die Temperatur außerhalb der Kühleinheit bestimmt die Größe der Transmissionsverluste. In der dieser Spalte werden nach dem gleichen Prinzip

⁶ Aus Gründen der Übersicht sind im MATLAB®-Code 3.3 auf der Seite 31 der Zeilenvektor NK_KT_S als Spaltenvektor dargestellt. Es wird jedoch weiterhin auf Spalten verwiesen, da er in MATLAB® als Zeilenvektor implementiert ist.

⁷ Der mathematische Zusammenhang wird im Kapitel 2 in der Gleichung (2.3) deutlich gemacht.

und in der gleichen Form wie im vorhergegangenen Eintrag die Außentemperatur für jede Wand eingetragen.

Spalte neun Die Abhängigkeit der Temperaturänderung von der in einer Kühleinheit deponierten Masse an Waren und deren spezifische Wärmekapazität ist aus der Gleichung (2.1) im Kapitel 2 ersichtlich. In der Realität werden in einem Kühlschrank gewöhnlich mehrere verschiedene Lebensmittel gekühlt. Möchte man gemischte Beladung simulieren, so sind die Massen in der Spalte zehn im NK_KT_S in der gleichen Art und Weise wie in der Spalte sechs sieben oder acht einzutragen. Der Eintrag erfolgt in Kilogramm.

Spalte zehn Zu jeder in der Spalte neun eingetragenen Massezahl muss in dieser Spalte nach dem Beispiel der Spalten neun und zehn, die spezifische Wärmekapazität eingetragen werden.

Spalte elf In der Realität fällt die Spanne für die Variation die Innentemperatur in einem Lebensmittelkühlschrank eher gering aus, da die Temperatur auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss, damit die Lebensmittel maximal lange frisch bleiben können. Möchte man die Kälte im Lebensmittel speichern, darf die Lebensmittelltemperatur einen bestimmten Bereich nicht verlassen. In dieser Spalte wird die untere Temperaturgrenze in Grad Celsius festgelegt.

Spalte zwölf In dieser Spalte wird die obere Temperaturgrenze in Grad Celsius festgelegt.

Spalte dreizehn Die Bedeutung⁸ der mittleren Kühlraumtemperatur ist im Kapitel 2 erklärt.

Spalte vierzehn Zur Berücksichtigung Zeit, bis die Kälte aufgrund der Änderung der Kühlleistung nach Außen durch die Kühlraumabgrenzung entweichen kann, wird ein Faktor zwischen Null und Eins eingeführt, um den Kälteverlust zu verkleinern.

Dynamische diskrete Simulation

Mit Hilfe der Simulation sollen Erkenntnisse über reale Systeme gewonnen werden. Die Umwandlung der elektrischen Energie in thermische Energie ist ein Prozess, der in einem hohen Grad von der Zeit abhängig ist. Die Simulation zeitabhängiger Systeme, wird als dynamische Simulation bezeichnet. Das Modell wurde so aufgestellt, dass zu jedem Zeitpunkt ein Systemzustand bestimmt und verändert wird. Ein neuer Systemzustand wird im nächsten Zeitschritt bestimmt, sodass die Auswirkung der Veränderung, die vorgenommen wurde, erst im nächsten Zeitschritt sichtbar gemacht werden kann. Weist die Simulation das obengenannte Verhalten auf, so spricht man von einer dynamischen diskreten Simulation. Die Funktionen, die den Systemzustand der Kälteanlagen zu jedem Zeitpunkt berechnen, werden von der Funktion **runCooling.m** aufgerufen.

⁸ Alle Modellannahmen wurden in Zusammenarbeit mit Caroline Möller entwickelt [10].

runCooling.m

Zum Ausführen der Simulation dient die MATLAB® Funktions-Datei **runCooling.m**. Vor dem Start der Simulation müssen die Konfigurationsdateien, deren Zusammensetzung im vorangegangenen Abschnitt erklärt wurden (vgl. auch MATLAB®-Code A.1, MATLAB®-Code A.2, MATLAB®-Code A.3) definiert und in MATLAB® Workspace geladen werden. Die **runCooling**, die im MATLAB® Command-Window aufgerufen werden kann, benötigt anschließend als Eingabeparameter die Referenz auf nun im MATLAB® Workspace vorhanden Cell-Array **configurations_grid** (vgl. MATLAB®-Code 3.1). Diese Datei hat die Aufgabe im ersten Schritt, die Konstruktor-Funktionen der einzelnen Klassen zum Erzeugen des OOP-Modells aufzurufen. Anschließend werden die Vattenfall(50Herz)-Winddaten geladen. Die Berechnung der Systemzustände erfolgt nun stundenweise für eine gewünschte Anzahl an Tagen. Die Tagesanzahl wird in der Zeile 13 der **runCooling.m**-Datei festgelegt (vgl. MATLAB®-Code A.4 auf der Seite 39). Die Berechneten Temperatur- und Verbrauchswerte werden in den jeweiligen Objekten gespeichert. Die Leistungswerte, die auf Grund des Kooperationskonzepts entstehen, werden in einem $(b \times d \times h \times v)$ -Array namens **result_matrix** gespeichert.

- b steht für die Anzahl der Netzknoten des Modells
- d steht für die Anzahl der Tage
- h steht für die Anzahl der Stunden an einem Tag
- v steht für die Anzahl der berechneten Leistungswerte, die für weitere Verwendung, z.B. in einem Leistungsflußberechnungsprogramm verwendet werden können

Die Anzahl beträgt $v = 7$. An erster Stelle wird der gesamte elektrische Leistungsbedarf P_{dem} der Supermärkte an je einem Knoten gespeichert. An zweiter Stelle werden die Leistungsverbrauchswerte ohne der zusätzlichen vom Supermarkt nicht angemeldeten Leistung gespeichert. An dritter Stelle wird die dem Supermarkt angebotene Leistung P_{load} gespeichert. An vierter Stelle wird die nur die Windleistung, die dem Supermarkt zur Verfügung gestellt werden konnte ($P_{RT} - P_{net}$), gespeichert. Die gesamte an einem Knoten bezogene Leistung wird an der fünften Stelle gespeichert. Die vom Supermarkt zusätzlich aus dem Netz gezogene Leistung wird an der sechsten Stelle gespeichert. Der Berechnung erfolgt, indem von der Gesamtleistung die Leistung ohne der zusätzlich aus dem Netz bezogenen subtrahiert wird. Abschließend wird an siebter Stelle die dem Supermarkt vom Windparkbetreiber versprochene Leistung P_{sm} gespeichert. Die Rückgabewerte der Funktion sind die Objekte des OOP-Modells und die **result_matrix**. Die graphische Ausgabe dieser Werte wird durch die Funktion **plotCooling.m** realisiert.

Anschauung der berechneten Daten

Zur inhaltlichen Auswertung der Simulation hat sich graphische Darstellung der Ergebnisse als sehr hilfreich erwiesen.

plotCooling.m

Nach dem Durchlauf der Simulation kann mit der Funktion **plotCooling.m** die graphische Ausgabe durchgeführt werden. Wird die Funktion z.B. im MATLAB® Command-Window aufgerufen, so muss ihr an erster Stelle die Referenz auf die **result_matrix** übergeben werden. An zweiter Stelle wird die Referenz auf das Objekt der Klasse **Power_grid** mit allen Unterobjekten übergeben. Anschließend kommt die Angaben über den Knoten, den Supermarkt und den Tag, für den die graphische Ausgabe erfolgen soll.

KAPITEL 4

Simulation und Ergebnisse




Abbildung 4.1: Ausgabe plotCooling.m

ANHANG A

Anhang

A.1 Anhang Example section

This for other bibtex stye file: only [10] one author [1] and many authors [14].

MATLAB®-Code A.1: config_grid.m

```
%% The conf.m file have to be in this format for make the program run.
%%           Bus, Supermarkets,           number of Supermarkets
config_grid_ = {...
    1 , {Aldi           ,           1500};    ...
    2 , {0              ,           0};    ...
    3 , {0              ,           0};    ...
    4 , {0              ,           0};    ...
    };
```

MATLAB®-Code A.2: config_supermarkets.m

```
%
Aldi = {...
    {NK_KT_S           ,           1};    ...
    {NK_KR_V           ,           1};    ...
    {TK_TKT_S          ,           1};    ...
    {NK_KZ             ,           1};    ...
    {TK_KZ             ,           1};    ...
    };
```

MATLAB®-Code A.3: config_fridges.m

```
NK_KT_S = { ...
    1, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    1.88e4, ... % energy consumption per day Wh/24h
    2, ... % epsilon
    0.66, ... % compressor quotient
    0, ... % cooling power in W
    [16.4 6.7], ... % area_wall
    [0.38 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
    [19 15], ... % temperature_outside
    [200 200]... % masse_stored
    [2.3 3.52], ... % specific_heat_capacity for each mass
    0, ... % temperature_min in C
    4, ... % temperature_max in C
```

```

2, ... % averaged cooling room temperature in C
0.75 ... % factor for reducing of cooling demand
};

TK_TKT_S = { ...
    1, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    8.88e4, ... % energy consumption per day Wh/24h
    1.5, ... % epsilon
    0.66, ... % compressor quotient
    0, ... % cooling power in W
    [36.9 16.8] ... % area_wall
    [0.38 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
    [19 15], ... % temperature_outside
    [480 840 360 756]... % masse_stored
    [1.76 1.76 1.38 1.91], ... % specific_mass_capacity
    -26, ... % temperature_min in C
    -18, ... % temperature_max in C
    -22, ... % averaged cooling room temperature in C
    0.75}; % factor for reducing of cooling demand

NK_KR_V = { ...
    2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    0, ... % energy consumption per day Wh/24h
    2, ... % epsilon
    0, ... % compressor quotient
    28.3e3, ... % cooling power in W
    [40.2 68.8 24.3], ... % area_wall
    [1.53 0.62 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
    [19 19 15], ... % temperature_outside
    [1210 1050 2520], ... % masse_stored
    [2.51 2.3 3.85], ... % specific_mass_capacity
    2, ... % temperature_min in C
    8, ... % temperature_max in C
    5, ... % averaged cooling room temperature in C
    0.75}; % factor for reducing of cooling demand

NK_KZ = { ...
    2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    0, ... % energy consumption per day Wh/24h
    2, ... % epsilon
    0, ... % compressor quotient
    830, ... % cooling power in W
    [30.7], ... % area_wall
    [0.26], ... % heat_transmission_coefficient
    [15], ... % temperature_outside
    [1440 2304], ... % masse_stored
    [2.51 3.85], ... % specific_mass_capacity
    1, ... % temperature_min in C
    5, ... % temperature_max in C
    3, ... % averaged cooling room temperature in C
    1}; % factor for reducing of cooling demand

TK_KZ = { ...

```

```

2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
0, ... % energy consumption per day Wh/24h
1.5, ... % epsilon
0, ... % compressor quotient
1060 ... % cooling power in W
[30.7], ... % area_wall
[0.21], ... % heat_transmission_coefficient
[15], ... % temperature_outside
[1522 1384], ... % masse_stored
[1.76 1.76], ... % specific_mass_capacity
-26, ... % temperature_min in C
-18, ... % temperature_max in C
-22, ... % averaged cooling room temperature in C
1}); % factor for reducing of cooling demand

```

MATLAB®-Code A.4: runCooling.m

```

function [ grid, ...
    result_matrix ...
    ] = runCooling(config_grid) %% this function estimates:
% a) r = load_matrix for power flow simulator
% b) grid_system = supermarket system whit all estimated values and
% parameters
% c) b = matrix whit provided and integrated electric power
% here are indices of time the simulation should run
number_steps = 24;
number_days = 5;
% object grid system class Power_grid initialised
grid = Power_grid(config_grid, number_steps, number_days);
% object strategy class Cooling_strategy initialised
strategy = Cooling_strategy;

%%-----load Data-----%%
load 'gen_output_RT'
load 'gen_output_DA'
% this is the real power that wind power can supply
gen_output_real_T = gen_output_RT(4:7, :, 1:number_days);
gen_output_day_A = gen_output_DA(4:7, :, 1:number_days);
promised_gen_output_DA_gross = ...
    sum(gen_output_DA(4:7, :, 1:number_days) * 0.15);
%%-----Data loaded-----%%

load_output = zeros(size(gen_output_RT));
result_matrix = ...
    zeros([size(gen_output_RT) 7]);

%% loop run down the "w" days of year
for w = 1 : number_days
    %% loop run down the "l" time steps of the day
    for l = 1 : number_steps
        % invoke function every time step
        [ fridges_range_for_load_RT, ...

```

```

    hourly_demand_out, ...
    power_for_load_out, ...
    p_net, ...
    p_sm] = ...
        strategy.strategy_calculator( ...
            grid.buses, ...
            grid.hourly_demand_day, ...
            grid.hourly_demand_night, ...
            w, ...
            l, ...
            gen_output_real_T(:,l,w), ...
            gen_output_day_A(:,l,w), ...
            promised_gen_output_DA_gross(:,l,w), ...
            number_steps, ...
            number_days);

    for m = 1:length(fridges_range_for_load_RT(:,1))

b = fridges_range_for_load_RT(m,2); % number_bus
s = fridges_range_for_load_RT(m,3); % number_steps
r = fridges_range_for_load_RT(m,4); % number_fridge

        % TEMPERATURE CALCULATION
        grid.buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r). ...
temperature_change( ...
number_steps, ...
l, ... % count_step
w, ... % count_day
fridges_range_for_load_RT(m,5), ... % cooling
fridges_range_for_load_RT(m,6)); % losses

        % THE RETURN LOAD OUTPUT MATRIX of the WILL BE WRITTEN
% electric power consum all fridges on the bus
        load_output(b,l,w) = load_output(b,l,w) + ...
fridges_range_for_load_RT(m,10);

        % THE RETURN ELECTRIC POWER INTEGRATION MATRIX
        % overall electric power consumption
result_matrix(b,l,w,1) = ...
        hourly_demand_out; %fridges_range_for_load_RT(m,10);

% overall electric power without additionally power source
result_matrix(b,l,w,2) = ...
        result_matrix(b,l,w,2) + ...
fridges_range_for_load_RT(m,11);

        % overall power for load
result_matrix(b,l,w,3) = ...
        power_for_load_out(b);

        % excess wind power
result_matrix(b,l,w,4) = ...

```



```

        gen_output_real_T(b,l,w) = p_net(b);
        % abs(gen_output_real_T(b,l,w) - p_net(b));

        % overall power
        result_matrix(b,l,w,5) = ...
            result_matrix(b,l,w,5) + ...
            fridges_range_for_load_RT(m,10);

        result_matrix(b,l,w,6) = ...
            result_matrix(b,l,w,5) - ...
            result_matrix(b,l,w,2);

        result_matrix(b,l,w,7) = p_sm(b);
        end

        load_output(b,l,w) = load_output(b,l,w) - hourly_demand_out;

    end
end
%%
control_power_WO = sum(sum(sum(abs( ...
    gen_output_real_T(:,1:number_steps,:) - ...
    gen_output_day_A(:,1:number_steps,:))));

control_power_W = ...
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 4)))) - ...
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 2)))) + ...
    (sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 1)))) - ...
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 7)))) + ...
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 6)))));

    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 2))))
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 6))))
    sum(sum(sum(result_matrix(:, :, :, 7))))

end

```

MATLAB®-Code A.5: Cooling_strategy.m

```

classdef Cooling_strategy < handle
    % NEW_COOLING_STRATEGY Summary of this class goes here
    % Detailed explanation goes here
    properties
    end

    methods

        function obj = Cooling_strategy
        end % function constructor

        function [ fridges_range_for_charging_RT, ...
            hourly_demand_out, ...

```

```

power_for_load_out, ...
power_b, ...
power_a] = ...
    strategy_calculator( obj, ...
        buses, ...
        hourly_demand_day, ...
        hourly_demand_night, ...
        count_number_days, ...
        count_number_steps, ...
        gen_out_day_T, ...
        gen_out_day_A, ...
        promised_gen_output_DA_gros, ...
        number_steps, ...
        number_days)

% This function gives a matrix which contains rang of
% refrigerators refer to size up time to the critical temperature
cooling = 0; %
count_bus = 0; % initialisation runner
time_step = 1/60; % incrementally charging
electric_power_consumption = 0;
wind_power_integrated = 0; % initialisation runner
fridges_range_for_charging_RT = zeros(1,11);

for b = 1:length(buses) % each bus
    count_bus = count_bus + 1; % update runner
    count_supermarket = 0; % initialisation runner
    for s = 1 : length(buses(b).supermarkets) %each supermarket
        count_supermarket = count_supermarket + 1;
        count_refrigerator = 0;
        for r = 1:length([buses(b).supermarkets(s).refrigerators])

            % before the estimation of temperature for the next step
            % can be started, the decision for the power, which
            % will be adjudged for each fridge, has be affected
            [Q_losses, time_to_T_critical_max] = ...
                buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r). ...
                    sum_all_losses(...
                        number_steps, ...
                        count_number_steps, ...
                        count_number_days, ...
                        number_days);

            % this function estimates the heat power the fridge can
            % maximum integrate for the moment
            residual_capacity = buses(b). ...
                supermarkets(s). ...
                refrigerators(r). ...
                capacity_estimator( ...
                    count_number_steps, ...
                    count_number_days, ...
                    Q_losses);

```

```

        if sum (fridges_range_for_charging_RT) == 0 % securing

            count_refrigerator = count_refrigerator + 1;
            fridges_range_for_charging_RT = [...
                time_to_T_critical_max ...
                count_bus ...
                count_supermarket ...
                count_refrigerator ...
                cooling ...
                Q_losses ...
                time_step ...
                buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r). ...
                epsilon ...
                residual_capacity ...
                electric_power_consumption ...
                wind_power_integrated ...
            ];

        else

            count_refrigerator = count_refrigerator + 1;
            fridges_range_for_charging_RT = [...
                fridges_range_for_charging_RT; ...
                time_to_T_critical_max ... %1
                count_bus ... %2
                count_supermarket ... %3
                count_refrigerator ... %4
                cooling ... %5
                Q_losses ... %6
                time_step ... %7
                buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r). ...
                epsilon ... %8
                residual_capacity ... %9
                electric_power_consumption ... %10
                wind_power_integrated ... %11
            ];

        end

    end

end

end

% condition for load fridges
MODUS = 'load';

[ power_for_load, ...
  hourly_demand, ...
  power_b, ...
  power_a] = obj.power_for_load_net( ...
    count_number_steps, ...
    gen_out_day_T, ...
    gen_out_day_A, ...
    promised_gen_output_DA_gros, ...
    hourly_demand_day, ...
    hourly_demand_night);

```

```

% TODO muss weg
hourly_demand_out = hourly_demand;
power_for_load_out = power_for_load;
while strcmp('load', MODUS)

    table_to_restock = 0;

    if power_for_load > 0
        for c = find Fridges_range_for_charging_RT(:,9) > 0)
            if table_to_restock(1) == 0
                table_to_restock = [c, Fridges_range_for_charging_RT(c,:)];
            else
                table_to_restock = [table_to_restock; c, ...
                    Fridges_range_for_charging_RT(c,:)];
            end
        end

        if length(table_to_restock) > 1

            [~,t] = min(table_to_restock(:,2));
            n = table_to_restock(t,1);

            % heat from cooling (power demand) for one more minute
            transitional_storage_power_for_one_more_minute = ...
                Fridges_range_for_charging_RT(n,7) * ...
                Fridges_range_for_charging_RT(n,6);
            % this request secures that the fridge do not overload
            if Fridges_range_for_charging_RT(n,9) - ...
                (Fridges_range_for_charging_RT(n,6) * time_step) < 0
                %
                Fridges_range_for_charging_RT(n,9) = 0;
            else
                % save the time period that was integrated
                Fridges_range_for_charging_RT(n, 1) = ...
                    Fridges_range_for_charging_RT(n, 1) + ...
                    Fridges_range_for_charging_RT(n, 7);

                % update residual_capacity
                Fridges_range_for_charging_RT(n, 9) = ...
                    Fridges_range_for_charging_RT(n, 9) - ...
                    time_step * Fridges_range_for_charging_RT(n,6);
                % update power_for_load
                power_for_load = power_for_load - ...
                    (transitional_storage_power_for_one_more_minute / ...
                    Fridges_range_for_charging_RT(n, 8) / 3.6e6) * ...
                    buses(Fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
                    supermarkets(Fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
                    supermarket_number_scale * ...
                    buses(Fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
                    supermarkets(Fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
                    refrigerators(Fridges_range_for_charging_RT(n,4)). ...
                    fridge_number_scale;
            end
        end
    end
end

```

```

    % update cooling
    fridges_range_for_charging_RT(n, 5) = ...
    fridges_range_for_charging_RT(n,5) + ...
    time_step * fridges_range_for_charging_RT(n,6);
    % update of electric_power_consumption
    fridges_range_for_charging_RT(n,10) = ...
    (fridges_range_for_charging_RT(n,5) / ...
    fridges_range_for_charging_RT(n,8) / 3.6e6) * ...
    buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
    supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
    supermarket_number_scale * ...
    buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
    supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
    refrigerators(fridges_range_for_charging_RT(n,4)). ...
    fridge_number_scale;

    % power consumption without additionally source power
    fridges_range_for_charging_RT(n,11) = ...
    fridges_range_for_charging_RT(n,10);

end
else
    MODUS = 'do_not_load';
end
else
    for v = 1 : length(fridges_range_for_charging_RT(:,1))
        if fridges_range_for_charging_RT(v,1) < 1
            % estimates the rest of the time_crit to one hour
            s = 1 - fridges_range_for_charging_RT(v,1);
            % power cooling updated
            fridges_range_for_charging_RT(v,5) = ...
            fridges_range_for_charging_RT(v,5) + ...
            s * fridges_range_for_charging_RT(v,6);
            % update of electric_power_consumption
            fridges_range_for_charging_RT(v,10) = ...
            (fridges_range_for_charging_RT(v,5) / ...
            fridges_range_for_charging_RT(v,8) / 3.6e6) * ...
            buses(fridges_range_for_charging_RT(v, 2)). ...
            supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(v, 3)). ...
            supermarket_number_scale * ...
            buses(fridges_range_for_charging_RT(v, 2)). ...
            supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(v, 3)). ...
            refrigerators(fridges_range_for_charging_RT(v,4)). ...
            fridge_number_scale;
        else
            MODUS = 'do_not_load';
        end
    end
    MODUS = 'do_not_load';
end
end
end

% this function estimates power_for_load_net

```

```

function [power_for_load, hourly_demand, power_b, power_a] = ...
    power_for_load_net(obj, ...
        count_number_steps, ...
        gen_out_day_T, ...
        gen_out_day_A, ...
        promised_gen_output_DA_gros, ...
        hourly_demand_day, ...
        hourly_demand_night)

if count_number_steps < 9 || count_number_steps > 20
    hourly_demand = hourly_demand_night;
else
    hourly_demand = hourly_demand_day;
end
if promised_gen_output_DA_gros > hourly_demand
    power_a = hourly_demand;
    power_b = sum(gen_out_day_A) - hourly_demand;
else
    power_a = promised_gen_output_DA_gros;
    power_b = sum(gen_out_day_A) - promised_gen_output_DA_gros;
end
if sum(gen_out_day_T) > sum(power_b)
    power_for_load = sum(gen_out_day_T) - sum(power_b) + ...
        hourly_demand - power_a;
else
    power_for_load = hourly_demand - power_a;
end

end
end
end

```

MATLAB®-Code A.6: Power_grid.m

```

classdef Power_grid < handle % handle call by reference
    %Power_grid Summary of this class goes here
    % Detailed explanation goes here
    properties
        buses %
        hourly_demand_day %
        hourly_demand_night %
    end

    methods
        % invoke constructor class Power_grid
        function obj = Power_grid( ...
            configuration_grid, ...
            number_steps, ...
            days ...
        )

        % in configuration_grid all data about which how many
        % supermarkets are connected on which bus invoice
    end
end

```

```

% constructor class Bus and save into
% properties buses of object Power_grid
    for i = 1 : configuration_grid(end,1)
        obj.buses = [obj.buses ...
            Bus({configuration_grid{i,2}}, ...
            i, ...
            number_steps, ...
            days)];
    end
obj.hourly_demand_day = 0;
obj.hourly_demand_night = 0;
% here hourly_demand_day and %_night calculation starts
% observance of all supermarkets on each bus
    for b = 1 : length(obj.buses)

        % observance of all refrigerators of each supermarket
        for s = 1 : length(obj.buses(b).supermarkets)
            super = obj.buses(b).supermarkets(s); % substitution
            for r = 1 : length(super.refrigerators)

                refr = super.refrigerators(r); % substitution

                obj.hourly_demand_day = obj.hourly_demand_day + ...
                    (refr.increased_demand_heat_power_day ...
                    / 3.6 + refr.averaged_transmission_losses) * ...
                    refr.fridge_number_scale * ...
                    super.supermarket_number_scale ...
                    / refr.epsilon;

                obj.hourly_demand_night = obj.hourly_demand_night + ...
                    refr.averaged_transmission_losses * ...
                    refr.fridge_number_scale * ...
                    super.supermarket_number_scale ...
                    / refr.epsilon;
            end
        end
    end
obj.hourly_demand_day = obj.hourly_demand_day / 1e6;
obj.hourly_demand_night = obj.hourly_demand_night / 1e6;
end
end
end

```

MATLAB®-Code A.7: Bus.m

```

classdef Bus < handle % have to be handle class because of the speed
    %%Bus Summary of this class goes here
    % Detailed explanation goes here
    %%
    properties
        bus_number % the number of the bus
        supermarkets % all supermarkets which are connected into bus
    end
end

```

```

end % end properties
%%
methods
% the constuctor of Bus class
    function obj = Bus( ...
        supermarkets_connected, ...
        bus_number, ...
        number_steps, ...
        days ...
    )

        obj.bus_number = bus_number; % save bus_number
        for n = 1 : length([supermarkets_connected{1}{:,2}])
            if supermarkets_connected{1}{n,2} ~= 0
                obj.supermarkets = [obj.supermarkets ...
                    Supermarket( ...
                        {supermarkets_connected{1}{n,1}}, ...
                        supermarkets_connected{1}{n,2}, ...
                        number_steps, ...
                        days)];
            else
                obj.supermarkets = [obj.supermarkets []];
            end
        end
    end
end
%%
end % methods end
end

```

MATLAB[®]-Code A.8: Supermarket.m

```

classdef Supermarket < handle
    %SUPERMARKET Summary of this class goes here
    % Detailed explanation goes here
    %%
    properties
        supermarket_number_scale
        refrigerators
    end
    %%
    methods
        function obj = Supermarket( ...
            fridges, ...
            supermarket_number_scale, ...
            number_steps, ...
            days)

            obj.supermarket_number_scale = supermarket_number_scale;
            for n = 1 : length(fridges{1})
                obj.refrigerators = [obj.refrigerators ...
                    Refrigerator( ...
                        fridges{1}{n}, ...

```



```

        number_steps, ...
        days )];
    end % end for
end % end function Supermarket
end % end methods
end % end classdef

```

MATLAB®-Code A.9: Refrigerator.m

```

classdef Refrigerator < handle
%% REFRIGERATOR class created from Juri Steblau 09.03.10
% this class is a part of an program calls SuperM which simulates an
% supermarket as a cooling energy storage
%%
properties
    fridge_detector % the identification number of refrigerator
    energy_consumption_day % the maxim on power refrigerator can use
    epsilon % the ...
    compressor_quotient
    cooling_power
    temperature_outside_fridge
    mass_stored % the mass of stored product
    specific_heat_capacity % for each mass
    cooling_room_temperature_min % the minimum on temperature
    cooling_room_temperature_max % the maximum on temperature
    averaged_cooling_room_temperature
    temperature_history % temperature into fridge
    electric_power_consumption_history % the power consumption real
    averaged_transmission_losses
    modified_heat_transmission_coefficient
    increased_demand_heat_power_day % rest_day_power
    factor_cooling_reducer
    fridge_number_scale % factor for scale number fridges
end % properties end
%%
methods
    function obj = Refrigerator( fridge_config, ...
                                number_steps, ...
                                days ) % fridge constructor

        % save the object properties
        obj.fridge_detector = fridge_config{1,1}{1}; % kind of fridge
        obj.energy_consumption_day = fridge_config{1,1}{2}; % in Wh/h
        obj.epsilon = fridge_config{1,1}{3};
        obj.compressor_quotient = fridge_config{1,1}{4};
        obj.cooling_power = fridge_config{1,1}{5};
        obj.temperature_outside_fridge = fridge_config{1,1}{8};
        obj.mass_stored = fridge_config{1,1}{9};
        obj.specific_heat_capacity = fridge_config{1,1}{10};
        obj.cooling_room_temperature_min = fridge_config{1,1}{11};
        obj.cooling_room_temperature_max = fridge_config{1,1}{12};
        obj.averaged_cooling_room_temperature = fridge_config{1,1}{13};
        obj.temperature_history = zeros(number_steps, days);
    end
end

```

```

obj.electric_power_consumption_history = ...
    zeros(number_steps, days);
obj.temperature_history(1,1) = ...
    obj.averaged_cooling_room_temperature;
obj.factor_cooling_reducer = fridge_config{1,1}{14};
obj.fridge_number_scale = fridge_config{2};
obj.modified_heat_transmission_coefficient = ...
    fridge_config{1,1}{6} .* fridge_config{1,1}{7}; % Watt/K end
% estimation of averaged transmission losses
obj.averaged_transmission_losses = sum( ...
    obj.modified_heat_transmission_coefficient .* ...
    ( obj.temperature_outside_fridge - ...
    obj.averaged_cooling_room_temperature ));

% this function estimates the rest of the power
if obj.fridge_detector == 1 % the one means, PLUG IN FRIDGE
    % this function estimates the rest of the power
    % this function estimates the electrical energy of the fridge
    % for 24h in kJ (eigentlich Leistung)
    obj.increased_demand_heat_power_day = ...
        obj.energy_consumption_day * obj.compressor_quotient * ...
        obj.factor_cooling_reducer * obj.epsilon * 3.6 / ...
        12 - 2 * 3.6 * obj.averaged_transmission_losses;
else
    % COMBINE FRIDGE
    obj.increased_demand_heat_power_day = (obj.cooling_power * ...
        obj.factor_cooling_reducer - ...
        obj.averaged_transmission_losses) * 3.6; %
end % if end

end % function constructor end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% ordinary object specific functions %%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function r = sum_mass_times_capacity(obj)
%% this function estimates a part of a main_equation
% estimates mass specific heat-capacity
r = sum(obj.specific_heat_capacity .* ...
    obj.mass_stored); % kJ/K
end % function sum_mass_times_capacity end

function [r, r_c_max] = sum_transmission_losses(obj, ...
    number_steps, ...
    count_number_steps, ...
    count_number_day)
%% this function sums transmission losses of the wall
% estimates sum of all wall transmission losses into fridge
r = 0;
r_c_max = 0;

```

```

for i = 1:length(obj.modified_heat_transmission_coefficient)
    % it is necessary if temperature outside the fridges is constant
    % to get vector for each time step
    if length(obj.temperature_outside_fridge(i)) == 1
        n_temperature_outside_fridge = ...
        obj.temperature_outside_fridge(i) + zeros(1,number_steps);
    end % if end

    % VERY IMPORTANT estimates losses
    r = r + obj.modified_heat_transmission_coefficient(i) ...
    * (n_temperature_outside_fridge(count_number_steps) - ...
    obj.temperature_history(count_number_steps, count_number_day));
    % estimates maximal losses
    r_c_max = r_c_max + ...
    obj.modified_heat_transmission_coefficient(i) ...
    * (n_temperature_outside_fridge(count_number_steps) - ...
    obj.cooling_room_temperature_max);

end % for end

r = r * 3.6; % transmission losses in kJ (in actual fact, POWER)

end % function sum_transmission_losses end

function [r, time_to_T_critical_max] = sum_all_losses(obj, ...
    number_steps, ...
    count_number_steps, ...
    count_number_day, ...
    number_days)
%% this function estimates the sum of the losses which can be
% the losses can be positive or negative

% sum all fridge losses for step
[sum_transmission_losses, sum_max_transmission_losses] = ...
    obj.sum_transmission_losses( ...
    number_steps, ...
    count_number_steps, ...
    count_number_day);

% here the time_no_cooling or time to the temperature go critical
% will be estimated

% logarithmic estimation of maximal transmission losses
Q_T_log_max = (sum_max_transmission_losses - ...
    sum_transmission_losses) / ...
    log(sum_max_transmission_losses / ...
    sum_transmission_losses);

% estimation of time till maximal temperature will be achieved
time_to_T_critical_max = ((obj.cooling_room_temperature_max - ...
    obj.temperature_history(...
    count_number_steps, ...
    count_number_day)) * ...

```

```

        obj.sum_mass_times_capacity) / ...
        (Q_T_log_max * 3.6);

% inspect what kind of day hour is it. Necessary because of
% different level of losses
if count_number_steps < 9 || count_number_steps > 20
    % here only the transmission losses influencing the
    % temperature
    r = sum_transmission_losses; %
else
    % here in addition to the transmission losses the static
    % losses of day activities influencing the temperature
    r = sum_transmission_losses + ...
        obj.increased_demand_heat_power_day;

    time_to_T_critical_max = ...
        ((obj.cooling_room_temperature_max - ...
        obj.temperature_history(count_number_steps, ...
        count_number_day)) * obj.sum_mass_times_capacity) / ...
        (Q_T_log_max * 3.6 + ...
        obj.increased_demand_heat_power_day);
end % if else end
end % function sum_all_losses end

function r = capacity_estimator(obj, ...
    count_number_steps, ...
    count_number_day, ...
    Q_losses)
%% this function estimates the heat power, which can be
% stored into the fridge if the fridge temperature is T(i).

    r = Q_losses - (obj.cooling_room_temperature_min - ...
        obj.temperature_history(count_number_steps, ...
        count_number_day)) * obj.sum_mass_times_capacity; % in kJ

end % function capacity_estimator end

function r = temperature_change(obj, ...
    number_steps, ...
    count_number_steps, ...
    count_number_day, ...
    cooling, ...
    Q_losses)
%% this function estimates the temperature in the fridge
    Q = 0.8 * (Q_losses - cooling);
    %% this is the main equation
    r = Q / obj.sum_mass_times_capacity + ...
        obj.temperature_history(count_number_steps, ...
        count_number_day);
    %%
    if count_number_steps == number_steps
        obj.temperature_history(1, count_number_day + 1) = r;
        obj.electric_power_consumption_history(1, ...

```

```
        count_number_day + 1) = cooling / obj.epsilon;
else
    obj.temperature_history(count_number_steps + 1, ...
        count_number_day) = r;
    obj.electric_power_consumption_history( ...
        count_number_steps + 1, count_number_day) = ...
        cooling / obj.epsilon;
end % if else end
end % function main equation end
end % methods end
end % class end
```

Literaturverzeichnis

- [1] Angermann, Beuschel, Rau und Wohlfarth. *MATLAB - Simulink - Stateflow: Grundlagen, Toolboxen, Beispiele*. Oldenbourg, München, 6., aktualis. aufl. edition, 2009. 28, 30, 37, 54
- [2] Jaime Arias. *Energy Usage in Supermarkets - Modelling and Field Measurements*. text, Royal Institute of Technology, KTH, Energy Technology ; Stockholm, 2005. 3, 7, 54
- [3] Bernhard Lahres und Gregor Rayman. *Objektorientierte Programmierung. das umfassende Handbuch*. Galileo computing. Galileo Press, Bonn, 2., aktualisierte und erw. aufl. edition, 2009. 4, 54
- [4] EnergieAgentur.NRW. Energieeffizienz im Lebensmittel-Einzelhandel. URL: <http://www.energieagentur.nrw.de/unternehmen/page.asp?TopCatID=3695&CatID=3721&RubrikID=3743> (Zugriff am 20. Juli 2011). 3, 54
- [5] Michael Kauffeld. *Stand der Technik von Supermarktkälteanlagen. Umwelteinfluss und Entwicklungspotential*. 2008. 9
- [6] Martin Kleimaier. Netzintegration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen: Zunehmende dezentrale Einspeisung erfordert eine Umrüstung der Netze. *Energy 2.0*, 1(7):45–47, 2008. 54
- [7] F.A.T.M. Ligthart. Untersuchung zur Möglichkeit einer Abdeckung von Kühl- und Tiefkühlmobiliar in Supermärkten . Technical Report ECN-E-08-009, ECN Energy in the Built Environment, 2008. 3
- [8] Elke Lorenz, Johannes Hurka, and Detlev Heinemann. Solarleistungsvorhersage zur netzintegration von solarstrom. 24. *Symposium Photovoltaische Solarenergie : 04. - 06. März 2009, Kloster Banz, Bad Staffelstein*, page 6, 2009. 2, 54
- [9] Sean McGowan. Supermarket refrigeration going natural. *HVAC&R Nation*, pages 8–9, 2007. 3, 54
- [10] Caroline Möller. Spezifikation und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz. Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Berlin, Juli 2010. 7, 33, 37, 54
- [11] P. Pepper. *Programmieren lernen: Eine grundlegende Einführung mit Java*. Springer, 2008. 4
- [12] Arnd Poetzsch-Heffter. *Konzepte Objektorientierter Programmierung: Mit Einer Einführung in Java*. Springer, Berlin, 2009. 4, 54

-
- [13] J. Probst. Ein Netzwerk für effiziente Kältetechnik. URL: <http://www.energieagentur.nrw.de/unternehmen/page.asp?TopCatID=3695&CatID=3721&RubrikID=3743> (Zugriff am 20. Juli 2011), 2009. 3
- [14] Risto Ciconkov und Arnd Hilligweg. Simulationsprogramme für Kälteanlagen Einsatz in Ausbildung und Praxis. *Technik im Bau, Fachzeitschrift für Technische Gebäudeausrüstung*, 77(3):64–70, 2004. 7, 37, 54
- [15] W. Schweizer. *MATLAB kompakt*. Oldenbourg Wissensch.Vlg, 2009. 4
- [16] F. Steimle, H. Kruse, E. Wobst, and et al. Energiebedarf für die technische Erzeugung von Kälte. Technical Report Statusbericht Nr. 22, Deutscher Kälte- und Klimatechnische Verein (DKV) e.V., Stuttgart, 2002. 3
- [17] Steve Völler. *Optimierte Betriebsführung von Windenergieanlagen durch Energiespeicher Elektronische Ressource*. Universitätsbibliothek Wuppertal, Wuppertal, 2010. 2, 54
- [18] Michael Weigend. *Objektorientierte Programmierung mit Python 3. Einstieg, Praxis, professionelle Anwendung*. mitp-Verl., Heidelberg u.a., 4., aktualisierte Aufl. edition, 2010. 4, 54