

ID: 419

N: 1

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: cold7_Defrost_status

Text: Разморозка

Context:

Class: waiting

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: cold7_status.Defrost_status

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 420

N: 2

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: cold7_VentSK_status

Text: Вентилятор

Context:

Class: working

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: cold7_status.VentSK_status

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 421

N: 3

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: cold7_ComprSK_status

Text: Komyneccop

Context:

Class: working

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: cold7_status.ComprSK_status

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 422

N: 4

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: cold7_Temp_AI_HH

Text: Высокая температура

Context:

Class: alarm

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: cold7_status.Temp_AI_HH

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 434

N: 16

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: test_alarm

Text: Тест Аларм

Context:

Class: alarm

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: TestingForMsg.Alarm

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 435

N: 17

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: test_warning

Text: Тест Варнинг

Context:

Class: warning

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: TestingForMsg.Warning

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

ID: 436

N: 18

MQTT:

Invid: G-044322

Unit_GUID: 01749246-95f6-57db-b7c3-2ae0e8be671f

MsgID: test_work

Text: Тест Bopk

Context:

Class: working

Level: 100

Area: LOCAL

Addr: TestingForMsg.Work

Block:

Type:

Bit:

InvertBit:

TSV File ID: 39

TSV File Name: ./input_files/1.tsv

TSV File Error Message: EOF