

 <p>Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona</p>	<p>ATR220TR</p> <p>Impianto Antincendio</p> <p>Impianto Antincendio: prove semestrali</p>	Codice	Swing_IA_6M
		Rev.	Rev_2
		Data	01/08/2024
		Pag.	1 di 3
		Doc. Rif: ATR220Tr-MR1-01A-TA025	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
“Fogtec” – Tool manutentivo		

ESTINZIONE AUTOMATICA IMPIANTO ANTINCENDIO							
ATR221				ATR222			
Prova eseguita da cabina:				Prova eseguita da cabina:			
Sensore / Sequenza sensori*		Valvola	Esito**	Sensore / Sequenza sensori*		Valvola	Esito**
BK1***	SD1	SV1-A		BK1***	SD20	SV10-A	
BK3	SD3	SV1-B		BK3	SD17	SV10-B	
BK2	SD2	SV1-B		BK2	SD18	SV10-B	
BK4, BK5	SD4, SD5	SV2		BK4, BK5	SD19, SD16	SV9	
BK4, BK6	SD4, SD6	SV2 lub SV4-B		BK4, BK6	SD19, SD15	SV7-B lub SV9	
BK5, BK6	SD5, SD6	SV2 lub SV4-B		BK5, BK6	SD16, SD15	SV7-B lub SV9	
BK5, BK7	SD5, SD7	SV2 lub SV4-B		BK5, BK7	SD16, SD14	SV7-B lub SV9	
BK6, BK7	SD6, SD7	SV4-B		BK6, BK7	SD15, SD14	SV7-B	
BK8	SD8	SV4-A		BK8	SD13	SV7-A	
ATR223				<div>* erogare il fumo al sensore o sequenze di sensori assegnati a ogni valvola (coppia di valvole)</div> <div>** specificare positivo o negativo per le sequenze scelte a campione</div> <div>*** l'attivazione e l'apertura della valvola di estrinzione è possibile solo quando la cabina non è attiva</div>			
Prova eseguita da cabina:							
Sensore / Sequenza sensori*		Valvola	Esito**				
BK4, BK5	SD9, SD10	SV5					
BK4, BK6	SD9, SD11	SV5 lub SV6					
BK5, BK6	SD10, SD11	SV5 lub SV6					
BK5, BK7	SD10, SD12	SV5 lub SV6					
BK6, BK7	SD11,SD12	SV6					

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
14/02/2022 Nuova emissione	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
13/06/2022 Rev_1 Corretti refusi, aggiunto “Fogtec”	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
01/08/2024 Rev 2 Corretti Refusi	N. Bastianelli	L. Barraco	T. Tarini	T. Tarini