

 Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona	ETR104 Impianto antincendio Convertitore di trazione – Controllo del valore di impedenza delle unità Areosol	Codice	Pop_IA_APU
		Rev.	Rev_1
		Data	13/06/2022
		Pag.	1 di 1
		Doc. Rif: ETR103/104-MR1-08-TC-J.D.3.0.2.02/1; ETR103/104-MR1-08-TC-J.D.3.0.2.03/1; ETR103/104-MR1-08-TC-J.D.3.0.3.02/1; ETR103/104-MR1-08-TC-J.D.3.0.3.03/1.	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Multimetro		

Controllo del valore di impedenza dell'unità APU (Aerosol Package Unit)				Controllo del valore di impedenza dell'unità APU (Aerosol Package Unit)			
APU	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE MISURATO		APU	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE MISURATO	
		A1	A4			A1	A4
APU 100g Convertitore di trazione	R=2,5 ± 0,5 Ω	R=_____Ω	R=_____Ω	APU 50g Convertitore ausiliario	R=2,5 ± 0,5 Ω	R=_____Ω	R=_____Ω
	Scadenza: *vedi nota	scadenza: _____	scadenza: _____		Scadenza: *vedi nota	scadenza: _____	scadenza: _____
APU 20g Convertitore di trazione	R=2,5 ± 0,5 Ω	Rasc1:_____Ω	Rasc5:_____Ω	APU 20g Convertitore ausiliario	R=2,5 ± 0,5 Ω	Rapu1=_____Ω	Rapu1=_____Ω
		Rasc3:_____Ω	Rasc7:_____Ω			Rapu2=_____Ω	Rapu2=_____Ω
	Scadenza: *vedi nota	scadenza asc1: _____	scadenza asc5: _____	Scadenza: *vedi nota	scadenza apu1: _____	scadenza apu1: _____	
		scadenza asc3: _____	scadenza asc7: _____		scadenza apu2: _____	scadenza apu2: _____	

*Controllo della data di produzione sull'etichetta. Sostituire il componente se si verifica una delle seguenti condizioni:

- sono trascorsi almeno 120 mesi dalla data di produzione
- al prossimo controllo programmato saranno trascorsi almeno 120 mesi dalla data di produzione

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
14/02/2022 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
13/06/2022 Rev_1 Corretti refusi tabella	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Manzotti L. Barraco <i>C. Manzotti</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>