

 Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona	ETR425 Impianto antincendio Cavo LHD: controllo della funzionalità	Codice	Jazz_LHD
		Rev.	Rev_1
		Data	05/04/2023
		Pag.	1 di 1
		Doc. Rif: ETR425/ETR324-MR1-01A-TC047	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Multimetro		

Misurare la resistenza tra i poli	
VALORI DI RIFERIMENTO	
Normale funzionamento	Tra i morsetti 1 e 2 = 668,4 Ω ± 5%
Condizioni di allarme (ponte P2-P2)	Tra i morsetti 1 e 2 = 188,4 Ω ± 5%

VALORI MISURATI					
Scatole Conv. AUX			Scatole Conv. di Trazione		Cassa AT
A41	A45	A46	A41	A46	A43
Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
14/02/2022 Nuova emissione	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
05/04/2023 Rev_1 Modificata modalità di misura	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Manzotti L. Barraco <i>C. Manzotti</i> <i>L. Barraco</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>