ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΝΙΩΝ 4Β - Τ.Κ. 11257
4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ για κτίρια ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ **Σ4** ***(ΦΕΚ 2184 Β'/20.12.99)***
   ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: **ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**
   ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **στο ισόγειο** (Σπουδαιότητα **Σ4**)
   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Κατά το διάστημα 1989-2000 λειτούργησε ως **ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ: **ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ** - ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
8. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: "ΑΝΑΛΗΜΜΑ Ε.Π.Ε." & "STRESS Ε.Π.Ε."
10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ:
    - ΜΕΧΡΙ 10 ☐
    - 10 - 100 ☐
    - > 100 ☑

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ: **-3-** ΙΣΟΓΕΙΟ|Α' ΟΡΟΦΟΣ|Β' ΟΡΟΦΟΣ & κατεδαφιστέα προσκτίσματα στο Δώμα
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ: **-1-**
12. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: **218,40 m^2**
13. ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: **664,80 m^2**
14. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ: **1935-1939**
    ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: **1929-1955**
    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: 1990
15. ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: Πλην του Δώματος, **δεν έχουν συντελεστεί εργασίες προσθήκης**
16. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☑
17. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☑
18. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☑
19. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ/ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΝΑΙ ☑ ΟΧΙ ☐
20. ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ, ΠΟΤΕ & ΠΩΣ: Κατά την ανακαίνιση του ακινήτου το 1988 (βλέπε σχετική πινακίδα σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση)
21. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.-2000:
    - Σ1 ☐
    - Σ2 ☐
    - Σ3 ☐
    - Σ4 ☑
22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Δεν παρατηρούνται εμφανείς βλάβες στον Φέροντα Οργανισμό του Κτιρίου**

23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. ΟΝΟΜΑ: ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛ: 210 2131372	2. ΟΝΟΜΑ: ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛ: 6942949050

24. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 15.04.2014

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

25. Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά **Ε.Α.Κ. - 2003**

I ☑ II ☐ III ☐

26. Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά το χρόνο μελέτης του Κτιρίου

Πριν το 1995

I ☑ II ☐ III ☐

Μεταξύ 1995 και 2003

I ☐ II ☐ III ☐

Μετά το 2004

I ☐ II ☐ III ☐

27. Κατηγορία Εδάφους κατά **Ε.Α.Κ. - 2000**

Α ☑ Β ☐ Γ ☐ Δ ☐ Χ ☐

Άγνωστη κατηγορία εδάφους ☐

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

28. Δομικός τύπος του κτιρίου: **Μικτό σύστημα | "ΟΣα" σε συνδυασμό με "ΔΤ"**

(Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 1)

ΟΣα ☑ ΟΣβ ☐ ΟΣγ ☐

ΠΟΣ1 ☐ ΠΟΣ2 ☐

ΑΤ ☐ **ΔΤ** ☑ ΟΤ ☐ ΕΤ ☐

ΧΛ1α ☐ ΧΛ1β ☐ ΧΛ2α ☐ ΧΛ2β ☐

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

(Σημειώστε με ☑ τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα)

29. **Χωρίς αντισεισμικό κανονισμό** ☑
30. Έχει αυξηθεί η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης ☐
31. Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις ☐
32. Κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης/κακοτεχνιών/καθιζήσεων ☐
33. **Κίνδυνος κρούσης με γειτονικά κτίρια** ☑
34. Μαλακός όροφος ☐
35. Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη ☐
36. Μεγάλο ύψος κτιρίου ☐
37. Μη κανονικότητα καθ' ύψος ☐
38. Οριζόντια μη κανονικότητα ☐
39. Ενδεχόμενο στρέψης ☐
40. Κοντά υποστυλώματα ☐