

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΝΙΩΝ 4Β - Τ.Κ. 11257
4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ για κτίρια ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ **Σ4 (ΦΕΚ 2184 Β'/20.12.99)**
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: **ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**
ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **στο ισόγειο** (Σπουδαιότητα **Σ4**)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Κατά το διάστημα 1989-2000 λειτούργησε ως **ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ: **ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
8. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**
9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: "ΑΝΑΛΗΜΜΑ Ε.Π.Ε." & "STRESS Ε.Π.Ε."
10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ:
ΜΕΧΡΙ 10 ☐
10 - 100 ☐
> 100 ☒

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ: **-3- ΙΣΟΓΕΙΟ | Α' ΟΡΟΦΟΣ | Β' ΟΡΟΦΟΣ** & κατεδαφιστέα προσκτίσματα στο Δώμα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ: **-1-**
12. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ: **218,40 m²**
13. ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: **664,80 m²**
14. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ: **1935-1939**
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: **1929-1955**
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: 1990
15. ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ: Πλην του Δώματος, **δεν έχουν συντελεστεί εργασίες προσθήκης**
16. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒
17. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒
18. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒
19. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ/ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐
20. ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ, ΠΟΤΕ & ΠΩΣ: Κατά την ανακαίνιση του ακινήτου το 1988 (βλέπε σχετική πινακίδα σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση)
21. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.-2000: Σ1 ☐
Σ2 ☐
Σ3 ☐
Σ4 ☒
22. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Δεν παρατηρούνται εμφανείς βλάβες στον Φέροντα Οργανισμό του Κτιρίου**

23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. ΟΝΟΜΑ: ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛ: 210 2131372

24. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 15.04.2014

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ25. Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά **Ε.Α.Κ. - 2003**I ☒ II ☐ III ☐26. Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά το χρόνο μελέτης του Κτιρίου
Πριν το 1995I ☒ II ☐ III ☐

Μεταξύ 1995 και 2003

I ☐ II ☐ III ☐

Μετά το 2004

I ☐ II ☐ III ☐27. Κατηγορία Εδάφους κατά **Ε.Α.Κ. - 2000**A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ Χ ☐

Άγνωστη κατηγορία εδάφους

☐**ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ**28. Δομικός τύπος του κτιρίου: **Μικτό σύστημα | "ΟΣα" σε συνδυασμό με "ΔΤ"**

(Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 1)

ΟΣα ☒ ΟΣβ ☐ ΟΣγ ☐ΠΟΣ1 ☐ ΠΟΣ2 ☐ΑΤ ☐ ΔΤ ☒ ΟΤ ☐ ΕΤ ☐ΧΛ1α ☐ ΧΛ1β ☐ ΧΛ2α ☐ ΧΛ2β ☐**ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ**(Σημειώστε με ☒ τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα)29. Χωρίς αντισεισμικό κανονισμό ☒30. Έχει αυξηθεί η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης ☐31. Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις ☐32. Κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης/κακοτεχνιών/καθιζήσεων ☐33. Κίνδυνος κρούσης με γειτονικά κτίρια ☒34. Μαλακός όροφος ☐35. Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη ☐36. Μεγάλο ύψος κτιρίου ☐37. Μη κανονικότητα καθ' ύψος ☐38. Οριζόντια μη κανονικότητα ☐39. Ενδεχόμενο στρέψης ☐40. Κοντά υποστυλώματα ☐