



NIT:900.966.848-9  
Direc: Cll 1 No. 55B-107  
Proyecto: prueba impresion  
Potencia: 7.00

• Lista de Conductores

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Conductor Fotovoltaico Cobre 12 AWG/KCMil) 90°	8	Metros	0	0

- No aplica canalizaciones
- Lista de conductores DC

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Conductor THHN/THWN-2 CT Cobre 14 AWG/KCMil) 90°	1	Metros	0	0

• Lista de conductores AC

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Conductor THHN/THWN-2 CT Cobre 10 AWG/KCMil) 90°	1	Metros	0	0
	Conductor THHN/THWN-2 CT Cobre 10 AWG/KCMil) 90°	1	Metros	0	0

• Lista de items Dps DC

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	DPS Tipo 2 530V FV +/-	1	Unidad	595000	595000

• Lista de items Interruptor DC

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Interruptor manual DC FV 25A 600V DC	1	Unidad	191500	191500

• Lista de items Dps AC Salida

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	DPS TIPO 2 520V 2 Polos	1	Unidad	755000	755000

• Item Dps AC Inyeccion

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	DPS TIPO 1 550V 2 Polos	1	Unidad	2375000	2375000

- No aplica fusibles
- Lista de interruptores Automaticos de Salida Inversor

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Mini Interruptor Automatico Bipolar AC 2X32A 240V 10kA	1	Unidad	52000	52000

• Lista de interruptor Automaticos Combinador

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Mini Interruptor Automatico Bipolar AC 2X32A 240V 10kA	1	Unidad	52000	

• Lista de cajas combinadoras

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Armario IP65 700x500x245	1	Unidad	1000	1000

• Lista de paneles solares

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Yingli Solar 270W 60 Cel Policristalina	12	Unidad	0	0

• Lista de inversores

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
	Inversor Fronius Primo 5kW 208/240V 1~	1	Unidad	0	0