



PROCEDURE

IMPIANTO ELETTRICO - FUNZIONAMENTO

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Sede ⇒ Sede Venaria ⇒ Impianto Elettrico - Funzionamento
DATA AGGIORNAMENTO	12 ottobre 2016

In caso di anomalie sull'impianto elettrico della sede che facessero scattare l'interruttore salvavita o il contatore della corrente elettrica ubicati al piano 2° con conseguente interruzione dell'erogazione della corrente stessa, occorre eseguire le seguenti manovre:

1. Spegnerne l'elettrodomestico che ha fatto scattare il sovraccarico elettrico: se il salvavita è scattato in conseguenza dell'accensione delle 2 piastre elettriche della cucina, potrebbe essere sufficiente spegnere il boiler elettrico nel bagno grande (operazione che andrebbe comunque fatta precedentemente per prevenire la mancanza di corrente. Ricordarsi successivamente di ripristinarlo per avere acqua calda).
2. Con le chiavi etichettate "contatori" appese nella cassetta portachiavi in sala radio, andare al piano terreno ed aprire la porta dell'Unitre, che si trova di fronte all'ingresso (entrando in sede dando le spalle al giardino). I locali sono allarmati per cui scatterà l'allarme anti-intrusione, che si spegnerà automaticamente dopo alcuni minuti (è stato richiesto intervento al Comune per spostare il contatore elettrico nei nostri locali ed eliminare detta criticità). Entrare dalla porta d'ingresso e girare a destra; dopo aver fatto un metro circa girare nuovamente a destra scendere due brevi rampe di scale, quindi girare a sinistra nel corridoio e proseguire fino in fondo dove ci sono i contatori e gli interruttori: uno è dei locali dell'Unitre l'altro è quello della Sede Croce Verde.
3. Riarmare tirando su la leva del salvavita scattato (quello che ha l'interruttore in basso). Ripercorrere il percorso a ritroso spegnendo eventuali luci che abbiamo precedentemente acceso nei locali dell'Università della III età.



Fac simile della chiave

Al persistere del problema avvisare il responsabile della Sede.
Risolto il problema provvedere ad una segnalazione sul gestionale.