Prüfprotokoll

Elektro Hofmeister e.K.
Schirmbeckstraße 14
84034 Landshut

Protokoll-Nr.
PR-2026-0114

Prüfdatum
09.07.2026

Nächste Prüfung
09.07.2027

Prüfer
M. Hofmeister, Elektromeister

Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 / DIN VDE 0701-0702

Auftraggeber: Gemeinde Altdorf, Rathausplatz 1, 84032 Altdorf · **Prüfort:** Bauhof, Rottenburger Straße 12

GERÄT	INVENTAR-NR.	SCHUTZLEITER	ISOLATION ERGEBNIS
Handbohrmaschine	BH-0214	0,12 Ω	> 300 MΩbestanden
Winkelschleifer	BH-0218	0,09 Ω	> 300 MΩbestanden
Verlängerungsleitung 25 m	BH-0231	0,41 Ω	2,1 MΩ**Mangel**
Kreissäge	BH-0244	0,14 Ω	> 300 MΩbestanden

Feststellung. Von 218 geprüften Betriebsmitteln haben 214 bestanden. Vier Geräte weisen Mängel auf und wurden der Nutzung entzogen; die Verlängerungsleitung BH-0231 unterschreitet den Isolationswiderstand. Eine Nachprüfung nach Instandsetzung ist erforderlich.

Beispieldatei aus dem Vorführbestand von paper-werk. Erfundener Beleg – kein Zahlungsbeleg, keine Buchungsgrundlage.