STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5/2194/2024
Tgl. Pembuatan	1 Oktober 2013
Tgl. Revisi	1 Agustus 2024 (Rev. 5)
Tgl. Efektif	1 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dr. Sedya Dimsangka, M.Epid NIP. 196901042002121003
Judul SOP	PENGAWASAN/ PENYEDIAAN AIR

DASAR HUKUM

1. International Health Regulation 2005 ;
2. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Permenkes RI No. 2 tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan ;
5. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
6. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pengendalian risiko lingkungan pelabuhan, bandara udara dan pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan ;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan terkait proses pengawasan penyediaan air
2. Memahami cara pengambilan sampel air bersih baik secara bakteriologis, fisik maupun kimiawi
3. Memahami cara penggunaan Aplikasi SRIKANDI

KETERKAITAN

1. SOP Sanitasi Pesawat
2. SOP Pembuatan Surat Tugas
3. SOP Pengambilan Sampel Air

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Peralatan :

1. Water Test Kit (PH meter, Chlorin Test)
2. Cool Box
3. Botol Steril
4. Jerigen
5. Handscoon
6. Bunsen
7. Masker
8. Thermometer
9. Sepatu Safety

Bahan :

1. Kertas Label
2. Alcohol Swab
3. Ice Pack
4. Korek Api
5. Spirtus

PERINGATAN

1. Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berakibat tidak termonitornya kualitas air sehingga dapat menyebabkan penyakit bagi penggunanya
2. Jika hasil pemeriksaan dari pihak luar tidak diverifikasi ulang maka dapat memungkinkan kesalahan dari pihak luar berimbas kepada hasil keputusan organisasi sehingga perlu memastikan ulang hasil pihak luar (Laboratorium Pihak Ketiga)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat Tugas
2. Surat Permohonan
3. List Peralatan
4. Checklist Pengawasan SAB
5. Form Pengambilan/ pengiriman Sample
6. Berita Acara Hasil Analisa
7. Surat Rekomendasi Perbaikan
8. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Sample
9. Sertifikat Kualitas Air


Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala BKK Kelas I Bandung

PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKK	Sanitarian / Entomolog	Ketua Tim Kerja 3			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan permohonan kepada Ketua Tim Kerja 3 untuk pemeriksaan dan penerbitan sertifikat						Permohonan, Form disposisi	2 menit	Disposisi	
2	Membuat Surat Tugas Pemeriksaan Penyediaan air						Draft Surat Tugas	5 menit	Surat Tugas	Menggunakan Aplikasi SRIKANDI
3	Mereview Surat Tugas Pemeriksaan Penyediaan air						Surat Tugas	1 menit	Surat tugas	Menggunakan Aplikasi SRIKANDI
4	Mengesahkan Surat Tugas Pemeriksaan Penyediaan air						Surat Tugas	1 menit	Surat Tugas	Menggunakan Aplikasi SRIKANDI
5	Melaporkan kepada Airline terkait Jadwal Kunjungan Pemeriksaan Penyediaan air						Konfirmasi Jadwal Pemeriksaan	5 menit	Jadwal Pemeriksaan	
6	Menyiapkan Peralatan/ perlengkapan Pemeriksaan Penyediaan air						Daftar Peralatan	15 menit	Peralatan siap digunakan	
7	Melakukan kunjungan lokasi untuk memeriksa parameter lapangan dan pengambilan sampel						Form checklist Pemeriksaan Penyediaan air	3 Jam	Hasil Pemeriksaan Penyediaan air	Biaya pengujian lab. Ditanggung oleh pihak penyedia air
8	Mengirimkan sampel ke laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian Fisika, Kimia dan bakteriologis						Daftar Sampel	2 Jam	Tanda Terima	Pengujian dilakukan berdasarkan instruksi kerja Lab.
9	Mengambil hasil pengujian dari laboratorium						Laporan Hasil Pengujian	2 Jam	Laporan Hasil Pengujian	
10	Menganalisis Hasil pengujian laboratorium dan hasil Pemeriksaan Sarana Penyediaan air						Form Berita Acara Hasil Analisa	30 menit	Berita Acara Hasil Analisa	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala BKK Kelas I Bandung

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKK	Sanitarian / Entomolog	Ketua Tim Kerja 3			Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Menganalisa hasil uji terhadap kesesuaian dengan persyaratan Permenkes RI No. 2 tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan						Berita Acara Hasil Analisa	1 menit	Keputusan	
12	Membuat Surat Rekomendasi Perbaikan Penyediaan air						Form Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
13	Mereview Surat Rekomendasi Perbaikan Penyediaan air						Laporan Hasil Pengujian	1 menit	Laporan Hasil Pengujian	
14	Menandatangani rekomendasi perbaikan Perbaikan Penyediaan air						Laporan Hasil Pengujian	1 menit	Laporan Hasil Pengujian	Jika hasil pengujian laboratorium tidak memenuhi syarat diberikan rekomendasi saran perbaikan
15	Membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan						Format Sertifikat	10 Menit	Sertifikat kualitas air	
16	Mereview Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan						Sertifikat kualitas air	1 menit	Sertifikat kualitas air	
17	Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan						Sertifikat kualitas air	1 menit	Sertifikat kualitas air	
18	Memastikan penyelesaikan biaya administrasi sesuai dengan PNBP sesuai PP No 64 Tahun 2019						Form Kwitansi	5 menit	Kwitansi	
19	Meregistrasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan						Buku Registrasi	1 menit	Buku Registrasi	
20	Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ke Airline						Buku Serah terima	1 menit	Tanda terima	
21	Mengarsipkan hasil pemeriksaan kualitas air						Arsip laporan Sertifikat kualitas air	5 menit	Arsip laporan Sertifikat kualitas air	



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala BKK Kelas I Bandung

No	Langkah kerja	Kelengkapan	Keterangan
A	**Bakteriologis**		
1	Memakai sarung tangan dan masker	Sarung tangan, masker	
2	Mengelap tangan menggunakan alkohol swab	alkohol swab	
3	Lap mulut kran dengan menggunakan alkohol swab lalu lidahapikan mulut kran	alkohol swab, bunsen	
4	Alirkan air selama beberapa saat	kran air yang akan dijadikan sampel	jika tidak ada kran dapat langsung diambil menggunakan botol
5	Ambil Botol Sampel Steril	botol sampel air (kaca) steril	
6	Buka tutup botol, lidahapikan	botol sampel, bunsen	dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi dari luar
7	Alirkan air kedalam botol hingga 3/4 bagian botol		Hal ini agar bakteri aerob yang ada dalam air tersebut tetap hidup
8	Lidahapikan kembali mulut botol lalu tutup		
9	Beri label dengan rincian : tanggal pengambilan, jam pengambilan, jenis pemeriksaan, nama sampel, lokasi pengambilan sampel, nama pengambil sampel, tanga tangan	kertas label	Bisa juga menggunakan pengkodean sampel
10	Simpan kedalam *cool box* yang sudah terisi *ice pack*	cool box, ice pack	