

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
SUBCAPÍTULO E0 GENERALES									
APARTADO E0.0 ACTUACIONES PREVIAS									
DESMELECZN	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.								
	CE General	1				1,00			
	CE bloque A	1				1,00			
	CE bloque B	1				1,00			
	CE bloque C	1				1,00			
	CE bloque D	1				1,00			
	CE bloque E	1				1,00			
	CE bloque F	1				1,00			
	CE bloque G	1				1,00			
	CE bloque H	1				1,00			
	CE bloque I	1				1,00			
	CE bloque J	1				1,00			
	CE bloque K	1				1,00			
	CE bloque L	1				1,00			
	CE bloque M	1				1,00			
	CE bloque N	1				1,00			
	CE bloque principal	1				1,00			
	CE sala calderas	1				1,00			
							17,00	100,00	1.700,00
TOTAL APARTADO E0.0 ACTUACIONES PREVIAS.....									1.700,00
APARTADO E0.1 CUADROS ELÉCTRICOS									
EL-SALA CALD	ud. Ampl/mod. Cuadro eléctrico Sala Calderas								
	Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico de sala de calderas formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamentación de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparillaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamentación según esquemas eléctricos de proyecto.								
	La apartamentación deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.								
	AMPL./MOD CUADRO SALA CALDERAS	1				1,00			
							1,00	6.500,00	6.500,00
EL-AMP_TALLER	ud. Ampl. cuadro eléctrico Taller								
	Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de sala de calderas formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamentación de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparillaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamentación según esquemas eléctricos de proyecto.								
	La apartamentación deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.								
	AMPL.CUADRO SALA CALDERAS	1				1,00			
							1,00	450,00	450,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BLOQUE_A_I	ud. Cuadro eléctrico Bloques habitaciones A e I Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autotextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO A: BLOQUES A y I	2				2,00			
							2,00	1.450,00	2.900,00
BL_B_H_J_K_L	ud. Cuadro eléctrico Bloques habitaciones B, H, J, K, L y M Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autotextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO B: BLOQUES B, H, J, K, L y M	6				6,00			
							6,00	1.250,00	7.500,00
BL_C_F_G	ud. Cuadro eléctrico Bloques habitaciones C, F y G Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autotextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO C: BLOQUES C, F y G	3				3,00			
							3,00	1.650,00	4.950,00
BL_D_N	ud. Cuadro eléctrico Bloques habitaciones D y N Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autotextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO D: BLOQUES D y N	2				2,00			
							2,00	1.600,00	3.200,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BL_E	ud. Cuadro eléctrico Bloque habitaciones E Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO E: BLOQUE E	1				1,00			
							1,00	1.750,00	1.750,00
BL_PRINC	ud. Cuadro eléctrico Bloque habitaciones edificio principal Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la apartamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. CUADRO TIPO F: EDIFICIO PRINCIPAL	1				1,00			
							1,00	3.250,00	3.250,00
EL-OFBAR	ud. Ampl/mod. Cuadro eléctrico Office Bar Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico de oficio bar), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta nueva: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. AMPL./MOD CUADRO OFFICE BAR	1				1,00			
							1,00	600,00	600,00
EL-SALBAR	ud. Ampl/mod. Cuadro eléctrico Aire acondicionado Salon Bar Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico Aire acondicionado Salon Bar, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Apartamenta nueva: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La apartamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando. AMPL./MOD CUADRO AIRE ACONDICIONADO SALÓN BAR	1				1,00			
							1,00	600,00	600,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EL-ESCCN	ud. Ampl/mod. Cuadro eléctrico Escenario Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico escenario, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparillaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta nueva: Multisplit escenario - 1 ud diferencial 40A/4p/30mA - 1 ud magnetotermico 32A/4p/10kA. - 1 ud diferencial 40A/2p/30mA - 4 ud magnetotermico 10A/2p/10kA. Recuperador calor escenario: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.								
	AMPL./MOD CUADRO ESCENARIO	1				1,00			
							1,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL APARTADO E0.1 CUADROS ELÉCTRICOS									35.200,00
APARTADO E0.2 CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO									
CIR5G7061VA	ml CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO DE 4X70+35TT mm2 0,6/1kV Suministro e instalación de circuito de alimentación mediante cables unipolares 4x95+50TTmm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	CE SALA CALDERAS	1,3	71,00			92,30			
							92,30	68,00	6.276,40
TUBPEAD125	ml TUBO PEAD D125mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	CE SALA CALDERAS	1,3	71,00			92,30			
	De C. TALLER a CE bloque principal habitaciones	1,3	31,00			40,30			
							132,60	7,00	928,20
TUBPEAD75	* ml TUBO PEAD D75mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	De CGBT a CE bloque A	1,3	51,00			66,30			
	De CGBT a CE bloque B	1,3	38,00			49,40			
	De CGBT a CE bloque C	1,3	26,00			33,80			
	De CGBT a CE bloque D	1,3	20,00			26,00			
	De CGBT a CE bloque E	1,3	36,00			46,80			
	De CGBT a CE bloque F	1,3	49,00			63,70			
	De CGBT a CE bloque G	1,3	64,00			83,20			
	De CGBT a CE bloque H	1,3	81,00			105,30			
	De CGBT a CE bloque I	1,3	95,00			123,50			
	De CGBT a CE bloque J	1,3	57,00			74,10			
	De CGBT a CE bloque K	1,3	70,00			91,00			
	De CGBT a CE bloque L	1,3	83,00			107,90			
	De CGBT a CE bloque M	1,3	17,00			22,10			
	De CGBT a CE bloque N	1,3	38,00			49,40			
	DE CE bloque A a bomba de calor	1,3	20,00			26,00			
	DE CE bloque C a bomba de calor	1,3	20,00			26,00			
	DE CE bloque D a bomba de calor	1,3	10,00			13,00			
	DE CE bloque F a bomba de calor 1	1,3	20,00			26,00			
	DE CE bloque F a bomba de calor 2	1,3	18,00			23,40			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	De CE Sala Calderas a bomba de calor 1	1,3	10,00			13,00			
	De CE Sala Calderas a bomba de calor 2	1,3	12,00			15,60			
	De CE Sala Calderas a bomba de calor 3	1,3	22,00			28,60			
	De CE Sala Calderas a bomba de calor 4	1,3	24,00			31,20			
	De CE Edif Pral a Bomba de calor 1	1,3	22,50			29,25			
	De CE Edif Pral a Bomba de calor 2	1,3	22,50			29,25			
							1.229,80	7,00	8.608,60

CIR5G6061VAT mI CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO DE 5x6 mm2 450/750V

Suministro e instalación de circuito de alimentación bajo tubo mediante conductores unipolares de 5x6 mm2 450/750V ESH07Z1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.

alimentacion habitaciones escaleras

L1	1,15	14,00	22,50	362,25
L2	1,15	14,00	25,50	410,55
L3	1,15	14,00	28,50	458,85

alimentacion habitaciones edificio principal

L1 PL1	1,15	27,50	31,63
L2 PL1	1,15	33,50	38,53
L1 PL2	1,15	30,50	35,08
L2 PL2	1,15	36,50	41,98
L1 PL3	1,15	33,50	38,53
L2 PL3	1,15	39,50	45,43

1.462,83 12,20 17.846,53

PTF040 mI TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø40mm

Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.

alimentacion habitaciones escaleras

L1	1,15	14,00	22,50	362,25
L2	1,15	14,00	25,50	410,55
L3	1,15	14,00	28,50	458,85

alimentacion habitaciones edificio principal

L1 PL1	1,15	27,50	31,63
L2 PL1	1,15	33,50	38,53
L1 PL2	1,15	30,50	35,08
L2 PL2	1,15	36,50	41,98
L1 PL3	1,15	33,50	38,53
L2 PL3	1,15	39,50	45,43
GRUPO PCI	1,1	20,00	22,00
Multisplit escenario	1,3	25,00	32,50

1.517,33 3,00 4.551,99

CIR325 mI Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivación, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.

Edificios Escaleras

Tomas aux. escalera	1,15	14,00	30,00	483,00
Tomas aux. rack 1	1,15	14,00	10,00	161,00
Tomas aux. rack 2	1,15	14,00	10,00	161,00
Edificio principal				
Tomas aux. sala AA	1,15	30,00	34,50	

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	Tomas aux. rack 2	1,15	27,50			31,63			
	Recuperador de calor Bar	1,15	30,00			34,50			
	Recuperador de calor Comedor	1,15	30,00			34,50			
	Recuperador de calor Escenario	1,15	30,00			34,50			
							1.000,51	1,70	1.700,87

CIR315 ml Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2

Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivación, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.

Alumbrado escalera	1,15	14,00	38,00			611,80			
Émergencias escalera	1,15	14,00	35,00			563,50			
Alumbrado balcones habs	1,15	14,00	8,00	6,00		772,80			
Cajas ventilación aporte	1,15	14,00	27,50			442,75			
Edificio principal									
Alumbrado pasillo P1ª	1,15	38,00				43,70			
Alumbrado pasillo P2ª	1,15	35,00				40,25			
Alumbrado pasillo P3ª	1,15	38,00				43,70			
Alumbrado sala bombas AA	1,15	38,00				43,70			
Emergencia sala bombas AA	1,15	35,00				40,25			
Emergencias pasillos	1,15	35,00				40,25			
Alumbrado balcones habs	1,15	65,00				74,75			
Cajas ventilación aporte	1,15	27,50	3,00			94,88			
Unidades interiores multisplit	1,15	4,00	20,00			92,00			
							2.904,33	1,36	3.949,89

PTF020 ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm

Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.

circuitos 1,5 mm2	2904,33					2.904,33			
circuitos 2,5mm2	1000,51					1.000,51			
							3.904,84	0,90	3.514,36

TOTAL APARTADO E0.2 CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE 47.376,84

APARTADO E0.3 LUMINARIAS**SP530P u Suministro Pantalla LED 46W-5600 lm IP65**

Suministro de pantalla LED marca Philips modelo WT060C LED56S/865 PSU L1500 46W-5600 lm color 6500K IP66, montaje adosado. Dimensiones: 59 x 69 x 1501 mm (altura x anchura x profundidad).

Sala maquinas AA edificio principal	4					4,00			
							4,00	69,00	276,00

SP530PM u Montaje Pantalla LED 46W-5600 lm IP65

Instalación de pantalla LED marca Philips modelo WT060C LED56S/865 PSU L1500 46W-5600 lm color 6500K IP66, montaje adosado. Dimensiones: 59 x 69 x 1501 mm (altura x anchura x profundidad). Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexión y sujeción.

Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.

Sala maquinas AA edificio principal	4					4,00			
							4,00	6,00	24,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MHYA1100000	u SUMINISTRO LUZ DE EMERGENCIA 160 lumens IP66								
	Suministro de luz de emergencia LED para montaje de superficie de 160 lúmens IP66 IK10 no permanente, con carcasa y difusor fabricados en policarbonato, con batería para una autonomía de 1 hora, aislamiento eléctrico Clase II. Marca Daisalux Modelo HYDRA LD N3 referencia HYA1100000+ caja estanca IP66 KES HYDRA referencia HYK1000000.								
	Sala maquinas AA edificio principal	1				1,00			
	CE bloque A	1				1,00			
	CE bloque B	1				1,00			
	CE bloque C	1				1,00			
	CE bloque D	1				1,00			
	CE bloque E	1				1,00			
	CE bloque F	1				1,00			
	CE bloque G	1				1,00			
	CE bloque H	1				1,00			
	CE bloque I	1				1,00			
	CE bloque J	1				1,00			
	CE bloque K	1				1,00			
	CE bloque L	1				1,00			
	CE bloque M	1				1,00			
	CE bloque N	1				1,00			
	CE bloque principal	1				1,00			
	Escaleras	14	5,00			70,00			
							86,00	64,00	5.504,00

MHYA1100000M u MONTAJE LUZ DE EMERGENCIA 160 lumens IP66

Instalación de luz de emergencia LED para montaje de superficie de 160 lúmens IP66 IK10 no permanente, con carcasa y difusor fabricados en policarbonato, con batería para una autonomía de 1 hora, aislamiento eléctrico Clase II. Marca Daisalux Modelo HYDRA LD N3 referencia HYA1100000+ caja estanca IP66 KES HYDRA referencia HYK1000000. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.

	Sala maquinas AA edificio principal	1				1,00			
	CE bloque A	1				1,00			
	CE bloque B	1				1,00			
	CE bloque C	1				1,00			
	CE bloque D	1				1,00			
	CE bloque E	1				1,00			
	CE bloque F	1				1,00			
	CE bloque G	1				1,00			
	CE bloque H	1				1,00			
	CE bloque I	1				1,00			
	CE bloque J	1				1,00			
	CE bloque K	1				1,00			
	CE bloque L	1				1,00			
	CE bloque M	1				1,00			
	CE bloque N	1				1,00			
	CE bloque principal	1				1,00			
	Escaleras	14	5,00			70,00			
							86,00	6,00	516,00

MPIR001 u SUMINISTRO DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360° EMPOTRADO

Suministro de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diámetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360° fijo, luminosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.

Escaleras	14	5,00	70,00						
-----------	----	------	-------	--	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							70,00	17,00	1.190,00
MPIR001M	u MONTAJE DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360° EMPOTRADO								
	Instalación de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diámetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360° fijo, luminosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura.								
	Escaleras	14	5,00			70,00			
							70,00	6,00	420,00
TOTAL APARTADO E0.3 LUMINARIAS.....									7.930,00
APARTADO E0.4 TOMAS AUXILIARES ESCALERAS Y PASILLOS									
EL-TE16A-SUP	ud. SUMINISTRO BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MAT								
	Escaleras	14	4,00			56,00			
	Edificio principal	3	5,00			15,00			
							71,00	43,50	3.088,50
EL-TE16A-SUM	ud. MONTAJE BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de enchufe bipolar con toma de tierra y dispositivo de seguridad 16A/2p+TT, con tapa incluida, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520 N KI SVM. Montaje y conexionado incluidos.								
	Escaleras	14	4,00			56,00			
	Edificio principal	3	5,00			15,00			
							71,00	6,00	426,00
MSI31611-30	* ud. SUMINISTRO MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Suministro de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia _____.								
		71				71,00			
							71,00	2,75	195,25
MSI31611-30M	ud. MONTAJE MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia _____. Incluso cajetín universal.								
		71				71,00			
							71,00	2,00	142,00
TOTAL APARTADO E0.4 TOMAS AUXILIARES ESCALERAS Y									3.851,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO E0.5 ALUMBRADO PASILLOS BLOQUE PRINCIPAL									
SUBAPARTADO E3.0 ACTUACIONES PREVIAS									
DESMELECZN	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.									
	Paillo planta primera bloque principal	1					1,00		
	Paillo planta segunda bloque principal	1					1,00		
	Paillo planta tercera bloque principal	1					1,00		
							3,00	100,00	300,00
TOTAL SUBAPARTADO E3.0 ACTUACIONES PREVIAS.....									300,00
SUBAPARTADO E3.2 LUMINARIAS									
REC-NOVA150	ud. Suministro Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar								
Suministro de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW).									
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	4					4,00		
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	4					4,00		
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	4					4,00		
							12,00	73,85	886,20
REC-NOVA150M	ud. Montaje Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar								
Instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.									
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	4					4,00		
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	4					4,00		
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	4					4,00		
							12,00	6,00	72,00
ILUM. TIRALED	ml Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO								
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000º K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m.									
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal	1,2	15,00	3,00			54,00		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	1,2	14,20	3,00			51,12		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	1,2	14,20	3,00			51,12		
							246,24	12,40	3.053,38
ILUM. TIRALEM	ml Montaje Tira LED 15 W/m								
Montaje de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m.									
Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.									
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	1,2	25,00				30,00		
	Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal	1,2	15,00	3,00			54,00		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	1,2	14,20	3,00			51,12		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	1,2	14,20	3,00			51,12		
							246,24	5,00	1.231,20
SET-PARROT70	ud. SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc								
Suministro e instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24.Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.									
	Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal	3					3,00		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	3					3,00		
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	3					3,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							9,00	13,00	117,00
SET-PARROT70M	ud. MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc								
	Instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.								
	Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal	3				3,00			
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	3				3,00			
	Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal	3				3,00			
							9,00	7,00	63,00
MPIR001	u SUMINISTRO DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO								
	Suministro de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diámetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	3				3,00			
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	3				3,00			
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	3				3,00			
							9,00	17,00	153,00
MPIR001M	u MONTAJE DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO								
	Instalación de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diámetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura.								
	Alumbrado planta 1ª bloque principal	3				3,00			
	Alumbrado planta 2ª bloque principal	3				3,00			
	Alumbrado planta 3ª bloque principal	3				3,00			
							9,00	6,00	54,00
TOTAL SUBAPARTADO E3.2 LUMINARIAS.....									5.629,78
TOTAL APARTADO E0.5 ALUMBRADO PASILLOS BLOQUE									5.929,78
APARTADO E0.6 SOLICITUD SEGUNDO SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA									
EL-CGBT	ud. Modificacion Cuadro Electrico General								
	Suministro, instalación y conexionado de modificación del cuadro eléctrico general del hotel, cuadro conmutación por nuevo suministro complementario segun esquema unifilar de proyecto, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparillaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto.								
	La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.								
	AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL HOTEL	1				1,00			
							1,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL APARTADO E0.6 SOLICITUD SEGUNDO SUMINISTRO									6.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO E0 GENERALES.....									108.488,37

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E1 APARTAMENTO TIPO									
APARTADO E1.0 ACTUACIONES PREVIAS									
DESMELECHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.								
	Habitaciones tipo A	87				87,00			
	Habitaciones tipo B	26				26,00			
	Habitaciones tipo C	3				3,00			
	Habitaciones tipo D	3				3,00			
	Habitaciones tipo E	8				8,00			
	Habitaciones tipo F	1				1,00			
	Habitaciones tipo G	4				4,00			
							132,00	100,00	13.200,00
TOTAL APARTADO E1.0 ACTUACIONES PREVIAS.....									13.200,00

APARTADO E1.1 CUADRO ELÉCTRICO

EL-CEHABT-VIT ud. Cuadro eléctrico Habitación

Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico habitación formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras aplicaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por:

- 1 Interruptor Magnetotermico 25A/2p Curva C Schneider C60N
- 3 Interruptor Magnetotermico 16A/2p Curva C Schneider C60N
- 3 Interruptor Magnetotermico 10A/2p Curva C Schneider C60N
- 1 Interruptor Diferencial 25A/30mA/2p
- 1 Contactor 25A/2p

Contar con espacio para 8 modulos carril DIN para controladores de Robot.

La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.

Hab. tipo A	87	1,00	87,00		
Hab. tipo B	26	1,00	26,00		
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00	3,00		
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	3,00		
Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	4,00		
Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	4,00		
Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00	1,00		
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	4,00		
			132,00	425,00	56.100,00
TOTAL APARTADO E1.1 CUADRO ELÉCTRICO.....					56.100,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO E1.2 CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO									
CIR36	mI Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2								
	Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	Acometida CE	1,05	132,00	6,00		831,60			
							831,60	55,00	45.738,00
CIR215	mI Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 2x1,5 mm2								
	Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 2x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	interruptor unipolar								
	Hab. tipo A	87	7,00	6,00		3.654,00			
	Hab. tipo B	26	7,00	6,00		1.092,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00	6,00		162,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00	6,00		162,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00	6,00		240,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	11,00	6,00		264,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	11,00	6,00		66,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00	6,00		168,00			
	Interruptor cruzamiento								
	Hab. tipo A	87	2,00	2,00	8,00	2.784,00			
	Hab. tipo B	26	2,00	2,00	8,00	832,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00	2,00	8,00	144,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00	2,00	8,00	144,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	5,00	2,00	8,00	320,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00	2,00	8,00	256,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	4,00	2,00	8,00	64,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00	2,00	8,00	128,00			
	contactos magneticos ventana	288	12,00			3.456,00			
							13.936,00	1,15	16.026,40
CIR315	mI Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2								
	Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	Interruptor Conmutador								
	Hab. tipo A	87	4,00	6,00		2.088,00			
	Hab. tipo B	26	4,00	6,00		624,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00	6,00		108,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00	6,00		108,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00	6,00		240,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00	6,00		192,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	8,00	6,00		48,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	4,00	6,00		96,00			
	Downlight empotrable								
	Hab. tipo A	87	9,00	3,00		2.349,00			
	Hab. tipo B	26	9,00	3,00		702,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00	3,00		81,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00	3,00		81,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	8,00	3,00		96,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00	3,00		96,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	9,00	3,00		27,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00	3,00		84,00			
	Lampara colgante								
	Hab. tipo A	87	1,00	6,00		522,00			
	Hab. tipo B	26	1,00	6,00		156,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	6,00		18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00	6,00		6,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	6,00		24,00			
	Aplique de techo								
	Hab. tipo A	87	1,00	6,00		522,00			
	Hab. tipo B	26	1,00	6,00		156,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00	6,00		18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	6,00		18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00	6,00		6,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	6,00		24,00			
	Aplique de lectura								
	Hab. tipo A	87	2,00	3,00		522,00			
	Hab. tipo B	26	2,00	3,00		156,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	4,00	3,00		36,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	4,00	3,00		36,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	6,00	3,00		72,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	6,00	3,00		72,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	6,00	3,00		18,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00	3,00		24,00			
	Aplique de pared								
	Hab. tipo A	87	3,00	3,00		783,00			
	Hab. tipo B	26	3,00	3,00		234,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	4,00	3,00		36,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	4,00	3,00		36,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	6,00	3,00		72,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	6,00	3,00		72,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	6,00	3,00		18,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00	3,00		24,00			
	Aplique de terraza								
	Hab. tipo A	87	1,00	6,00		522,00			
	Hab. tipo B	26	1,00	6,00		156,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00	6,00		18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	6,00		18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	6,00		24,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	2,00	6,00		12,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	6,00		24,00			
	Trafos tiras led								
	Hab. tipo A	87	5,00	6,00		2.610,00			
	Hab. tipo B	26	5,00	6,00		780,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00	6,00		108,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00	6,00		108,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	7,00	6,00		168,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	7,00	6,00		168,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	7,00	6,00		42,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	5,00	6,00		120,00			
	Luz emergencia								
	Hab. tipo A	87	1,00	3,00		261,00			
	Hab. tipo B	26	1,00	3,00		78,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00	3,00		9,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	3,00		9,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	3,00		12,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	3,00		12,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00	3,00		3,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	3,00		12,00			
							16.113,00	1,36	21.913,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CIR325	ml Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación. Enchufes Hab. tipo A Hab. tipo B Hab. tipo C.- Ed. principal Hab. tipo D.- Ed. principal Hab. tipo E.- Ed. D Hab. tipo E.- Ed. N Hab. tipo F.- Ed. N Hab. tipo G.- habs. adaptadas	87 26 3 3 4 4 1 4	14,00 14,00 18,00 18,00 20,00 20,00 19,00 14,00	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		7.308,00 2.184,00 324,00 324,00 480,00 480,00 114,00 336,00			
							11.550,00	1,70	19.635,00
PTF020	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje. cable 3x2,5 cable 3x1,5 interruptor unipolar Hab. tipo A Hab. tipo B Hab. tipo C.- Ed. principal Hab. tipo D.- Ed. principal Hab. tipo E.- Ed. D Hab. tipo E.- Ed. N Hab. tipo F.- Ed. N Hab. tipo G.- habs. adaptadas Interruptor cruzamiento Hab. tipo A Hab. tipo B Hab. tipo C.- Ed. principal Hab. tipo D.- Ed. principal Hab. tipo E.- Ed. D Hab. tipo E.- Ed. N Hab. tipo F.- Ed. N Hab. tipo G.- habs. adaptadas contactos magneticos ventana	11550 16113 87 26 3 3 4 4 1 4 87 26 3 3 4 4 1 4 288	 7,00 7,00 9,00 9,00 10,00 11,00 11,00 7,00 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 2,00 12,00	 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	11.550,00 16.113,00 3.654,00 1.092,00 162,00 162,00 240,00 264,00 66,00 168,00 1.392,00 416,00 72,00 72,00 160,00 128,00 32,00 64,00 3.456,00			
							39.263,00	0,90	35.336,70
PTF040	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø40mm Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje. cable 3x6	831,6				831,60			
							831,60	3,00	2.494,80
TOTAL APARTADO E1.2 CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE									141.144,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO E1.3 MECANISMOS									
EL-MECIN.BALP	ud. SUMINISTRO INTERRUPTOR UNIPOLAR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Suministro de interruptor unipolar 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 501 EU, tapa referencia LS 990 SWM . Mecanismo y tecla incluido.								
	Hab. tipo A	87	7,00			609,00			
	Hab. tipo B	26	7,00			182,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00			40,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	11,00			44,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	11,00			11,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00			28,00			
							968,00	16,29	15.768,72
EL-MECIN.BALM	ud. MONTAJE DE INTERRUPTOR UNIPOLAR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de interruptor unipolar 10A, marca jung serie LS990, color negro mate. Referencia 501 EU, tapa referencia LS 990 SWM Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.								
	Hab. tipo A	87	7,00			609,00			
	Hab. tipo B	26	7,00			182,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00			40,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	11,00			44,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	11,00			11,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00			28,00			
							968,00	6,00	5.808,00
EL-MECCO.BALP	ud. SUMINISTRO INTERRUPTOR CONMUTADOR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Suministro de interruptor conmutador 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 506 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido.								
	Hab. tipo A	87	4,00			348,00			
	Hab. tipo B	26	4,00			104,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00			40,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	8,00			8,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	4,00			16,00			
							584,00	17,64	10.301,76
EL-MECCO.BALM	ud. MONTAJE INTERRUPTOR CONMUTADOR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de interruptor conmutador 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 506 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.								
	Hab. tipo A	87	4,00			348,00			
	Hab. tipo B	26	4,00			104,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	10,00			40,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	8,00			8,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	4,00			16,00			
							584,00	6,00	3.504,00
EL-MECCR.BALP	ud. SUMINISTRO INTERRUPTOR CRUZAMIENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Suministro de interruptor cruzamiento 10A, Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 507 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido.								
	Hab. tipo A	87	2,00			174,00			
	Hab. tipo B	26	2,00			52,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	5,00			20,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00			16,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00			8,00			
							292,00	24,71	7.215,32

EL-MECCR.BALMud. MONTAJE INTERRUPTOR CRUZAMIENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE

Instalación de interruptor cruzamiento 10A, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 507 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.

Hab. tipo A	87	2,00	174,00						
Hab. tipo B	26	2,00	52,00						
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00	9,00						
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00	9,00						
Hab. tipo E.- Ed. D	4	5,00	20,00						
Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00	16,00						
Hab. tipo F.- Ed. N	1	4,00	4,00						
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00	8,00						
							292,00	6,00	1.752,00

EL-TE16A-SUP ud. SUMINISTRO BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MAT

Hab. tipo A	87	14,00	1.218,00						
Hab. tipo B	26	14,00	364,00						
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	18,00	54,00						
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	18,00	54,00						
Hab. tipo E.- Ed. D	4	20,00	80,00						
Hab. tipo E.- Ed. N	4	20,00	80,00						
Hab. tipo F.- Ed. N	1	19,00	19,00						
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	14,00	56,00						
							1.925,00	43,50	83.737,50

EL-TE16A-SUM ud. MONTAJE BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE

Instalación de enchufe bipolar con toma de tierra y dispositivo de seguridad 16A/2p+TT, con tapa incluida, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520 N KI SWM. Montaje y conexionado incluidos.

Hab. tipo A	87	14,00	1.218,00						
Hab. tipo B	26	14,00	364,00						
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	18,00	54,00						
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	18,00	54,00						
Hab. tipo E.- Ed. D	4	20,00	80,00						
Hab. tipo E.- Ed. N	4	20,00	80,00						
Hab. tipo F.- Ed. N	1	19,00	19,00						
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	14,00	56,00						
							1.925,00	6,00	11.550,00

EL-TE16A-SUPU ud. SUMINISTRO ENCHUFE 16A +USB TipoA+C JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE

Suministro de base de enchufe Schuko 16A/250V con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520-15 CA SWM.

2,00	64,00	128,00
------	-------	--------

EL-TE16A-SUPM ud. MONTAJE ENCHUFE 16A +USB TipoA+C JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE

Instalación y conexionado de base de enchufe Schuko 16A/250V con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520-15 CA SWM. Montaje y conexionado incluidos.

2,00	6,00	12,00
------	------	-------

EL-TE16A-TCU ud. SUMINISTRO TAPA CIEGA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE

Suministro de tapa ciega con bastidor, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 994 B SWM.

Hab. tipo A	87	2,00	174,00						
Hab. tipo B	26	2,00	52,00						
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00	9,00						
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00	9,00						
Hab. tipo E.- Ed. D	4	4,00	16,00						
Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00	16,00						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00			8,00			
							288,00	9,00	2.592,00
EL-TE16A-TCM	ud. MONTAJE TAPA CIEGA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de tapa ciega con bastidor, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 994 B SWM. Incluso pp de accesorios y material necesario, conexionado y montaje incluido.								
	Hab. tipo A	87	2,00			174,00			
	Hab. tipo B	26	2,00			52,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	4,00			16,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00			16,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	4,00			4,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00			8,00			
							288,00	5,00	1.440,00
RJ45	ud. SUMINISTRO TAPA Y ADAPTADOR TOMA RJ45 CAT 6								
	Suministro de tapa y mecanismo Marca Jung, serie LS990, color negro mate para toma RJ-45 cat 6/6a, referencia mecanismo UAE 8 UPOK6 referencia tapa LS 969-1 UA SWM-. Incluso pp de accesorios y material necesario.								
	Telefonia								
	Hab. tipo A	87	1,00			87,00			
	Hab. tipo B	26	1,00			26,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	2,00			6,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	2,00			6,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	3,00			12,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	3,00			12,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	3,00			3,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00			4,00			
	TV								
	Hab. tipo A	87	1,00			87,00			
	Hab. tipo B	26	1,00			26,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00			1,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00			4,00			
	APWIFI	132				132,00			
							420,00	5,70	2.394,00
RJ45M	ud. MONTAJE TAPA Y ADAPTADOR PARA TOMA RJ45 KEYSTONE								
	Instalación de tapa y mecanismo Marca Jung, serie LS990, color negro mate para toma RJ-45 cat 6/6a, referencia mecanismo UAE 8 UPOK6 referencia tapa LS 969-1 UA SWM-. Incluso pp de accesorios y material necesario, conexionado y montaje incluido.								
		1				420,00	=E1.3	RJ45	
							420,00	6,00	2.520,00
990000107	ud. MONTAJE DE CONTACTO MAGNÉTICO DE VENTANA DE EMPOTRAR NA								
	Instalación de contacto magnético de ventana de empotrar blanco marca Robot con 4 m de cable, de empotrar. Cajetín y mecanismo de tapa ciega en contactos de ventana para conexionado existente a mantener. Incluso conexionado, taladro de carpintería y elementos necesarios para su montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	Hab. tipo A	87	2,00			174,00			
	Hab. tipo B	26	2,00			52,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	3,00			9,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	4,00			16,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	4,00			16,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	4,00			4,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	2,00			8,00			
							288,00	18,00	5.184,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MSI31611-30	* ud. SUMINISTRO MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE Suministro de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia _____.								
	Hab. tipo A	87	19,00			1.653,00			
	Hab. tipo B	26	20,00			520,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	25,00			75,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	25,00			75,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	27,00			108,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	27,00			108,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	28,00			28,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	19,00			76,00			
							2.643,00	2,75	7.268,25
MSI31611-30M	ud. MONTAJE MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE Instalación de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia _____. Incluso cajetín universal.								
		2643				2.643,00			
							2.643,00	2,00	5.286,00
MSI31621-30	ud. SUMINISTRO MARCO 2 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE Suministro de marco de 2 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 982 SWM.								
	Hab. tipo A	87	6,00			522,00			
	Hab. tipo B	26	6,00			156,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	6,00			24,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	6,00			24,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	6,00			6,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	6,00			24,00			
							792,00	4,31	3.413,52
MSI31621-30M	ud. MONTAJE MARCO 2 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE Instalación de marco de 2 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 982 SWM. Incluso cajetín universal.								
		792				792,00			
							792,00	2,00	1.584,00
MSI31631-30	ud. SUMINISTRO MARCO 3 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE Suministro de marco de 3 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 983 SWM.								
	Hab. tipo A	87	2,00			174,00			
	Hab. tipo B	26	2,00			52,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	4,00			12,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	4,00			12,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	6,00			24,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	6,00			24,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	6,00			6,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
							312,00	25,24	7.874,88
MSI31631-30M	ud. MONTAJE MARCO 3 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de marco de 3 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 983 SWM. Incluso cajetín universal.								
		312				312,00			
							312,00	2,00	624,00
MSI31641-30	ud. SUMINISTRO MARCO 4 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Suministro de marco de 4 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 984 SWM.								
		2				2,00			
							2,00	33,00	66,00
MSI31641-30M	ud. MONTAJE MARCO 4 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE								
	Instalación de marco de 4 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 984 SWM. Incluso cajetín universal quadruple.								
		2				2,00			
							2,00	2,00	4,00
MONSECADOR	MONTAJE SECADOR DE PELO NEGRO								
		132				132,00			
							132,00	12,00	1.584,00
TOTAL APARTADO E1.3 MECANISMOS.....									181.611,95

APARTADO E1.4 LUMINARIAS

ILUM.DWN.SM	ud. Suministro downlight empotrable HOFFLIGHTS MALTA ROUND								
	Suministro de Foco empotrable Hofflights Malta Round color negro, incluyendo portalamparas GU10 y l.mpara de led de 4,8W 230V de OSRAM modelo advanced								
	Hab. tipo A	87	9,00			783,00			
	Hab. tipo B	26	9,00			234,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	9,00			9,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00			28,00			
							1.172,00	14,00	16.408,00

ILUM.DWN.SMM	ud. Montaje downlight empotrable HOFFLIGHTS MALTA ROUND								
	Montaje de downlight Foco empotrable Hofflights Malta Round color negro, incluyendo portalamparas GU10 y l.mpara de led de 4,8W 230V de OSRAM modelo advanced.								
	Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.								
	Hab. tipo A	87	9,00			783,00			
	Hab. tipo B	26	9,00			234,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	9,00			27,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	8,00			32,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	9,00			9,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,00			28,00			
							1.172,00	6,00	7.032,00

MFLAMC	ud. MONTAJE DE LAMPARA COLGANTE RATTAN DIAMETRO 50 CM								
	Montaje y conexionado en falso techo de Lampara colgante a suministrar por la propiedad. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.								
	Hab. tipo A	87	1,00			87,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00			1,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00			4,00			
							132,00	12,00	1.584,00

MFOCOTEC002L ud. MONTAJE DE APLIQUE DE TECHO RATTAN DIAMETRO 50 CM

Montaje y conexión de aplique de cabecero a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitación. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.

Hab. tipo A	87	1,00	87,00		
Hab. tipo B	26	1,00	26,00		
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00	3,00		
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00	3,00		
Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00	4,00		
Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00	4,00		
Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00	1,00		
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00	4,00		
				132,00	12,00 1.584,00

MLAMPESC ud. MONTAJE DE LAMPARA DE PIE

Montaje y conexión de lámpara de pie a suministrar por la propiedad. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.

1	1,00				
			1,00	3,00	3,00

ILUM. TIRALED ml Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO

Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000° K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m.

Hab. tipo A	87	7,50	652,50		
Hab. tipo B	26	7,50	195,00		
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	10,50	31,50		
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	10,50	31,50		
Hab. tipo E.- Ed. D	4	11,50	46,00		
Hab. tipo E.- Ed. N	4	11,50	46,00		
Hab. tipo F.- Ed. N	1	10,50	10,50		
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	7,30	29,20		
				1.042,20	12,40 12.923,28

ILUM. TLED65 ml Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO IP 65

Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000° K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m. IP65

Hab. tipo A	87	1,30	113,10		
Hab. tipo B	26	1,30	33,80		
Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,30	3,90		
Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,30	3,90		
Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,30	5,20		
Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,30	5,20		
Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,30	1,30		
Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,30	5,20		
				171,60	15,00 2.574,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ILUM. TIRALEM	ml Montaje Tira LED 15 W/m								
	Montaje de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.								
	Hab. tipo A	87	8,80			765,60			
	Hab. tipo B	26	8,80			228,80			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	11,80			35,40			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	11,80			35,40			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	12,80			51,20			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	12,80			51,20			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	11,80			11,80			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	8,60			34,40			
							1.213,80	5,00	6.069,00
SET-PARROT70	ud. SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc								
	Suministro e instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.								
	Hab. tipo A	87	5,00			435,00			
	Hab. tipo B	26	5,00			130,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	7,00			28,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	7,00			28,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	7,00			7,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	5,00			20,00			
							684,00	13,00	8.892,00
SET-PARROT70M	ud. MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc								
	Instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.								
	Hab. tipo A	87	5,00			435,00			
	Hab. tipo B	26	5,00			130,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	6,00			18,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	7,00			28,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	7,00			28,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	7,00			7,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	5,00			20,00			
							684,00	7,00	4.788,00
REC-NOVA150	ud. Suministro Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar								
	Suministro de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW).								
	Hab. tipo A	87	1,00			87,00			
	Hab. tipo B	26	1,00			26,00			
	Hab. tipo C.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo D.- Ed. principal	3	1,00			3,00			
	Hab. tipo E.- Ed. D	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo E.- Ed. N	4	1,00			4,00			
	Hab. tipo F.- Ed. N	1	1,00			1,00			
	Hab. tipo G.- habs. adaptadas	4	1,00			4,00			
							132,00	73,85	9.748,20
TOTAL APARTADO E1.4 LUMINARIAS.....									71.605,48
TOTAL SUBCAPÍTULO E1 APARTAMENTO TIPO.....									463.662,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E5 PROVISIONAL OBRAS									
CEOBRA	ud. CUADRO ELECTRICO DE OBRA								
	Suministro e instalación de cuadro provisional de obra de plástico IP65 IK08, térmico general 40A/4p, diferencial general 40A/30mA/4p, con 4 circuitos térmico 16A/2p, y base schucko 16A/2p, y 2 circuitos trifásicos térmico 16A/4p con base cetac.								
	Escaleras	14				14,00			
	Edificio pral	1				1,00			
							15,00	450,00	6.750,00
H07RN-F16	m MANGUERA FLEXIBLE 5x16mm2								
	Suministro e instalación de manguera flexible para provisional de obra de 5x16mm2 tipo H07RN-F 450/750V. Incluso conexionado.								
	CE Obra	15	60,00			900,00			
							900,00	7,50	6.750,00
TOTAL SUBCAPÍTULO E5 PROVISIONAL OBRAS.....									13.500,00
SUBCAPÍTULO E6 DOCUMENTACIÓN									
CO352	ud. Certificación final de la instalación								
	Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación necesaria para la recepción de la instalaciones por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones.								
		1				1,00			
							1,00	550,00	550,00
CO355	ud. Tramitación de puesta en servicio y tasas								
	Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Industria, incluso liquidación de tasas. Se deberá entregar a la propiedad la documentación de puesta en servicio.								
		1				1,00			
							1,00	450,00	450,00
CO356	ud. Inspección por O.C.A								
	Inspección de B.T. por Organismo de Control Autorizado (OCA) proyecto eléctrico partes reformadas.								
		1				1,00			
							1,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL SUBCAPÍTULO E6 DOCUMENTACIÓN.....									2.650,00
TOTAL CAPÍTULO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....									588.300,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CI CONTRA INCENDIOS									
SUBCAPÍTULO CI.1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS									
EBARAAFU21	ud. GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ								
	Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ según norma UNE 23500-2012 ANEXO C formado por:								
	según norma UNE 23500: 2021 apartado 6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo. Alimentación trifásica 400 V 50 Hz								
	Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2, monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255, de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, impulsor radial cerrado de fundición, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, eficiencia IE3, protección IP-55, de una potencia de 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.								
	Bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, eficiencia IE3, protección IP 44.								
	Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte, y antirretorno paracada bomba. Manómetros, sensor de presión, colector común de impulsión en acero negro DN 2" según DIN 2440 con imprimación en rojo RAL 3000.								
	Cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica								
	Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).								
		1					1,00		
							1,00	5.427,00	5.427,00
040002ac	UD VÁLVULA DE MARIPOSA FE/FE DN50								
	Suministro y montaje de válvula de mariposa en hierro tipo FE/FE/N con cuerpo de función GG-25 y mariposa en fundición dúctil niquelada, junta de cierre elastómero EPDM, diámetro DN 50 para embriar, y/bridas, juntas, tornillería y demás accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.								
		1					1,00		
							1,00	94,99	94,99
120201aead	UD MANÓMETRO VERTICAL ESCALA 0-10 Bar D=63 mm. Rosca 1/4"								
	Suministro y montaje de MANÓMETRO VERTICAL, escala de medición 0-10 Bar y diámetro de la esfera 63 mm. Rosca 1/4". Con caja de acero inoxidable y baño de glicerina. y/llave de corte y lira de acero inoxidable de 1/2". Completamente instalado, probado y funcionando.								
		1					1,00		
							1,00	46,06	46,06
D01.01bg	ML TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 2" SIN AISLAR								
	Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 2" y/curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando								
	INSTALACION BIES	1,2	72,00				86,40		
							86,40	23,74	2.051,14
D01.01be	ML TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 1 1/4" SIN AISLAR								
	Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 1 1/4" y/curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando								
	INSTALACION BIES	1,2	41,00				49,20		
	colector pruebas	1,2	12,00				14,40		
							63,60	17,24	1.096,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.62cd	ML TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=63 MM Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 63 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.								
	INSTALACION BIES	1,1	3,00			3,30			
							3,30	20,04	66,13
D01.62cf	ML TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=90 MM Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 90 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.								
	INSTALACION BIES	1,1	2,50			2,75			
							2,75	37,91	104,25
TOTAL SUBCAPÍTULO CI.1 BOCAS DE INCENDIO									8.886,03

SUBCAPÍTULO CI.3 EXTINTORES PORTÁTILES

EXTC02	ud. Extintor de CO2 de eficacia 89B de 5kg Suministro e instalación de Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.								
	CE General	1				1,00			
	CE bloque A	1				1,00			
	CE bloque B	1				1,00			
	CE bloque C	1				1,00			
	CE bloque D	1				1,00			
	CE bloque E	1				1,00			
	CE bloque F	1				1,00			
	CE bloque G	1				1,00			
	CE bloque H	1				1,00			
	CE bloque I	1				1,00			
	CE bloque J	1				1,00			
	CE bloque K	1				1,00			
	CE bloque L	1				1,00			
	CE bloque M	1				1,00			
	CE bloque N	1				1,00			
	CE bloque principal	1				1,00			
	CE sala calderas	1				1,00			
							17,00	22,01	374,17

EXTABC	ud. Extintor portátil de polvo 21A-113B Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.								
	Planta 1ª Escalera								
	A	1				1,00			
	B	1				1,00			
	C	1				1,00			
	D	1				1,00			
	E	1				1,00			
	F	1				1,00			
	G	1				1,00			
	H	1				1,00			
	I	1				1,00			
	J	1				1,00			
	K	1				1,00			
	L	1				1,00			
	M	1				1,00			
	N	1				1,00			
	Bloque principal	1				1,00			
	sala calderas	1				1,00			
	pasillo planta primera bloque principal	1				1,00			
	pasillo planta segunda bloque principal	1				1,00			
	pasillo planta tercera bloque principal	1				1,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							19,00	30,83	585,77
REXTABC	ud. Aprovechamiento Extintor portátil de polvo 21A-113B								
	Desmontaje, almacenamiento, y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-fibra, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.								
	Planta 1ª Escalera								
	A	1				1,00			
	B	1				1,00			
	C	1				1,00			
	D	1				1,00			
	E	1				1,00			
	F	1				1,00			
	G	1				1,00			
	H	1				1,00			
	I	1				1,00			
	J	1				1,00			
	K	1				1,00			
	L	1				1,00			
	M	1				1,00			
	N	1				1,00			
							14,00	30,83	431,62

TOTAL SUBCAPÍTULO CI.3 EXTINTORES PORTÁTILES..... 1.391,56

SUBCAPÍTULO CI.4 SEÑALIZACIÓN

DESMPIC	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.								
	Bloque A	4				4,00			
	Bloque B	4				4,00			
	Bloque C	4				4,00			
	Bloque D	4				4,00			
	Bloque E	4				4,00			
	Bloque F	4				4,00			
	Bloque G	4				4,00			
	Bloque H	4				4,00			
	Bloque I	4				4,00			
	Bloque J	4				4,00			
	Bloque K	4				4,00			
	Bloque L	4				4,00			
	Bloque M	4				4,00			
	Bloque N	4				4,00			
	CE sala calderas	1				1,00			
	Pasillo planta primera bloque principal	1				1,00			
	Pasillo planta segunda bloque principal	1				1,00			
	Pasillo planta tercera bloque principal	1				1,00			
							60,00	400,00	24.000,00

PCT001	ud. PICTOGRAMAS NORMALIZADOS								
	Suministro e instalación de rótulo luminoso indicativo de posición extintor, señalización salida, dirección evacuación, etc. Completamente instalado, según normativa; a 20 cms a partir del techo o falso techo.								
	extintores	50				50,00			
	pulsadores escaleras	14				14,00			
	pulsador sala calderas	1				1,00			
	pulsador edificio pral plantas	3				3,00			
	sirenas escaleras	23				23,00			
	sirena sala calderas	1				1,00			
	sirena edificio pral plantas	15				15,00			
	BIEs	10				10,00			
	grupo pci	1				1,00			
	EXIT	26				26,00			
	SENTIDO EVACUACION	12				12,00			
	ESCALERA EVACUACION	14	3,00			42,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							198,00	11,37	2.251,26
TOTAL SUBCAPÍTULO CI.4 SEÑALIZACIÓN.....									26.251,26
SUBCAPÍTULO CI.5 DETECCIÓN Y ALARMA									
APARTADO CL5.1 EDIFICIO PRINCIPAL									
DESMDIO	* u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
	plantas habitaciones ed. pral	3				3,00			
	zonas comunes y habs. Bloque A	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque B	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque C	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque D	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque E	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque F	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque G	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque H	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque I	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque J	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque K	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque L	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque M	1				1,00			
	zonas comunes y habs. Bloque N	1				1,00			
							17,00	200,00	3.400,00
CAE-404	u Central analógica EasyDetect compacta de detección de incendios								
	Suministro y montaje de Central analogica EasyDetect compacta de detección de incendios de 4 lazos no ampliable. Ideal para medianas y grandes instalaciones tiene una capacidad de 250 direcciones por lazo detectores, m.dulos, sirenas o pulsadores. Proporciona varias acciones de lectura de un lazo de hasta 3 km de distancia y con gran estabilidad basada en el analisis de frecuencia Ultrafast. Funcion analisis topologico de la instalacion, autodiagnostico y autobúsqueda de los elementos del lazo. Capacidad generar 250 grupos, 250 areas y 1.000 zonas. Registro historico de 32.000 eventos. Programacion desde teclado multifuncion intuitivo o con software de configuracion conectandose mediante puerto USB 2,0 Tipo A a Tipo B o con modulo conectividad bluetooth. Central metálica con pantalla TFT 7" y teclado multilingue, dispone de dos salidas de relees libres de tension, dos salidas de sirenas convencionales supervisadas de 500 mA consumo maximo por salida, una salida de 24V auxiliar de 500 mA consumo maximo. Puerto Ethernet incorporado para integracion y telegestion con la nube EdCloud. Posibilidad de conectar tarjeta de red para la gestion de hasta 64 centrales y/o repetidores mediante RS485. Salida Modbus para integraciones, Contact-ID para conexion a CRA opcional. Certificado CPR EN 54-2, EN 54-4. Requiere de 2 baterias BTE-1212 no incluidas. Dimensiones: 390 x 422 x 127 mm.. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo CAE-404.								
	OFCINA EDIFICIO PRINCIPAL	1				1,00			
							1,00	1.900,00	1.900,00
BTE-1212	u BATERIA DE PLOMO ESTACA 12VCC 12A/h								
	Suministro e instalación de Batería de 12V. Capacidad 12Ah.								
	Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo BTE-1212.								
		4				4,00			
							4,00	48,00	192,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PGE-100	u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES Y UNIDAD DE TEST Suministro e instalación de Programador de direcciones y unidad de test para los detectores analógicos Easy-Detect, dispositivos analógicos de lazo, con las funciones de programación de direcciones, visualización de niveles analógicos y calibración de la cámara óptica. Incluye alimentador y 4 pilas recargables analógicas de campo (detectores y módulos). Requiere un ordenador compatible y sistema operativo Windows XP o superior. Incluye manual y cable conexión PC.	4				4,00			
							4,00	375,00	1.500,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO Suministro e instalación de Detector óptico EasyDetect de humo analógico con aislador incorporado, cámara suspendida, con protocolo de comunicación A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmisión, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especialmente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360°. Compatible con base de conexión ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.								
	sotano ed pral	11				11,00			
	planta baja	29				29,00			
	pasillos habitaciones ed pral	3	5,00			15,00			
	habitaciones ed pral								
	tipo a	11	2,00			22,00			
	tipo c	3	3,00			9,00			
	tipo d	3	3,00			9,00			
	tipo g	4	2,00			8,00			
							103,00	47,00	4.841,00
ZCE-100	* u BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO Suministro e instalación de Base de conexión de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analógicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100								
	sotano ed pral	11				11,00			
	planta baja	29				29,00			
	pasillos habitaciones ed pral	3	5,00			15,00			
	habitaciones ed pral								
	tipo a	11	1,00			11,00			
	tipo c	3	2,00			6,00			
	tipo d	3	2,00			6,00			
	tipo g	4				4,00			
							82,00	4,50	369,00
ASPBSF-RW	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analógica de bajo consumo, ocupa una dirección en el lazo con un protocolo de comunicación A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volúmenes). Potencia acústica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.								
	habitaciones ed pral								
	tipo a	11				11,00			
	tipo c	3				3,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	tipo g	4				4,00			
							21,00	160,00	3.360,00
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.								
	sotano	3				3,00			
	pb	6				6,00			
	p1-p3	3	2,00			6,00			
							15,00	58,50	877,50
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.								
	sotano	3				3,00			
	pb	6				6,00			
	p1-p3	3	2,00			6,00			
							15,00	3,00	45,00
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.								
	sotano	3				3,00			
	pb	6				6,00			
	p1-p3	3	2,00			6,00			
							15,00	3,10	46,50
ASPBS-R	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volúmenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.								
	Aseo habitaciones g accesibles	4	1,00			4,00			
							4,00	100,00	400,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
NFXI-TDIFF	* u DETECTOR ANALOGICO TERMICO TERMOVELOCIMETRICO Suministro e instalación de detector térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF-SMK. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58°C y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos y zócalo de superficie SMK400AP para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exterior. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+9. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF-SMK.								
	sotano	2				2,00			
							2,00	80,00	160,00
M720	* u MODULO MONITOR DIRECCIONABLE 2 ENTRADAS Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables M720 para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 K. Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor para cada entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 2 direcciones. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342 Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo: M720.								
	PUESTO DE CONTROL GRUPO PCI	1				1,00			
	CENTRAL GAS	1				1,00			
							2,00	95,00	190,00
M701	u MODULO CONTROL 1 SALIDA SUPERVISADA O RELÉ Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo M701.								
	RETENEDORES DE PUERTAS								
	sotano								
	pb	4				4,00			
	p1-p3	3	2,00			6,00			
							10,00	88,00	880,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HLSPS25	* u FUENTE DE ALIMENTACION 65W / 2,5A Fuente de alimentación de 65 W conmutada de 24 Vcc controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17 Ah, excepto baterías de 10-12 Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10 A), configurables a uno solo (1 x 2,2 A), protegidos contra cortocircuito mediante fusibles electrónicos. Consta de prueba de baterías manual y automática, supervisión de derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema. Fuente de alimentación de 130 W conmutada de 24 Vcc controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17 Ah, excepto baterías de 10-12 Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2 A), configurables a uno solo (1 x 4,4 A), protegidos contra cortocircuito mediante fusibles electrónicos. Consta de prueba de baterías manual y automática, supervisión de derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema. Batería de 12 V. Capacidad 7,2 Ah. Conexión por terminal faston. Características técnicas Alimentación nominal 110 ... 230 Vcc Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz Especificaciones EN 54-4 A2 Peso aprox. 5.5 kg (baterías no incluidas) Dimensiones A: 377 mm H: 408 mm F: 92 mm Certificado 1134-CPD-085 Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.	1				1,00			
	BARREA IR						1,00	500,00	500,00
WST-PC-I02	* u FLASH DE ALARMA Suministro e instalación de flash direccionable color blanco WST-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Consumo 3,5mA, frecuencia de flash 1Hz. Incluso base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WST-PC-I02"	4	1,00			4,00			
	Aseo habitaciones accesibles						4,00	115,00	460,00
WSSPC102	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-I02 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02	3				3,00			
	sotano								
	pb	5				5,00			
	p1-p3	3				3,00			
							11,00	135,00	1.485,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HSR-E24	* u SIRENA EXTERIOR BITONAL OPTICO ACUSTICA Suministro e instalación de sirena exterior HSR-E24 fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca HLSI Modelo HSR-E24.	1				1,00			
							1,00	107,00	107,00
960121	u RETENEDOR 400N Suministro e instalación de Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (150mm) para suelo o 180° (175mm) para pared. Cabeza giratoria de plástico reforzado con fibra de vidrio y pulsador de desbloqueo rojo. El equipo libera la puerta cuando se deja de aplicar la tensión de 24Vcc. Incluye diodo de protección y polarización y placa ferromagnética articulada Ref.960110. Requiere alimentación de 24Vcc 67mA. - Consumo corriente: 67mA a 24V (1,6W) - Fuerza: 400N - Tamaño muelle cierrapuertas: 3 a 5 - Grado de protección: IP42 (Bobina IP54) - Peso: 800g - Montaje: Suelo o pared - Dimensiones: 90x80x(150/175) mm - Especificaciones: EN1155:1997 y EN14637:2008. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación. sotano	4				4,00			
	pb	3	2,00			6,00			
	p1-p3						10,00	150,00	1.500,00
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm², no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	detectores humos	103	16,00			1.648,00			
	detectores termov elocimetricos	2	16,00			32,00			
	modulos monitores	2	16,00			32,00			
	modulos retenedores	10	16,00			160,00			
	modulos aisladores	2	16,00			32,00			
	flash habitaciones accesibles	4	16,00			64,00			
	sirenas interiores	11	16,00			176,00			
	sirena exterior	1	16,00			16,00			
	pulsadores	15	16,00			240,00			
							2.400,00	2,43	5.832,00
PTF020	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.	2400				2.400,00			
							2.400,00	0,90	2.160,00
TOTAL APARTADO CL5.1 EDIFICIO PRINCIPAL.....									30.205,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO CL5.2 ESCALERAS									
SUBAPARTADO ESC1 ESCALERAS A,B,C,F,G,H,I,J,K,L,M									
DESMDI0EA	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.	1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO								
	Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.								
	HABITACIONES TIPO A	6	2,00			12,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	2,00			4,00			
							16,00	47,00	752,00
ZCE-100	* u BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO								
	Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ZCE-100								
	HABITACIONES TIPO A	6	1,00			6,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	1,00			2,00			
							8,00	4,50	36,00
ASPBSF-RW	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO								
	Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analogica de bajo consumo, ocupa una direcci.n en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol.menes)								
	Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.								
	HABITACIONES TIPO A	6	1,00			6,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	1,00			2,00			
							8,00	160,00	1.280,00
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO								
	Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar.								
	Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.								
		1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.	1				1,00	1,00	58,50	58,50
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.	1				1,00	1,00	3,00	3,00
WSSPCI02	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-I02 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02	1				1,00	1,00	3,10	3,10
HSR-E24	* u SIRENA EXTERIOR BITONAL OPTICO ACUSTICA Suministro e instalación de sirena exterior HSR-E24 fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca HLSI Modelo HSR-E24.	1				1,00	1,00	135,00	135,00
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación. detectores humos	16	16,00			256,00	1,00	107,00	107,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	modulos monitores		16,00						
	modulos retenedores		16,00						
	modulos aisladores		16,00						
	flash habitaciones accesibles		16,00						
	sirenas interiores	1	16,00			16,00			
	sirena exterior	1	16,00			16,00			
	pulsadores	1	16,00			16,00			
							304,00	2,43	738,72
PTF020	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm								
	Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.								
		304				304,00			
							304,00	0,90	273,60
TOTAL SUBAPARTADO ESC1 ESCALERAS									53.756,12
SUBAPARTADO ESC2 ESCALERA D									
DESMDI0EA	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
		1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO								
	Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.								
	HABITACIONES TIPO A	2	2,00			4,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	2,00			4,00			
	HABITACIONES TIPO E	4	4,00			16,00			
							24,00	47,00	1.128,00
ZCE-100	* u BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO								
	Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ZCE-100								
	HABITACIONES TIPO A	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO E	4	3,00			12,00			
							16,00	4,50	72,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																						
ASPBSF-RW	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analogica de bajo consumo, ocupa una direcci.n en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol.menes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW. <table><tr><td>HABITACIONES TIPO A</td><td>2</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>HABITACIONES TIPO B</td><td>2</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>HABITACIONES TIPO E</td><td>4</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td></tr></table>	HABITACIONES TIPO A	2	1,00				2,00	HABITACIONES TIPO B	2	1,00				2,00	HABITACIONES TIPO E	4	1,00				4,00									
HABITACIONES TIPO A	2	1,00				2,00																									
HABITACIONES TIPO B	2	1,00				2,00																									
HABITACIONES TIPO E	4	1,00				4,00																									
							8,00	160,00	1.280,00																						
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL. <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>		1					1,00																							
	1					1,00																									
							1,00	58,50	58,50																						
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550. <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>		1					1,00																							
	1					1,00																									
							1,00	3,00	3,00																						
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550. <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>		1					1,00																							
	1					1,00																									
							1,00	3,10	3,10																						
M700X	* u MODULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO EN LAZO ANALOGICO Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo M700X para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. Reposición de funcionamiento de forma automática. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20340 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo M700X.																														

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
							1,00	85,00	85,00
BSO-PP-I02	* u SIRENA-FLASH EN BASE DETECTOR Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base de detector integrada color blanco detector BSO-PP-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Permite la posibilidad de montaje de detector. Consumo 6mA, 32 tonos seleccionables de 97dB. Incluso base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo BSO-PP-I02." HABITACIONES TIPO A 2 2,00 HABITACIONES TIPO B 2 2,00 HABITACIONES TIPO E 4 4,00						8,00	145,00	1.160,00
WSSPC-I02	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-I02 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02 1 1,00						1,00	135,00	135,00
HSR-E24	* u SIRENA EXTERIOR BITONAL OPTICO ACUSTICA Suministro e instalación de sirena exterior HSR-E24 fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca HLSI Modelo HSR-E24. 1 1,00						1,00	107,00	107,00
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación. detectores humos 24 16,00 384,00 detectores termov elocimetricos 16,00 modulos monitores 16,00 modulos retenedores 16,00 modulos aisladores 16,00 flash habitaciones accesibles 16,00								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
	sirena exterior	1	16,00			16,00			
	pulsadores	1	16,00			16,00			
							432,00	2,43	1.049,76
PTF020	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm								
	Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexión y montaje.								
		432				432,00			
							432,00	0,90	388,80
TOTAL SUBPARTADO ESC2 ESCALERA D									6.970,16
SUBPARTADO ESC3 ESCALERA E									
DESMDI0EA	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, módulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
		1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO								
	Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, cámara suspendida, con protocolo de comunicación A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmisión, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especialmente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360°. Compatible con base de conexión ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.								
	HABITACIONES TIPO A	6	2,00			12,00			
	HABITACIONES TIPO F	1	4,00			4,00			
							16,00	47,00	752,00
ZCE-100	* u BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO								
	Suministro e instalación de Base de conexión de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analógicos de la serie 100. Contactos inoxidable. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ZCE-100								
	HABITACIONES TIPO A	6	1,00			6,00			
	HABITACIONES TIPO F	1	3,00			3,00			
							9,00	4,50	40,50
ASPBSF-RW	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO								
	Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analógica de bajo consumo, ocupa una dirección en el lazo con un protocolo de comunicación A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol. menos)								
	Potencia acústica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexión y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.								
	HABITACIONES TIPO A	6	1,00			6,00			
	HABITACIONES TIPO F	1	1,00			1,00			
							7,00	160,00	1.120,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.	1				1,00			
							1,00	58,50	58,50
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.						1,00	3,00	3,00
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.						1,00	3,10	3,10
M700X	* u MODULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO EN LAZO ANALOGICO Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo M700X para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. Reposición de funcionamiento de forma automática. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20340 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo M700X.	1				1,00			
							1,00	85,00	85,00
BSO-PP-I02	* u SIRENA-FLASH EN BASE DETECTOR Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base de detector integrada color blanco detector BSO-PP-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Permite la posibilidad de montaje de detector. Consumo 6mA, 32 tonos seleccionables de 97dB. Incluso base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo BSO-PP-I02."								
	HABITACIONES TIPO A	6				6,00			
	HABITACIONES TIPO F	1				1,00			
							7,00	145,00	1.015,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																			
WSSPC102	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-102 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-102	1					1,00																																					
							1,00	135,00	135,00																																			
HSR-E24	* u SIRENA EXTERIOR BITONAL OPTICO ACUSTICA Suministro e instalación de sirena exterior HSR-E24 fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca HLSI Modelo HSR-E24.	1					1,00																																					
							1,00	107,00	107,00																																			
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.																																											
	<table><tr><td>detectores humos</td><td>16</td><td>16,00</td><td>256,00</td></tr><tr><td>detectores termov elocimetricos</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos monitores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos retenedores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos aisladores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>flash habitaciones accesibles</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>sirenas interiores</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>sirena exterior</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>pulsadores</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr></table>	detectores humos	16	16,00	256,00	detectores termov elocimetricos		16,00		modulos monitores		16,00		modulos retenedores		16,00		modulos aisladores		16,00		flash habitaciones accesibles		16,00		sirenas interiores	1	16,00	16,00	sirena exterior	1	16,00	16,00	pulsadores	1	16,00	16,00							
detectores humos	16	16,00	256,00																																									
detectores termov elocimetricos		16,00																																										
modulos monitores		16,00																																										
modulos retenedores		16,00																																										
modulos aisladores		16,00																																										
flash habitaciones accesibles		16,00																																										
sirenas interiores	1	16,00	16,00																																									
sirena exterior	1	16,00	16,00																																									
pulsadores	1	16,00	16,00																																									
							304,00	2,43	738,72																																			
PTF020	mi TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.	304					304,00																																					
							304,00	0,90	273,60																																			
TOTAL SUBPARTADO ESC3 ESCALERA E.....									5.831,42																																			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO ESC4 ESCALERA N									
DESMI0EA	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.	1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO								
	Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.								
	HABITACIONES TIPO A	2	2,00			4,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	2,00			4,00			
	HABITACIONES TIPO E	4	4,00			16,00			
							24,00	47,00	1.128,00
ZCE-100	* u BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO								
	Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ZCE-100								
	HABITACIONES TIPO A	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO E	4	3,00			12,00			
							16,00	4,50	72,00
ASPBSF-RW	* u BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO								
	Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analogica de bajo consumo, ocupa una direcci.n en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol.menes)								
	Potencia ac.s.tica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.								
	HABITACIONES TIPO A	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO B	2	1,00			2,00			
	HABITACIONES TIPO E	4	1,00			4,00			
							8,00	160,00	1.280,00
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO								
	Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar.								
	Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
							1,00	58,50	58,50
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.								
							1,00	3,00	3,00
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.								
							1,00	3,10	3,10
M700X	* u MODULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO EN LAZO ANALOGICO Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo M700X para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. Reposición de funcionamiento de forma automática. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20340 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo M700X.								
		1				1,00			
							1,00	85,00	85,00
BSO-PP-I02	* u SIRENA-FLASH EN BASE DETECTOR Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base de detector integrada color blanco detector BSO-PP-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Permite la posibilidad de montaje de detector. Consumo 6mA, 32 tonos seleccionables de 97dB. Incluso base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo BSO-PP-I02."								
	HABITACIONES TIPO A	2				2,00			
	HABITACIONES TIPO B	2				2,00			
	HABITACIONES TIPO E	4				4,00			
							8,00	145,00	1.160,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																			
WSSPC102	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-102 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-102	1				1,00		1,00	135,00	135,00																																		
HSR-E24	* u SIRENA EXTERIOR BITONAL OPTICO ACUSTICA Suministro e instalación de sirena exterior HSR-E24 fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca HLSI Modelo HSR-E24.	1				1,00		1,00	107,00	107,00																																		
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación. <table><tr><td>detectores humos</td><td>24</td><td>16,00</td><td>384,00</td></tr><tr><td>detectores termov elocimetricos</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos monitores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos retenedores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>modulos aisladores</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>flash habitaciones accesibles</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr><tr><td>sirenas interiores</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>sirena exterior</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>pulsadores</td><td>1</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr></table>	detectores humos	24	16,00	384,00	detectores termov elocimetricos		16,00		modulos monitores		16,00		modulos retenedores		16,00		modulos aisladores		16,00		flash habitaciones accesibles		16,00		sirenas interiores	1	16,00	16,00	sirena exterior	1	16,00	16,00	pulsadores	1	16,00	16,00					432,00	2,43	1.049,76
detectores humos	24	16,00	384,00																																									
detectores termov elocimetricos		16,00																																										
modulos monitores		16,00																																										
modulos retenedores		16,00																																										
modulos aisladores		16,00																																										
flash habitaciones accesibles		16,00																																										
sirenas interiores	1	16,00	16,00																																									
sirena exterior	1	16,00	16,00																																									
pulsadores	1	16,00	16,00																																									
PTF020	mI TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.	432				432,00		432,00	0,90	388,80																																		
TOTAL SUBPARTADO ESC4 ESCALERA N.....									6.970,16																																			
TOTAL APARTADO CL5.2 ESCALERAS.....									73.527,86																																			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO CL5.3 SALA DE CALDERAS									
DESMDI0	* u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.	1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
DOE-120-AI	* u DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO								
	Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.	2				2,00			
							2,00	47,00	94,00
PAE-550-AI	* u PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO								
	Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.	1				1,00			
							1,00	58,50	58,50
MSE-550	u BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05								
	Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo MSE-550.								
							1,00	3,00	3,00
TPE-550	u TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05								
	Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX.								
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación.								
	Marca AGUILERA Modelo TPE-550.								
							1,00	3,10	3,10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
WSSPCI02	* u SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH								
	Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-I02 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02								
		1				1,00			
							1,00	135,00	135,00
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO								
	Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	detectores humos	2	16,00			32,00			
	detectores termov elocimetricos		16,00						
	modulos monitores		16,00						
	modulos retenedores		16,00						
	modulos aisladores		16,00						
	flash habitaciones accesibles		16,00						
	sirenas interiores	1	16,00			16,00			
	sirena exterior		16,00						
	pulsadores	1	16,00			16,00			
							64,00	2,43	155,52
PTF020	ml TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm								
	Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.								
		64				64,00			
							64,00	0,90	57,60
TOTAL APARTADO CL5.3 SALA DE CALDERAS.....									706,72

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO CL5.4 CABLEADO LAZOS									
DESMGAL	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente cableado y canalización no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
		1				1,00			
							1,00	1.500,00	1.500,00
CABDETCIAST	m CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO								
	Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm ² , no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.								
	Entrada Salida Escalera	14	2,00	12,00		336,00			
	Lazo 1								
	Lazo 2								
							336,00	2,43	816,48
PTF020	mi TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm								
	Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Ø exterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halógenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.								
	Entrada Salida Escalera	14	2,00	12,00		336,00			
							336,00	0,90	302,40
TOTAL APARTADO CL5.4 CABLEADO LAZOS.....									2.618,88
TOTAL SUBCAPÍTULO CI.5 DETECCIÓN Y ALARMA.....									107.058,46
SUBCAPÍTULO CI.6 DOCUMENTACIÓN									
CERTINST	ud. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN								
	Elaboración y entrega de certificados de instalación de contra incendios según reglamentación autonómica y nacional en vigor, incluso actas de pruebas de presión en el caso de la instalación de abastecimiento de bocas de incendio equipadas. Incluso 2 copias en papel y formato digital incluyendo planos as-built, así como tasas de organismos oficiales.								
		1				1,00			
							1,00	371,36	371,36
PUESTA_BIE	u PUESTA EN SERVICIO ABASTACIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS								
	Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.								
		1				1,00			
							1,00	332,50	332,50
PUESTA_DETEC	u PUESTA EN SERVICIO DETECCIÓN INCENDIOS								
	Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.								
		1				1,00			
							1,00	332,50	332,50
PUESTA_EXT_CA	u PUESTA EN SERVICIO SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA CAMPANA COCINA								
	Obtención de puesta en servicio de instalación existente de extinción automática en campana de cocina. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.								
		1				1,00			
							1,00	332,50	332,50
TOTAL SUBCAPÍTULO CI.6 DOCUMENTACIÓN.....									1.368,86
TOTAL CAPÍTULO CI CONTRA INCENDIOS.....									144.956,17
TOTAL.....									733.256,55