Calibration Certificate
گواهی کالیبراسیون

General Information — اطلاعات کلی

Certificate No.	CAL-2026-00418	**شماره گواهی**
Date of Issue	2026-10-05 (1405/07/13 SH) (۲۰۲۶-۱۰-۰۵) ۱۴۰۵/۰۷/۱۳	**تاریخ صدور**
Date of Calibration	2026-10-04 (1405/07/12 SH) (۲۰۲۶-۱۰-۰۴) ۱۴۰۵/۰۷/۱۲	**تاریخ کالیبراسیون**
Recommended Next Calibration	2027-10-04 (1406/07/12 SH) (۲۰۲۷-۱۰-۰۴) ۱۴۰۶/۰۷/۱۲	**موعد کالیبراسیون بعدی**
Customer	Ironwood Machinery Works صنایع ماشین‌سازی آیرون‌وود	**مشتری**
Address	Sample Industrial Park, 3rd Street, No. 12 شهرک صنعتی نمونه، خیابان سوم، پلاک ۱۲	**نشانی**

Item Calibrated — مشخصات ابزار

Description	Industrial pressure transmitter ترانسمیتر فشار صنعتی	**شرح**
Manufacturer	Helix هلیکس	**سازنده**
Model	HP-200	**مدل**
Serial No.	HX-2203-131	**شماره سریال**
Asset Tag	AT-0057	**شماره دارایی**
Range	0 - 200 bar	**محدوده‌ی اندازه‌گیری**
Resolution	0.1 bar	**دقت نمایش**

Environmental Conditions — شرایط محیطی

Temperature	22.4 °C	**دما**
Relative Humidity	46 %	**رطوبت نسبی**
Ambient Pressure	101.3 kPa	**فشار محیط**

Reference Standards — استانداردهای مرجع

Standard استاندارد	ID شناسه	Certificate گواهی	Valid until اعتبار تا
Digital pressure calibrator کالیبراتور فشار دیجیتال	REF-DPC-07	QC-88213	2027-02-01

Standard استاندارد	ID شناسه	Certificate گواهی	Valid until اعتبار تا
Reference thermometer دماسنج مرجع	REF-THM-02	QC-77410	2027-05-15

Measurement Results نتایج اندازه‌گیری

All values in bar.

همه‌ی مقادیر بر حسب bar هستند.

No. ردیف	Nominal مقدار اسمی	Measured مقدار اندازه‌گیری‌شده	Error خطا	Tolerance ± ± تلرانس	Uncertainty ±U U± عدم قطعیت	Result نتیجه
1	0.00	0.10	+0.10	0.50	0.15	PASS قبول
2	50.00	49.90	-0.10	0.50	0.15	PASS قبول
3	100.00	100.20	+0.20	0.50	0.15	PASS قبول
4	150.00	150.80	+0.80	0.50	0.18	FAIL مردود
5	200.00	200.40	+0.40	0.50	0.18	PASS قبول

Decision rule: simple acceptance. A point passes when |error| ≤ tolerance; the uncertainty is reported but not added to the error.

قاعده‌ی تصمیم‌گیری: پذیرش ساده. هر نقطه وقتی قبول است که |خطا| ≤ تلرانس باشد؛ عدم قطعیت گزارش می‌شود اما به خطا افزوده نمی‌شود.

Expanded uncertainty U is stated for a coverage factor k = 2 (about 95 % confidence).

عدم قطعیت گسترده‌ی U برای ضریب پوشش k = ۲ (حدود ۹۵٪ اطمینان) گزارش شده است.

Overall result

FAIL

4 of 5 points within tolerance

نتیجه‌ی کلی

مردود

۴ نقطه از ۵ نقطه در محدوده‌ی تلرانس

Remarks ملاحظات

The 150 bar point was out of tolerance. The instrument must be adjusted and recalibrated.

نقطه‌ی ۱۵۰ بار خارج از تلرانس بود. ابزار باید تنظیم و دوباره کالیبره شود.

Calibrated by
کالیبره‌کننده

Sample Technician A
نمونه — تکنسین الف

Signature
امضا

Approved by
تأییدکننده

Sample Technical Manager B
نمونه — مدیر فنی ب

Signature
امضا

Fictional sample document generated for demonstration. All names and values are invented.

این سند یک نمونه‌ی ساختگی برای نمایش فنی است. همه‌ی نام‌ها و مقادیر فرضی‌اند.