گواهی کالیبراسیون

اطلاعات کلی

شماره گواهی	CAL-2026-00418
تاریخ صدور	۱۴۰۵/۰۷/۱۳ (۲۰۲۶-۱۰-۰۵)
تاریخ کالیبراسیون	۱۴۰۵/۰۷/۱۲ (۲۰۲۶-۱۰-۰۴)
موعد کالیبراسیون بعدی	۱۴۰۶/۰۷/۱۲ (۲۰۲۷-۱۰-۰۴)
مشتری	صنایع ماشین‌سازی آیرون‌وود
نشانی	شهرک صنعتی نمونه، خیابان سوم، پلاک ۱۲

مشخصات ابزار

شرح	ترانسمیتر فشار صنعتی
سازنده	هلیکس
مدل	HP-200
شماره سریال	HX-2203-131
شماره دارایی	AT-0057
محدوده‌ی اندازه‌گیری	0 - 200 bar
دقت نمایش	0.1 bar

شرایط محیطی

دما	۲۲٫۴ °C
رطوبت نسبی	۴۶ %
فشار محیط	۱۰۱٫۳ kPa

استانداردهای مرجع

استاندارد	شناسه	گواهی	اعتبار تا
کالیبراتور فشار دیجیتال	REF-DPC-07	QC-88213	۲۰۲۷-۰۲-۰۱
دماسنج مرجع	REF-THM-02	QC-77410	۲۰۲۷-۰۵-۱۵

نتایج اندازه‌گیری

همه‌ی مقادیر بر حسب bar هستند.

ردیف	مقدار اسمی	مقدار اندازه‌گیری‌شده	خطا	تلرانس ±	عدم قطعیت U±	نتیجه
۱	۰٫۰۰	۰٫۱۰	+۰٫۱۰	۰٫۵۰	۰٫۱۵	قبول
۲	۵۰٫۰۰	۴۹٫۹۰	-۰٫۱۰	۰٫۵۰	۰٫۱۵	قبول
۳	۱۰۰٫۰۰	۱۰۰٫۲۰	+۰٫۲۰	۰٫۵۰	۰٫۱۵	قبول
۴	۱۵۰٫۰۰	۱۵۰٫۸۰	+۰٫۸۰	۰٫۵۰	۰٫۱۸	مردود

آزمایشگاه کالیبراسیون نیمبوس

CAL-2026-00418

ردیف	مقدار اسمی	مقدار اندازه‌گیری‌شده	خطا	تلرانس ±	عدم قطعیت ±U	نتیجه
۵	۲۰۰٫۰۰	۲۰۰٫۴۰	+۰٫۴۰	۰٫۵۰	۰٫۱۸	قبول

قاعده‌ی تصمیم‌گیری: پذیرش ساده. هر نقطه وقتی قبول است که |خطا| ≤ تلرانس باشد؛ عدم قطعیت گزارش می‌شود اما به خطا افزوده نمی‌شود.
عدم قطعیت گسترده‌ی U برای ضریب پوشش k = ۲ (حدود ۹۵٪ اطمینان) گزارش شده است.

نتیجه‌ی کلی

مردود

۴ نقطه از ۵ نقطه در محدوده‌ی تلرانس

ملاحظات

نقطه‌ی ۱۵۰ بار خارج از تلرانس بود. ابزار باید تنظیم و دوباره کالیبره شود.

کالیبره‌کننده

نمونه — تکنسین الف

امضا

تأییدکننده

نمونه — مدیر فنی ب

امضا

این سند یک نمونه‌ی ساختگی برای نمایش فنی است. همه‌ی نام‌ها و مقادیر فرضی‌اند.

c176 ca12 8534 6e5b · SHA-256