

수신자 : 현대건설 광주 힐스테이트 리버파크 신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

- 1. 실내공기질 관리법 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 환경부고시 제2018-64호 의 공정시험법 규정에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 제출합니다.
- 2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

-. 신축공동주택 공기질 측정결과 1부

상 록 환 경 위 생 주식회 대표이사 신 광



담당자 : 분석실 조현정

시행 상록 제 49-001 호 (2019. 1. 21)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (문정동, 문정역테라타워) / http://www.sre.co.kr 전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

	Ī								
시	①상호(사업장명칭)	현대건설 광주 힐스테이트 리버파크			②성 명(대 표 자)			박 동 욱	
	③주 소	광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (전화번호: 062-974-9664)							
공		공급세대							
자	④공동주택 현황		74.79 m²	84.95 m²		84.94 m²		84.88 m²	
		1,111	142 세대 3		71 세대		98 세대		106 세대
		세대	84.97 m²	101.92 m <sup>2</sup>		2 m²	178.58 m²		_
			204 세대	18	8 2	ll대	2 ×	네대	_
측정	5상 호	상록환경위생 ⑥등록번호 송파 제3						등파 제3호	
자	⑦주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167 (전화번호: 02-556-6929)							

## ⑧공동주택 공기질 측정결과

(단위:

 $\mu g/m^3$ )

항목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	_	_	_	30 이하	1,000 ০ট্ট}	210 ০াকী	360 이하	700 ০টি	300 ০ট্টা
1지점	1/10 (13:08~14:08)	거실중앙부 (101-1901)	남동향	4.7	353.3	43.1	142.1	655.2	34.3
2지점	1/17 (13:09~14:10)	거실중앙부 (101-3402)	남동향	6.3	504.6	36.1	109.5	284.1	20.0
3지점	1/17 (13:00~14:01)	거실중앙부 (102-203)	남동향	2.6	333.2	58.7	120.6	153.4	13.5
4지점	1/17 (13:17~14:18)	거실중앙부 (102-3502)	남서향	2.1	449.1	47.8	69.7	234.2	38.2
5지점	1/17 (14:25~15:26)	거실중앙부 (103-1702)	남동향	3.1	303.9	39.2	47.5	144.3	36.1
6지점	1/17 (14:50~15:50)	거실중앙부 (103-3203)	남동향	4.9	645.7	59.7	129.3	464.2	71.7
7지점	1/17 (15:34~16:35)	거실중앙부 (104-103)	정남향	4.0	947.1	37.5	48.5	193.2	38.9

「실내공기질 관리법」제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 1 월 21 일

제출자 현대건설 광주 힐스테이트 라버파크 신축공사 현장 현장소장 김 배수 (서명 또는 인) 광주광역시 광산구청상 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

	i i									
시공자	①상호(사업장명칭)	광주	현대건설 힐스테이트 리버파크			②성 명(대 표 자)			박 동 욱	
	③주 소	광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (전화번호: 062-974-9664)								
		공급세대	세대별 규모							
	④공동주택 현황	74.79 m²		84.95 m²		84.94 m²		84.88 m²		
		1,111	142 세대	371		ll대	98	세대	106 세대	
		세대	84.97 m² 103		1.92 m²		178.58 m²		-	
			204 세대	18	8 2	ll대	2 2	· 기대	_	
측정	⑤상 호		상록환경위생			⑥등록번호 송파 제3호			등파 제3호	
자	⑦주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167 (전화번호: 02-556-6929)								

## ⑧공동주택 공기질 측정결과

(단위: μg/m³)

항목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	_ "	_	_	30 이하	1,000 ০টী	210 이하	ৰ্বি০ 088	700 ০টা	ক্রিও 👀
8지점	1/17 (14:15~15:16)	거실중앙부 (104-1601)	남동향	5.0	535.8	38.5	127.1	429.2	69.5
9지점	1/10 (14:25~15:26)	거실중앙부 (105-201)	남동향	4.2	443.7	43.2	143.1	642.6	41.9
10지점	1/17 (16:50~17:50)	거실중앙부 (105-1604)	정남향	4.3	359.5	35.0	49.5	151.1	32.2
11지점	1/10 (13:00~14:01)	거실중앙부 (106-301)	정남향	7.1	855.1	56.7	182.2	477.7	32.3
12지점	1/10 (14:15~15:15)	거실중앙부 (106-2902)	정남향	5.7	525.4	49.6	163.5	518.5	28.2
13지점	1/10 (15:30~16:31)	거실중앙부 (107-101)	남동향	5.2	347.8	33.0	54.0	153.7	13.7
14지점	1/10 (16:44~17:44)	거실중앙부 (107-1903)	남서향	8.0	489.5	34.7	133.3	358.0	39.2
평 균				4.8	506.7	43.8	108.6	347.1	36.4

「실내공기질 관리법」제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 1 월 21 일

제출자 현대건설 광주 힐스테어트 리버파크 신축공사 현장 현장소장 김 배 (사용 또는 인) 광주광역시 광신국청 1 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부