

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자	이 헌 재	건축사보 이 헌 재
	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사	2021년 1월 7일(목요일) 날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (기초 층)	감리 항목	감리내용
가설공사	부지 상황 확인	대지의 고저차 설계도서 확인
	줄쳐보기	대지경계 확인
	벤치마크(BM)	기준점의 확인
		BM위치에 대한 변화 확인
	기준틀	먹매김 확인
토공사	터파기	터파기 깊이 확인
		바닥면의 토질상태 확인
지정 및 기초공사	자갈 선택 지정	바닥면의 레벨 확인
		지정공사의 확인

특기사항

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.임회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자	이 헌 재 (서명 또는 인)	건축사보 이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사	2021년 1월 26일(화요일) 날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (기초 층)	감리 항목	감리내용
지정 및 기초공사	자갈 쇄석 지정	바닥면의 레벨 확인
		지정공사의 확인
	밀창콘크리트	밀창콘크리트의 배합, 두께 확인

특기사항

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사,입회,시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호			
총괄감리책임자	이 헌 재 (서명 또는 인)	건축사보	이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사		
	2021년 1월 29일(금요일) 날씨: 맑음		
공종 및 세부공정 (기초,지하층 바닥)	감리 항목	감리내용	
거푸집공사	먹매김, 레벨	각층 바닥 먹매김 확인 타설레벨 확인	
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인 -개수, 철근지름, 피치 확인 -정착깊이와 굽힘정착 깊이 확인 -이음위치와 이음길이 확인	
	철근 규격 증명서	KS마크 또는 시험성적증명서에 의한 KS규격제품인지 확인	
	타설	날씨 및 바탕면 확인	

- 특기사항
- 피복두께 , 수평재 간격 등 위치 확인
 - 레미콘 강도 및 타설전 사항 확인

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.입회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호			
총괄감리책임자	이 헌 재 (서명 또는 인)	건축사보	이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사		
		2021년 3월 09일(화요일)	날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (지상 1층 바닥)	감리 항목	감리내용	
거푸집공사	먹매김 레벨	각층 바닥 먹매김 확인 타설레벨 확인	
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인 -개수, 철근지름, 피치 확인 -정착깊이와 굽힘정착 깊이 확인 -이음위치와 이음길이 확인	
		결속선의 위치 및 간격유지 확인 -철근상호 간격 확인 -피복두께 등 간격 유지근 등 확인	
	철근 규격 증명서	KS마크 또는 시험성적증명서에 의한 KS규격제품인지 확인	
	타설	날씨 및 바탕면 확인	

- 특기사항
- 피복두께 , 수평재 간격 등 위치 확인
 - 레미콘 강도 및 타설전 사항 확인

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 총수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.입회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자	이 헌 재 (서명 또는 인)	건축사보 이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니케이션어 안심주택 신축공사	
	2021년 4월 16일(금요일) 날씨: 맑음	
공종 및 세부공정 (지상 2층 바닥)	감리 항목	감리내용
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인 -개수, 철근지름, 피치 확인 -정착깊이와 굽힘정착 깊이 확인 -이음위치와 이음길이 확인
		결속선의 위치 및 간격유지 확인 -철근상호 간격 확인 -피복두께 등 간격 유지근 등 확인
		배근검사 후 처리확인 -보강부분 확인 -보강근의 개수,지름,길이,방법 확인
	철근 규격 증명서	규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인 KS마크 또는 시험성적증명서에 의한 KS규격제품인지 확인

특기사항

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.입회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 료자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생 · 조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자	이 헌 재 (서명 또는 인)	건축사보 이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사	
	2021년 5월 6일(목요일) 날씨: 맑음	
공종 및 세부공정 (지상 3층 바닥)	감리 항목	감리내용
거푸집공사	먹매김 레벨	각층 바닥 먹매김 확인 타설레벨 확인
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인 -개수, 철근지름, 피치 확인 -정착깊이와 굽힘정착 깊이 확인 -이음위치와 이음길이 확인
		결속선의 위치 및 간격유지 확인 -철근의 좁히기(offset bend)가공에 대한 양부 확인 -철근상호 간격 확인 -피복두께 등 간격 유지근 등 확인
		배근검사 후 처리확인 -보강부분 확인 -보강근의 개수,지름,길이,방법 확인
	철근 규격 증명서	규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인 KS마크 또는 시험성적증명서에 의한 KS규격제품인지 확인
	타설	날씨 및 바탕면 확인

특기사항
- 피복두께 , 수평재 간격 등 위치 확인
- 레미콘 강도 및 타설전 사항 확인

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스트를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사,입회,시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 료자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생· 조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자	이 헌 재	건축사보 이 헌 재
	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
공사명	초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사	2021년 6월 9일(수요일) 날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (지상 6층 바닥)	감리 항목	감리내용
거푸집공사	먹매김	각층 바닥 먹매김 확인
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인
		-개수, 철근지름, 피치 확인
		-정착길이와 굽힘정착 깊이 확인
	철근 규격 증명서	-이음위치와 이음길이 확인
결속선의 위치 및 간격유지 확인		
-철근의 좁히기(offset bend)가공에 대한 양부 확인		
단열공사	자재	-철근상호 간격 확인
		-피복두께 등 간격 유지근 등 확인
		배근검사 후 처리확인
		-보강부분 확인
		-보강근의 개수,지름,길이,방법 확인
		규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인
		KS등 자재성능 관련 서류 확인
	-	KS등 자재성능 관련 서류 확인
	도서	최종 마감상태 육안 확인
		단열재 부위별 시공 확인

특기사항

지적사항 및 처리결과

작성방법

1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스트를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.입회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자 이 헌 재 (서명 또는 인)		건축사보 이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명 초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사		2021년 6월 19일(토요일) 날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (~지붕 층)	감리 항목	감리내용
거푸집공사	먹매김	각층 바닥 먹매김 확인
철근 콘크리트 공사	철근 조립, 배근	철근배근의 확인 -개수, 철근지름, 피치 확인 -정착깊이와 굽힘정착 깊이 확인 -이음위치와 이음길이 확인
		결속선의 위치 및 간격유지 확인 -철근의 좁히기(offset bend)가공에 대한 양부 확인 -철근상호 간격 확인 -피복두께 등 간격 유지근 등 확인
		배근검사 후 처리확인 -보강부분 확인 -보강근의 개수,지름,길이,방법 확인
	철근 규격 증명서	규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인 KS등 자재성능 관련 서류 확인
수장공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	최종 마감상태 육안 확인
창호공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	개폐상태의 검사 확인 최종 마감상태 육안 확인
조경공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	식재 등 확인
특기사항		
지적사항 및 처리결과		
작성방법		
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다. 2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스트를 기반으로 감리항목을 기재합니다. 3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사,입회,시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료를 상세히 기재합니다. 4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다. 5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.		

공사감리일지

일련번호		
총괄감리책임자 이 헌 재 (서명 또는 인)		건축사보 이 헌 재 (서명 또는 인)
공사명 초읍동 커뮤니티케어 안심주택 신축공사		2021년 12월 20일(월요일) 날씨: 맑음
공종 및 세부공정 (전 총)	감리 항목	감리내용
수장공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	최종 마감상태 육안 확인
창호공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	개폐상태의 검사 확인
		최종 마감상태 육안 확인
조경공사	도서	설계도서와의 대조, 확인
	-	식재 등 확인
승강설비공사	기기 및 자재	KS등 자재성능 관련 서류 확인
	-	최종 마감상태 육안 확인
		검사필증 확인
건물주위 공사	바닥포장	주차장 확인
		아스팔트포장 확인
		배수설비설치 확인
	공사완료	공공시설의 복구완료 확인
		오염, 청소, 정리상태 등 확인

특기사항

지적사항 및 처리결과

작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사.입회.시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거 자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.