

الشركة السعودية للاستشارات الجيوتقنية

تقرير فحص التربة والأساسات

المشروع: التطوير المختلط المجاور لمترو الرياض

رقم التقرير: SGC-RYD-GEO-2024-007 (نسخة عربية موجزة)

تاريخ الإصدار: 10 يناير 2024

يوصى باستخدام أساسات خازوقية ترتكز على الصخر الجيري السليم للأبراج التي يتجاوز ارتفاعها 15 طابقاً. يليها صخر جيري متحلل على عمق يتراوح بين 9-14 متراً. لم يتم رصد مياه جوفية ضمن الأعماق المفحوصة. الملخص: تظهر نتائج الفحص طبقة ردم سطحية بسماكة 2-4 متر تعلو رمل طيني متوسط إلى كثيف الكثافة،