

Prüfprotokoll für die Prüfung
 instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung


<b>Auftraggeber (Kunde):</b> 00001 Migrafrica gGmbH Goebenstrasse 10-12 50672 Köln	<b>Auftragnehmer:</b> Migrafrica GGmbH Goebenstrasse 10-12 50672 Köln	
<b>Geräteart:</b> Mehrfachsteckdose	<b>Hersteller:</b>	<b>Seriennummer:</b>
<b>Ident.- Nr.:</b> 00009	<b>Abteilung:</b> Küche	<b>Gerätetyp:</b>
<b>Heizleistung [kW]:</b> 0 kW	<b>Schutzleiterlänge (m):</b> 5 m	<b>Querschnitt (qmm):</b> 1,5 qmm
<b>Übersp.Abl. (Uiso LN-PE 250V):</b> -		
<b>Prüfung nach:</b> EN 50699	<b>Messprofil:</b> Verlängerung (SKI)	<b>Prüfdatum:</b> 08.03.2024

<b>Besichtigung:</b> [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typenschild korrekt [OK] Sonstiges
--

Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand [Ohm]	0,252 Ohm	max 0,300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MOhm]	>20,00 MOhm	min 1,00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-Sonde [MOhm]	>20,00 MOhm	min 2,00 MOhm	OK
Isolationswiderstand Sonde-PE [MOhm]			
Berührungsstrom [mA]			
Differenzstrom [mA]			
Schutzkleinspannung			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]			
Strom [A]			
Leistung [W]			

<b>Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei</b>	OK
---	----

Bemerkung zur Prüfung:  Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate <b>Nächster Prüftermin: 08.03.2025</b>
---

<b>Verwendetes Prüfgerät</b>	
Fabrikat: 	Typ: TG omni 1/2 Seriennummer: T0200303 FW: V2.31

<b>Unterschriften</b>	
Prüfer: Yoftahe Teshome	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Köln Datum: 08.03.2024	Ort: Köln Datum: 08.03.2024