



MEDICIÓN DE CONTROL METROLÓGICO

Código: R-SGI-112

Versión: 02

Fecha: 05-12-2023

NOMBRE DEL CONTRATO:	Multimet el Perom		
NOMBRE RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Gonzalo Lopez		
CARGO RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Supervisor	FECHA:	14 - febrero - 2025
PERÍODO DE CONTROL:	Periodo N° 1 2025	DESCRIPCIÓN:	Calibración 2025
PERÍODO DE CALIBRACIÓN PATRONES:		T= Técnico	P= Patrón D= Diferencia

MULTITESTER M 1		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 221	T= 4.5	T= 0.5
P= 219	P= 4.2	P= 0.8
D= 2	D= 0.3	D= 0.3

MULTITESTER M 2		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 389	T= 6.8	T= 1.2
P= 381	P= 6.3	P= 0.9
D= 8	D= 0.5	D= 0.3

MULTITESTER M 3		
Voltaje	Amperaje	Resistencia
T= 225	T= 3.2	T= 0.8
P= 224	P= 3.1	P= 0.7
D= 1	D= 0.1	D= 0.1

Manómetro M1	
Baja	
T= 121 Psi	
P= 122 Psi	
D= 1 Psi	

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 485	T= 115
P= 481	P= 118
D= 4	D= 3

Manómetro M2	
Alta	Baja
T= 501	T= 118
P= 498	P= 117
D= 3	D= 1

Manómetro M1	
Alta	
T= 491	
P= 488	
D= 3	

TERMOMETRO M 1	
T= 15 °C	
P= 14 °C	
D= 1 °C	

TERMOMETRO M 2	
T= 35 °C	
P= 35 °C	
D= 0	

TERMOMETRO M 3	
T= 42 °C	
P= 41 °C	
D= 1 °C	

CAPACIMETRO M 1
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 2
T=
P=
D=

CAPACIMETRO M 3
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 1
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 2
T=
P=
D=

DIFERENCIAL DE PRESION M 3
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 1
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 2
T=
P=
D=

INSTRUMENTO M 3
T=
P=
D=

*Nota: Si el servicio cuenta con más instrumentos que requieren verificación y no aparecen en este registro, favor ingresarlas en los cuadros en Rojo.

RESUMEN	VALOR	VARIACIÓN ACEPTABLE	ESTADO		
			BUENO	REGULAR	MALO
% Promedio Voltaje	3.6	+ - 5 % Volts	/		
% Promedio Amperaje	0.3	+ - 10 % Amperios	/		
% Promedio Resistencia	0.2	+ - 3 % Ohm	/		
Promedio Manómetro Alta	3.5	+ - 3 PSI		/	

Promedio Manómetro Baja	1	+ - 8 PSI	/		
Promedio Termómetro	0.8	+ - 1,5 °C	/		
Promedio Capacímetro		-0,02			
Promedio de Diferencial de Presión		-0,05			

OBSERVACIONES

→ Se realizó revisión de equipos estando todo operativo.

CÓDIGO QR DE EQUIPOS PATRONES:



CÓDIGO QR DE EQUIPOS COMPARADOS:

EQP-WMT-ELP-TERM-UNI-UT301AP-001
EQP-WMT-ELP-MANO-VALUE-VMG2R410A-001
EQP-WMT-ELP-MULT-UNI-UT202-001

NOMBRE SUPERVISOR

Gonzalo López

NOMBRE TÉCNICO

Bertram Leemander

FECHA DE REVISIÓN

13- febrero - 2026

FECHA DE REALIZACIÓN

13- febrero - 2026.

FIRMA DE SUPERVISOR

Gonzalo López Quezada

Supervisor

EQUANS

FIRMA DE TÉCNICO

Bertram Leemander