



## СЕРТИФІКАТ № 2019018

Грунтівка кварцева

Виробник ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-002-2010	Фактично
1.	В'язкість по Брукфільду, Па·С (сП), не менше	40000	60000
2.	Масова частка нелетких речовин, не менше, %	52	70,1
3.	Стійкість покриття до статичного впливу води, год., не менше	24	Відпов.
4.	Час висихання, год, не більше	3	1

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-002-2010

Нач. лабораторії \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

