



СЕРТИФІКАТ № 2162017

Фарба акрилова фасадна
C-23 PROFI LINE

Виробник **ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"**

Партія 162

Кількість

Дата виготовлення Вересень 2017 р.

Фасовка

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-002-2010	Фактично
1.	В'язкість по Брукфільду, Па·С (сП), не менше	40000	40010
2.	Водневий показник (рН)	7,5-10,0	9.3
3.	Густина при (20±2)°С, г/см ³	1,35-1,55	1,55
4.	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання композиції повинна утворювати плівку з рівною однорідною матовою поверхнею	Відпов.
5.	Масова частка нелетких речовин, не менше, %	52	59.9
6.	Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше	200	198.4
7.	Стійкість покриття до статичного впливу води, год., не менше	24	Відпов.
8.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	150	35
9.	Час висихання, год, не більше	3	1

Відповідає вимогам **ТУ У 24.3-13422783-002-2010**

Нач. лабораторії _____

Лаборант _____

