

CLIENTE: COMASA**OS:**4570**EQUIPAMENTO:** PRÉ-AQUECEDOR**DESENHO:** 026.002A.031-R1**PROCEDIMENTO:** IT-06 R2**Resultado das Verificações**

Item	Posição/Cota/Número	Medida Especificada (mm)	Medida Encontrada (mm)	Diferença Encontrada (mm)	Tolerância Especificada (mm)	Observação
01	01	9076	9070/9075	-6/-1	±10	
02	02	2451	2450/2455	-1/+5	±5	
03	03	2400	2403/2405	+3/+5	±5	

Instrumentos de medição: Trena (5metros): **1724** Trena (30metros): **1769****Observações:** Medidas aprovadas de acordo com critérios de aceitação classe de tolerância B – IT 06.

Todos os certificados dos instrumentos de medição foram analisados, estando conforme;

(*) cotas identificadas no desenho;

LAUDO:

APROVADO



REPROVADO



RELATÓRIO VÁLIDO APÓS APROVAÇÃO DA RNC

Inspeccionado por: **Luciano Fantim**

Visto:

Controle da Qualidade: **Castro F. Schumann**

Visto:

Cliente / Fiscalização:

Visto:

Luciano Fantim
Inspetor da Qualidade
Castro F. Schumann
Coord. Controle Qualidade

Data: **22 / 06 / 10**Data: **09 / 08 / 10**Data: **/ /**


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
PRÉ-AQUECEDOR - COMASA - DES. 026.002 A.031-R1

RID Nº 106/10

DATA 22/06/2010

Fis. 02/03

01
9076




Luciano Fantim
Inspetor da Qualidade

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
PRÉ-AQUECEDOR - COMASA - DES. 026.002A.031-R1

RID Nº 106/10

DATA 22/06/2010

Fis. 03/03



03

Luciano Fantim
Inspetor da Qualidade