

	Departamento de Prevención de Riesgos			FR-PREV-AD-2411-00	
				ESTANDAR ANDAMIOS	
	CHECK LIST ANDAMIOS			REV: 0	FECHA: 22-07-2024

INSTALACIÓN:			ÁREA A INTERFERIR:		

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	Responsable ejecución	Fecha
¿Existe memoria de cálculo por parte del proveedor para los andamios?					
¿Cuenta con señalética de caída de materiales?					
¿Cuenta con señalética de su capacidad máxima de carga?					
¿Andamios cuentan tarjeta verde o roja conforme a su estado de operación?					
¿Se instalan lejos de tendidos eléctricos? (3 m para líneas de tensión de hasta 5.000 V)					
¿El piso de sustentación del andamio es sólido, parejo y absolutamente estable?					
¿Cuenta con arriostramiento o apuntalamiento suficiente para evitar su caída?					
¿Los pie derecho cuentan con base firme o placa base para su sustentación?					
¿Los andamios se encuentran bien nivelados y aplomados?					
¿Se retiran objetos o elementos inestables de los andamios?					
¿Se conoce la resistencia del andamio y se evita su sobrecarga?					
¿Cuentan con barandas y rodapiés?					
¿Se prohíbe el uso de andamios tipo catre sobre los 2 cuerpos?					
¿Se prohíbe el uso de tabloncillos de pino?					
¿Diagonales cuentan con chavetas y no con clavos?					
¿Se cubre totalmente la superficie con los tabloncillos o bandejas suficientes?					
¿Andamio cuenta con accesos interiores?					
¿La superficie del andamio es antideslizante?					
¿Los elementos metálicos son anticorrosivos?					
¿Se delimita el área donde se instala el andamio?					
¿Existe memoria de cálculo por parte del proveedor para los andamios?					
¿Andamios móviles cuentan con ruedas con frenos operativos?					
ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A	Responsable ejecución	Fecha
¿Se prohíbe el armado de andamios móviles cuando excede 3 veces la altura del primer catre?					
¿Los andamios colgantes cuentan con cuerda de vida independiente de la plataforma?					
¿Los andamios colgantes móviles cuentan con dispositivos de freno automático?					
Otros:					

OBSERVACIONES:		N.A: NO APLICABLE	

REALIZÓ		REVISÓ	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA