

#RCG Datenpunkt-Mapping

ID-Systeme:

- **Device MP/SP** = Interne RCG Device-ID mit Typ-Präfix (2 für MP, 3 für SP, String-Verkettung)
- **RC-ID** = RemoteControl-ID (verwendet in WebSocket/API, pcs_graph_mappings.graph_id)
- **SIMM2-NR** = Roh-Nummer ohne Präfix (z.B. Device MP 220 → SIMM2 MP 20)

#Input Registers (Read-Only, Modbus Function 04)

Modbus Reg	Device MP/SP	RC-ID	Beschreibung	Datentyp	Skalierung
IR 10	MP 20	0	Außentemperatur	INT16	×10
IR 11	MP 22	2	Brauchwasser Temperatur	INT16	×10
IR 12	MP 23	3	Vorlauf Temperatur	INT16	×10
IR 13	MP 24	4	Rücklauf Temperatur	INT16	×10
IR 14	MP 25	5	Pufferspeicher Temperatur	INT16	×10
IR 15	MP 26	6	Energiequellen Eintritt (Teqe)	INT16	×10
IR 16	MP 27	7	Energiequellen Austritt (Teqa)	INT16	×10
IR 17	MP 29	9	Sauggas Temperatur	INT16	×10
IR 18	MP 212	12	Verdampfungstemperatur	INT16	×10
IR 19	MP 213	13	Kondensationstemperatur	INT16	×10
IR 20	MP 215	15	Heißgas Temperatur	INT16	×10
IR 21	MP 220	20	Niederdruck	INT16	×10
IR 22	MP 221	21	Hochdruck	INT16	×10
IR 23	MP 222	22	Heizkreispumpe	BOOL/UINT16	1
IR 24	MP 223	23	Pufferladepumpe	BOOL/UINT16	1
IR 25	MP 230	30	Verdichter	BOOL/UINT16	1
IR 26	MP 231	31	Störung	BOOL/UINT16	1

IR 27	MP 232	32	Vierwegeventil Luft	BOOL/UINT16	1
IR 28	MP 285	85	WMZ Durchfluss	INT16	×10/60
IR 29	MP 290	90	n-Soll Verdichter (%)	INT16	×10
IR 30	MP 292	92	COP	INT16	×10
IR 31	MP 211	11	Frischwasser Temperatur	INT16	×10
IR 32	MP 237	37	EVU Sperre	BOOL/UINT16	1
IR 33	MP 21	1	Außentemperatur verzögert (Ø 30 min)	INT16	×10
IR 34	MP 257	57	HKR Sollwert	INT16	×10
IR 35	MP 266	66	MKR1 Sollwert	INT16	×10
IR 36	MP 272	72	MKR2 Sollwert	INT16	×10
IR 37	MP 224	24	Energiequellen Pumpe	BOOL/UINT16	1
IR 38	MP 225	25	Warmwasser Vorrang	BOOL/UINT16	1
IR 39	MP 227	27	Kühlen UmV Passiv	BOOL/UINT16	1
IR 40	MP 251	51	Expansionsventil (%)	INT16	×10
IR 41	MP 256	56	Verdichteranforderung	INT16	×10
IR 42	SP 3171	274	BSZ Verdichter Betriebsst. WW	INT32	Upper 16- bit
IR 43	SP 3171	274	BSZ Verdichter Betriebsst. WW	INT32	Lower 16- bit
IR 44	SP 3172	275	BSZ Verdichter Betriebsst. HKR	INT32	Upper 16- bit
IR 45	SP 3172	275	BSZ Verdichter Betriebsst. HKR	INT32	Lower 16- bit
IR 46	MP 263	63	MKR1 Vorlauftemperatur	INT16	×10
IR 48	MP 269	69	MKR2 Vorlauftemperatur	INT16	×10
IR 50	MP 216	16	Raumfühler 1 (LCD)	INT16	×10
IR 51	MP 243	43	Solar Kollektortemperatur 1	INT16	×10

IR 52	MP 2104	2134	Durchfluss primär (l/min)	INT16	×10
IR 53	MP 248	48	AO2 Energiequelle (%)	INT16	×10
IR 60	MP 252	52	Wärmemengenzähler Heizung (kWh)	INT32	Upper 16-bit
IR 61	MP 252	52	Wärmemengenzähler Heizung (kWh)	INT32	Lower 16-bit
IR 62	MP 253	53	Stromzähler Heizung (kWh)	INT32	Upper 16-bit
IR 63	MP 253	53	Stromzähler Heizung (kWh)	INT32	Lower 16-bit
IR 68	MP 275	75	Stromzähler Gesamt (kWh)	INT32	Upper 16-bit
IR 69	MP 275	75	Stromzähler Gesamt (kWh)	INT32	Lower 16-bit
IR 70	MP 283	83	Stromzähler Leistung (W)	INT32	Upper 16-bit
IR 71	MP 283	83	Stromzähler Leistung (W)	INT32	Lower 16-bit
IR 72	MP 284	84	WMZ Gesamt (kWh)	INT32	Upper 16-bit
IR 73	MP 284	84	WMZ Gesamt (kWh)	INT32	Lower 16-bit
IR 74	MP 289	89	WMZ Leistung (kW)	INT32	×10, Upper 16-bit
IR 75	MP 289	89	WMZ Leistung (kW)	INT32	×10, Lower 16-bit

Hinweis: IR 47, 49, 54-59, 64-67 sind nicht belegt (Lücken).

#Holding Registers (Read/Write, Modbus Function 03/06/16)

Modbus Reg	Device MP/SP	RC-ID	Beschreibung	Datentyp	Skalierung	R/W
HR 100	SP 313	116	Betriebsart	UINT16	Enum	R/W

HR 101	SP 369	172	HKR Soll Raum	INT16	×10	R/W
HR 102	MP 257	57	HKR Sollwert (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 103	MP 257	57	HKR Sollwert (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 104	SP 3175	278	Kühlen RLT min.	INT16	×10	R/W
HR 105	SP 383	186	WW Normaltemp.	INT16	×10	R/W
HR 106	SP 385	188	WW Minimaltemp.	INT16	×10	R/W
HR 107	SP 3221	324	MKR1 Betriebsart	UINT16	Enum	R/W
HR 108	SP 3200	303	MKR1 Soll Raum	INT16	×10	R/W
HR 109	MP 266	66	MKR1 Sollwert (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 110	MP 266	66	MKR1 Sollwert (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 111	SP 3348	451	MKR1 Kühlen RLT min	INT16	×10	R/W
HR 112	SP 3244	347	MKR2 Betriebsart	UINT16	Enum	R/W
HR 113	SP 3223	326	MKR2 Soll Raum	INT16	×10	R/W
HR 114	MP 272	72	MKR2 Sollwert (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 115	MP 272	72	MKR2 Sollwert (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 116	SP 3352	455	MKR2 Kühlen RLT min	INT16	×10	R/W
HR 117	SP 3436	2086	PV_Energie (Watchdog-Bit)	INT16	0/1	R/W
HR 118	SP 3437	2087	Überheizen bei PV/SG	INT16	×10	R/W
HR 119	SP 3438	2088	Unterkühlen bei PV/SG	INT16	×10	R/W
HR 120	SP 3453	2103	MKR1 Überheizen bei PV/SG	INT16	×10	R/W
HR 121	SP 3454	2104	MKR1 Unterkühlen bei PV/SG	INT16	×10	R/W

HR 122	SP 3455	2105	MKR2 Überheizen bei PV/SG	INT16	×10	R/W
HR 123	SP 3456	2106	MKR2 Unterkühlen bei PV/SG	INT16	×10	R/W
HR 124	SP 3347	450	WW Normaltemp. Gw. max	INT16	×10	R/W
HR 125	PV Comm	–	Leistungsvorgabe (W) – nur bei Modbus PV	UINT16	1	R/W
HR 126	Intern	–	Leistungsvorgabe (%)	UINT16	×10	R/W
HR 127	MP 235	35	Externe Anforderung (Override)	INT16	0/1	R/W
HR 128	SP 314	117	Entstörung	BOOL	0/1	R/W
HR 129	MP 20	0	Außentemperatur (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 130	MP 20	0	Außentemperatur (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 131	MP 25	5	Pufferspeicher Temperatur (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 132	MP 25	5	Pufferspeicher Temperatur (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 133	MP 22	2	Brauchwasser Temperatur (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 134	MP 22	2	Brauchwasser Temperatur (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 135	SP 376	179	HKR Heizgrenze	INT16	×10	R/W
HR 136	SP 380	183	HKR RLT Soll_oHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 137	SP 381	184	HKR RLT Soll_0 (Heizkurve)	INT16	×10	R/W

HR 138	SP 382	185	HKR RLT Soll_uHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 139	SP 3205	308	MKR1 Heizgrenze	INT16	×10	R/W
HR 140	SP 3209	312	MKR1 RLT Soll_oHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 141	SP 3210	313	MKR1 RLT Soll_0 (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 142	SP 3211	314	MKR1 RLT Soll_uHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 143	SP 3228	331	MKR2 Heizgrenze	INT16	×10	R/W
HR 144	SP 3232	335	MKR2 RLT Soll_oHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 145	SP 3233	336	MKR2 RLT Soll_0 (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 146	SP 3234	337	MKR2 RLT Soll_uHG (Heizkurve)	INT16	×10	R/W
HR 147	MP 249	49	2. Stufe Anforderung (Override Value)	INT16	0/100	R/W
HR 148	MP 249	49	2. Stufe Anforderung (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 149	MP 237	37	EVU Sperre (Override Value)	INT16	0/1	R/W
HR 150	MP 237	37	EVU Sperre (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 151	MP 210	10	TF22 / X4 Temperatur (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 152	MP 210	10	TF22 / X4 Temperatur (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W
HR 153	SP 387	190	FWS Zieltemperatur	INT16	×10	R/W
HR 154	MP 216	16	Raumfühler 1 LCD (Override Value)	INT16	×10	R/W
HR 155	MP 216	16	Raumfühler 1 LCD (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W

HR 156	MP 229	29	Zirkulationspumpe WW (Override Value)	BOOL	0/1	R/W
HR 157	MP 229	29	Zirkulationspumpe WW (Override Flag)	BOOL	0=aus, 1=aktiv	R/W

Hinweis zu HR 152: TF22 Override Flag wird nur bei SIMM2-Firmware < 3.2.18 gesetzt (Versionscheck im Code).