



## INFORME DE OBRA ADICIONAL N° 1

### **“ REMODELACIÓN 4° PISO INGENIERÍA ELÉCTRICA PATIO ALUMNOS EN FACULTAD DE INGENIERÍA PUCV”**

En Valparaíso, a 28 de Febrero 2019, se presenta el siguiente informe de obras adicionales n° 1 de la obra “Remodelación 4° piso ingeniería eléctrica patio alumnos en facultad de ingeniería, campus Brasil PUCV” ubicado en Campus Brasil, ejecutados por la empresa Manuel Torres Hormazabal.

A continuación, se resume los pagos previos aprobados para la obra en cuestión:

Pagos Aprobados	Monto de Presupuesto	N° Aprobación
Por Contrato	31.981.966	
Adicional 1	1.020.842	1042

#### SITUACIÓN ACTUAL:

Para la creación del estar de los alumnos, se demolió una tarima, la cual cubría un vano en la losa, en este desarme se eliminaron los cielos del piso 3.

#### SOLUCIÓN PROPUESTA:

Se contempla la instalación de cielo americano en el sector antes mencionado.

El presupuesto presentado se resume en lo siguiente:

	Empresas invitadas a la Licitación	Oferta Económica	Plazo (días)	Observaciones
1	Manuel Torres Hormazabal	1.020.842		

#### EVALUACIÓN:

Se requiere de esta obra, ya que no se podía prever el desarme y la situación soportante del cielo americano del piso 3.

#### CONCLUSIÓN:

Basado en lo anterior, la obra adicional se encuentra dentro de los márgenes y montos presentados en el proyecto original.

Diego Carlos Jorquera.  
Arquitecto DPM

Juan Pavez Aguilar  
Director Plan Maestro PUCV

JPA/DCJ