


Dispecerat CHE  
Nivel 4.2



NOTA : Dispeceratul Nivel 4.2(Camera de comanda) va fi conform SF SCADA CHE OH Mijlociu  
NOTA : Scenariul 1 : PLC HA1,HA2,SG sunt PLC-uri reductante(rezerva cald)

Scenariul 2 : PLC HA1,HA2,SG sunt formate din PLC Master si PLC Avarie.

In cazul defectarii PLC Master - PLC Avarie trebuie sa asigure :

HA - oprirea in siguranta

SG - AAR-ul

Baraj - Scenariul 1 si 2:Drenajul barajului trebuie sa functioneze automat si in cazul defectarii PLC Master

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinte	Referat nr./Data			
SC AUTOMATIC SYSTEM SRL Str. Narciselor,nr.2 ,Craiova Tel: 0351.801.872, web:www.automaticsystems.ro				Beneficiar : HIDROELECTRICA S.A.	Contract nr:5		
				Obiectiv:	Faza: DALI	Rev 00	
Sef proiect	Dr.Ing.L.Vasile		Data: 21.07.2022	Sistemul SCADA si de Automatizare Solutia in progres			1/1
Proiectant	Ing.C.Ciobanu						
Desenat	Penoiu Dennis						
						Plansa nr. : 2	