

Nome do documento: INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DOS ADAPTADORES DE TESTE DE PRESSÃO TC6A-349 E TC6A-797

Número do documento: E1A4041813

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^C DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	07/05/2024
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

Não controlado se estiver fora do Sistema de Gerenciamento de Documentos
Página 1 de 1

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo de uso dos adaptadores de teste de pressão TC6A-349 e TC6A-797 com conectores que requerem teste de pressão hidrostática durante a instalação. Os conectores aplicáveis estão listados na folha de dados do produto (PDS) do adaptador em questão.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10009195	TC6A-797 PDS	Teamcenter
SD00021194	TC6A-349 PDS	Teamcenter
T14850	TC6A-349 Desenho e BOM associada	Teamcenter
T20448	TC6A-797 Desenho e BOM associada	Teamcenter
10204852	Manual de instalação, operações e manutenção do ElecTRON	Siemens-energy.com/subsea

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Chave de torque de espigão calibrada a 16 mm, n.º de peça NOR-13019 (15 a 80 lbf ft) (ou equivalente)
- Encaixe de extremidade aberta de 3/4" A/F, n.º de peça NOR-29709 (ou equivalente)
- Chave Allen de 5 mm

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

1. Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElecTRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Somente deve ser usado para PMTA com óleo e bomba adequada em linha com os Regulamentos de Equipamentos de Pressão (Segurança) (2016) ou alternativa local relevante quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

1. Inspeção visualmente o conjunto do adaptador e certifique-se de que não haja danos no cone de vedação, nas roscas ou no corpo do adaptador. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do adaptador, interrompa o trabalho imediatamente e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.

6 PROCESSO

1. Consulte o procedimento de montagem/instalação relevante e o desenho do conector/escopo para saber a pressão de teste a ser usada e a localização da porta de teste.
2. Encaixe frouxamente o adaptador de teste que está sendo usado no conector em teste.
3. Para o TC6A-349, aperte o parafuso sem cabeça manualmente (4 Nm) usando uma chave Allen de 5 mm para preencher qualquer folga na conexão.
4. Aperte o dispositivo de teste a 5 a 10 Nm usando a chave de torque NOR-13019 e o adaptador de 3/4" NOR-29709.
5. Realize o teste de pressão de acordo com o procedimento de montagem/instalação relevante.
6. Alivie a pressão do sistema até a ambiente.
7. Remova o adaptador de teste do conector em teste e limpe todo óleo residual no conector e no adaptador.

FIM DO PROCEDIMENTO