



Formulário de Avaliação de Risco Estrutural

Informações Gerais

- Título:** Avaliação de Risco Estrutural
- Objetivo:** Inspeção técnica para avaliação de risco estrutural de edificações
- Total de Questões:** 10
- Tipo:** Múltipla Escolha com Pontuação



Questões

Questão 1: Fundação

Campo: Fundação | **Peso:** 1.5

Pergunta: Qual é o estado atual da fundação?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Fundação em bom estado, sem sinais de deterioração
Regular	2	Fundação com pequenos problemas, deterioração leve
Ruim	4	Fundação com problemas significativos
Péssimo	6	Fundação em estado crítico

Questão 2: Estrutura (pilares, vigas, lajes)

Campo: Estrutura | **Peso:** 1.5

Pergunta: Qual é o estado da estrutura (pilares, vigas, lajes)?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Estrutura íntegra sem danos visíveis
Regular	2	Estrutura com pequenas fissuras ou deformações
Ruim	4	Estrutura com fissuras/deformações significativas
Péssimo	6	Estrutura comprometida, risco iminente

Questão 3: Alvenaria / Vedação

Campo: Alvenaria | **Peso:** 1.0

Pergunta: Qual é o estado da alvenaria e vedação?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Alvenaria íntegra e bem conservada
Regular	2	Alvenaria com pequenas fissuras
Ruim	4	Alvenaria com fissuras ou desaprumo
Péssimo	6	Alvenaria com risco de colapso

Questão 4: Cobertura / Telhado

Campo: Cobertura | **Peso:** 0.9

Pergunta: Qual é o estado da cobertura e telhado?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Cobertura íntegra sem vazamentos
Regular	2	Cobertura com pequenas infiltrações
Ruim	4	Cobertura com vazamentos significativos
Péssimo	6	Cobertura com risco de desabamento

Questão 5: Piso / Contrapiso

Campo: Piso | **Peso:** 0.8

Pergunta: Qual é o estado do piso e contrapiso?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Piso íntegro e bem conservado
Regular	2	Piso com pequenos danos
Ruim	4	Piso com danos significativos
Péssimo	6	Piso com risco de colapso

Questão 6: Escadas / Circulação

Campo: Escadas | **Peso:** 1.0

Pergunta: Qual é o estado das escadas e circulação?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Escadas e circulação seguras
Regular	2	Escadas com pequenos danos
Ruim	4	Escadas com danos que afetam segurança
Péssimo	6	Escadas com risco iminente

Questão 7: Muro de arrimo / contenção

Campo: Muro | **Peso:** 1.4

Pergunta: Qual é o estado do muro de arrimo ou contenção?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Muro íntegro e bem conservado
Regular	2	Muro com pequenas fissuras
Ruim	4	Muro com fissuras ou desaprumo
Péssimo	6	Muro com risco de colapso

Questão 8: Fachada / Revestimento

Campo: Fachada | **Peso:** 0.8

Pergunta: Qual é o estado da fachada e revestimento?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Fachada íntegra e bem conservada
Regular	2	Fachada com pequenos danos
Ruim	4	Fachada com danos significativos
Péssimo	6	Fachada com risco de queda de material

Questão 9: Drenagem / águas pluviais

Campo: Drenagem | **Peso:** 1.1

Pergunta: Qual é o estado da drenagem e sistema de águas pluviais?

Opção	Pontuação	Descrição
Bom	0	Drenagem funcional e bem mantida
Regular	2	Drenagem com pequenos problemas
Ruim	4	Drenagem com problemas significativos
Péssimo	6	Drenagem ineficiente ou ausente

Questão 10: Talude / encosta próxima

Campo: Talude | **Peso:** 1.4

Pergunta: Qual é o estado do talude ou encosta próxima?

Opção	Pontuação	Descrição
Estável	0	Talude estável sem sinais de movimento
Sinais Leves	2	Talude com pequenos sinais de instabilidade
Sinais Moderados	4	Talude com sinais moderados de movimento
Crítico	6	Talude com risco iminente de deslizamento

Classificação de Risco

A pontuação final é calculada como:

Pontuação Item

=

(Pts Estado + Pts Gravidade + Pts Extensão + Pts Ativa) ×
Peso

Escala de Risco

Nível	Pontos	Cor	Descrição
MUITO BAIXO (R1)	0 - 3	 Verde	Risco muito baixo. Edificação em bom estado. Manutenção periódica recomendada.
BAIXO (R2)	3.01 - 6	 Amarelo	Risco baixo. Pequenos problemas detectados. Monitoramento e manutenção necessários.
MÉDIO (R3)	6.01 - 10	 Laranja	Risco médio. Problemas significativos. Intervenções recomendadas.
ALTO (R4)	10.01 - 14	 Vermelho	Risco alto. Problemas graves. Intervenções urgentes necessárias.
MUITO ALTO (R5)	14.01+	 Vermelho Escuro	Risco muito alto. Edificação em estado crítico. Ação imediata necessária.

Fatores Adicionais

Além das 10 questões, o formulário pode considerar:

Gravidade da Manifestação

- Nenhuma (0 pts)
- Leve (1 pt)
- Moderada (3 pts)
- Severa (5 pts)

Extensão da Manifestação

- Pontual (1 pt)
- Setorial (2 pts)
- Generalizada (4 pts)

Atividade da Manifestação

- Não (0 pts)
 - Sim (2 pts)
-

Critérios de Decisão

R1 - Baixo: Maior pontuação < 6 e média < 6

R2 - Médio: Maior pontuação entre 6 e 10,9 ou média ≥ 6

R3 - Alto: Maior pontuação entre 11 e 14,9

R4 - Muito Alto: Maior pontuação ≥ 15 ou 2+ itens Alto/Muito Alto

Notas Importantes

1. Cada questão possui um **peso específico** que reflete o impacto estrutural do elemento
 2. Os pesos podem ser ajustados conforme a metodologia de inspeção adotada
 3. A classificação final leva em conta a pontuação máxima e a média dos itens
 4. Recomenda-se revisão periódica de edificações com risco médio ou superior
 5. Edificações com risco muito alto requerem ação imediata e possível interdição
-

Versão: 1.0

Data: 2026-04-03

Formato: Múltipla Escolha com Pontuação Ponderada