

Checklist de vistoria — NBR 9050

Medidas-chave da ABNT NBR 9050:2020 e NBR 16537:2024

· material de apoio do ai.arq.br/blog — confira sempre o texto vigente da norma antes de aprovar

Cole essa tabela na vistoria pra checagem rápida em obra ou em revisão de prancha. Todas as medidas são da NBR 9050:2020 e da NBR 16537:2024.

PORTAS E CIRCULAÇÕES

- ☐ Vão livre da porta: $\geq 0,80\text{m}$
- ☐ Corredor uso comum: $\geq 1,20\text{m}$
- ☐ Corredor uso público: $\geq 1,50\text{m}$
- ☐ Maçaneta tipo alavanca: entre $0,80\text{m}$ e $1,10\text{m}$
- ☐ Pé-direito mínimo em circulação: $2,40\text{m}$

BANHEIRO ACESSÍVEL

- ☐ Área de manobra: $\varnothing 1,50\text{m}$
- ☐ Altura da bacia: $0,43\text{m}$ a $0,45\text{m}$ SEM assento (com assento, máx. $0,46\text{m}$)
- ☐ Barra lateral da bacia: $0,80\text{m}$ de comprimento, a $0,75\text{m}$ do piso
- ☐ Lavatório (face superior): $0,78\text{m}$ a $0,80\text{m}$
- ☐ Altura livre sob lavatório: $\geq 0,73\text{m}$
- ☐ Espelho inclinado: base a $0,90\text{m}$
- ☐ Mínimo de sanitários acessíveis: 5% por pavimento (≥ 1)

COZINHA ADAPTÁVEL

- ☐ Altura da bancada: $0,75\text{m}$ a $0,85\text{m}$
- ☐ Altura livre inferior da bancada: $\geq 0,73\text{m}$
- ☐ Alcance manual frontal útil: $0,40\text{m}$ a $1,20\text{m}$

ALTURAS DE COMANDO

- ☐ Interruptor: $0,60\text{m}$ a $1,10\text{m}$
- ☐ Tomada: $0,40\text{m}$ a $1,00\text{m}$
- ☐ Botão de campainha/interfone: $\leq 1,00\text{m}$

SINALIZAÇÃO

- ☐ Sinalização tátil direcional: faixa $0,25\text{m}$ a $0,40\text{m}$
- ☐ Placa Braille em porta de sala: $1,50\text{m}$ do piso, $0,10\text{m}$ do batente
- ☐ Contraste de luminância entre sinalização e piso conforme NBR 16537

ESTACIONAMENTO

- ☐ Vagas acessíveis: 2% (mínimo 1)
- ☐ Largura da vaga: $2,50\text{m} + 1,20\text{m}$ de faixa lateral
- ☐ Inclinação máxima do piso: 2%
- ☐ Sinalização vertical a $2,10\text{m}$ do piso

RAMPA (desnível máximo POR SEGMENTO, conforme a inclinação)

- ☐ Inclinação $\leq 5,00\%$: segmento até $1,50\text{m}$
- ☐ $5,00\%$ a $6,25\%$: segmento até $1,00\text{m}$
- ☐ $6,25\%$ a $8,33\%$: segmento até $0,80\text{m}$, máx. 15 segmentos
- ☐ Reforma, excepcional: até 10% ($0,20\text{m}$ /segmento, máx. 4) ou até 12,5% ($0,075\text{m}$, 1 segmento)

- ☐ Largura mínima: $1,20\text{m}$ (uso comum) ou $1,50\text{m}$ (uso público)
- ☐ Patamar intermediário: $\geq 1,20\text{m}$ no sentido da rampa
- ☐ Corrimão duplo: alturas $0,70\text{m}$ e $0,92\text{m}$
- ☐ Prolongamento horizontal do corrimão: $0,30\text{m}$

Obra/projeto: _____ Data: _____

_____/_____/_____ Responsável: _____