

รายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (EXL)
ที่ใช้ในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับ	Export Limit Controller		อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Export Limit Controller	ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
	Control Unit	Power Monitoring Unit		
1	ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น Meter Envoy-S-ENV-S-WM-230		ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7A-72-2-INT ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7PLUS-72-2-INT ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ8P-72-2-INT	จุดเชื่อมต่อ
2	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW10K-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
3	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK110		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW10K-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
4	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW10K-SDT-30	จุดเชื่อมต่อ
5	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK110		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW12K-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
6	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW12K-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
7	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GM330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW5000-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
8	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK110		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW5000-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
9	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GM330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW5K-DNS-G40	จุดเชื่อมต่อ
10	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK110		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW5K-DNS-G40	จุดเชื่อมต่อ
11	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW6000-ES-C10		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW6000-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
12	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GM330		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW6000-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
13	ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GMK110		ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW6000-ES-C10	จุดเชื่อมต่อ
14	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DDSU666-H		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-10K-LC0	จุดเชื่อมต่อ
15	ยี่ห้อ Huawei รุ่น EMMA-A02		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-10K-MAP0	จุดเชื่อมต่อ
16	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-H 250A/50mA		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-10K-MAP0 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-15K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
17	ยี่ห้อ Huawei รุ่น EMMA-A02		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-15K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
18	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-HW		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-15K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
19	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-H 250A/50mA		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
20	ยี่ห้อ Huawei รุ่น EMMA-A02		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
21	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-HW		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20K-MB0	จุดเชื่อมต่อ
22	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DDSU666-H		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-3KTL-L1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5K-LB0	จุดเชื่อมต่อ
23	ยี่ห้อ Huawei รุ่น EMMA-A02		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5K-LB0 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5K-MAP0	จุดเชื่อมต่อ
24	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-H 250A/50mA		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5K-MAP0	จุดเชื่อมต่อ
25	ยี่ห้อ Huawei รุ่น DDSU666-H		ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5KTL-L1	จุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้ Current Transformer (CT) และ Voltage Transformer (VT)
แบบติดตั้งแยกภายนอกในการวัดสัญญาณกระแสและแรงดัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- CT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง ($\pm 1.0\%$) ตามมาตรฐาน IEC61869-2 หรือเทียบเท่า
- VT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง ($\pm 1.0\%$) ตามมาตรฐาน IEC61869-2 หรือเทียบเท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:

กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-242-5173