



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม
ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน พ.ศ. 2569
ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

No	Brand	Model/Type	AC Voltage Rated	Rated Power	Firmware version
1	ENPHASE	IQ7PLUS-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.29 kW	520-00082-r01-v02.12.00
					520-00082-r01-v04.28.07
					520-00082-r01-v04.30.23
2	ENPHASE	IQ7A-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.349 kW	1.2.4
					520-00082-r01-v04.28.07
					520-00082-r01-v04.27.04
3	ENPHASE	IQ8P-72-2-INT	230 V, 1ph, 50 Hz	0.475 kW	521-00006-r07-v08.04.01
					521-00006-r07-v08.05.02
					521-00006-r07-v08.13.01
4	GOODWE	GW5000-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	000012
5	GOODWE	GW5K-DNS-G40	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V1.00.00
6	GOODWE	GW6000-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	6 kW	000012
7	GOODWE	GW10K-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	030310
8	GOODWE	GW10K-SDT-30	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V1.04.04
9	GOODWE	GW12K-ES-C10	230 V, 1ph, 50 Hz	12 kW	030310
10	HUAWEI	SUN2000-3K-LB0	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kW	V300R024
					V300R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
11	Huawei	SUN2000-3KTL-L1	230 V, 1ph, 50 Hz	3 kVA	SUN2000LV200R001C00
					V200R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
12	HUAWEI	SUN2000-5K-LB0	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kW	V300R024
					V300R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
13	Huawei	SUN2000-5K-MAP0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kW	V200R024C00
					V200R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
14	Huawei	SUN2000-5KTL-L1	230 V, 1ph, 50 Hz	5 kVA	SUN2000LV200R001C00
					V200R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
15	Huawei	SUN2000-5KTL-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	5 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
16	Huawei	SUN2000-10K-LC0	230 V, 1ph, 50 Hz	10 kW	V100R023
					V100R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
17	Huawei	SUN2000-10K-MAP0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kW	V200R024C00
					V200R024CXX SPC XXX ⁽¹⁾
18	Huawei	SUN2000-10KTL-M1	230/400 V, 3ph, 50 Hz	10 kVA	V100R001C00
					V100R001C00SPC XXX ⁽¹⁾
19	Huawei	SUN2000-15K-MB0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	15 kW	V200
					V200R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
20	Huawei	SUN2000-20K-MB0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	20 kW	V200
					V200R023CXX SPC XXX ⁽¹⁾
21	Huawei	SUN2000-25K-MB0	230/400 V, 3ph, 50 Hz	25 kW	V200R023C10SPC215

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ X ที่ระบุใน Software package และ Software version เป็นหมายเลขหรือตัวอักษรใดก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-242-5173