

HZ-RR Heizkreis 2; Übersicht von Logdatei 20180407_105529 bis 20180409_110149

Mod	Reg	Vorlauf			Ruecklauf			Ventil	
		Mitt	Max	Aend.	Min	Mitt	Max	Aend.	Aend.
01									
	1	0.4	8.3	3.0	-12.5	1.6	16.3	11.9	6.3
	2	-99.9	0.0	3.2	-8.4	1.7	16.2	10.0	5.3
	3	-99.9	0.0	3.1	-13.9	-7.2	0.0	3.8	1.9
RL<tol									
02									
	1	-0.4	7.9	3.1	0.0	8.4	14.4	7.9	10.8
	2	-99.9	0.0	3.1	0.0	8.7	15.3	8.6	20.6
RL>tol VentWegÄ									
03									
	1	-0.0	8.1	3.1	0.0	8.7	17.3	8.9	20.4
	2	-99.9	0.0	3.2	0.0	10.3	20.1	10.8	22.1
RL>tol VentWegÄ									
04									
	1	-0.8	6.6	3.1	-4.2	1.9	17.5	3.6	4.7
	2	-99.9	0.0	3.2	-9.5	0.9	14.7	14.3	6.8
	3	-99.9	0.0	3.1	-9.0	1.9	10.5	5.6	4.8
05									
	1	-1.0	6.4	3.2	0.0	7.5	13.4	7.7	12.3
	2	-99.9	0.0	3.1	-2.4	2.4	15.0	6.1	3.8
RL>tol									
06									
	1	-0.0	6.5	3.1	-0.4	2.2	7.8	3.7	3.7
	2	-99.9	0.0	3.0	-4.1	1.2	8.1	6.1	3.6
07									
	1	0.9	4.6	3.0	-5.5	1.7	7.7	2.6	3.5
	2	-99.9	0.0	3.0	-6.8	1.3	13.5	9.7	5.8
	3	-99.9	0.0	3.0	-9.7	1.1	8.7	14.6	6.4
08									
	1	1.1	4.9	3.0	-2.7	1.9	8.1	3.3	3.6
	2	-99.9	0.0	3.1	-2.7	1.8	9.1	4.0	3.5
09									
	1	2.7	6.5	2.9	0.0	5.0	8.4	3.9	12.3
	2	-99.9	0.0	2.9	-3.3	1.9	9.5	4.9	3.4
RL>tol									
10									
	1	2.5	7.1	2.9	-3.3	1.8	7.5	2.8	3.5
	2	-99.9	0.0	2.9	-3.2	1.3	5.8	3.8	3.1
11									
	1	1.3	5.2	3.1	0.0	3.5	6.9	2.5	12.6
	2	-99.9	0.0	3.1	-4.3	2.1	10.9	4.4	3.8
	3	-99.9	0.0	3.1	-3.0	0.3	3.4	2.8	2.0
RL>tol									
12									
	1	0.9	5.7	2.9	-3.5	1.7	7.9	2.9	3.0
	2	-99.9	0.0	2.9	-3.6	1.8	9.3	3.1	3.4
13									
	1	1.9	7.0	2.8	-2.7	1.5	10.0	3.0	3.6
	2	-99.9	0.0	2.9	-2.5	1.8	8.1	4.5	3.4

Mitt=Mittelwert; Max=Maximum; Min=Minimum; Aend.=Änderung/h;

Legende zu den Fehlerangaben rechts:

VL=Vorlauf; RL=Rücklauf; VentWeg=Ventil Bewegung; tol=Toleranz; ++! = stark