

## HZ-RR Heizkreis 2; Übersicht von Logdatei 20201018\_053830 bis 20201018\_105850

Mod	Reg	Vorlauf			Ruecklauf			Ventil				
		Mitt	Max	Aend.	Min	Mitt	Max	Aend.	Aend.			
02	1	42.6	186.7	524.4	-15.7	1.6	40.0	422.9	2732.7	VLÄ+++!	RLÄ+++!	VentWegÄ+++!
	2	39.5	197.0	24.4	-15.7	16.3	40.0	14.2	83.9	VLÄ+++!	RL>tol	VentWegÄ+++!
	3	66.0	197.0	344.6	-13.2	10.8	40.0	118.9	7266.1	VLÄ+++!	RL>tol	RLÄ+++! VentWegÄ+++!
-----												
01		Mitt	Max	Aend.	Min	Mitt	Max	Aend.	Aend.			
	1	37.8	186.7	2226.2	-7.4	0.4	22.3	1603.9	2564.2	VLÄ+++!	RLÄ+++!	VentWegÄ+++!
	2	0.0	0.0	2769.0	0.0	8.2	40.0	1582.3	0.0	VLÄ+++!	RL>tol	RLÄ+++!
	3	37.8	186.7	2211.3	-12.4	0.1	11.1	1533.3	6573.3	VLÄ+++!	RLÄ+++!	VentWegÄ+++!
-----												

Mitt=Mittelwert; Max=Maximum; Min=Minimum; Aend.=Änderung/h;

Legende zu den Fehlerangaben rechts:

VL=Vorlauf; RL=Rücklauf; VentWeg=Ventil Bewegung; tol=Toleranz; +++ = stark