



DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTO VALLE DE ROCAS CASA 12



Medidor Actual
Marca: RYMEL
Serie # 4600071162
Tensión: 3x120/208V
Corriente: 20(80)A
Trifásico Tetrafilar (3F-4H)

Medidor Bidireccional a instalar
Marca: ISKRA - MT 174
Tensión: 3x120/208V
Corriente: 5(120)A
Trifásico Tetrafilar (3F-4H)

CONVENCIONES:



MODIFICACIONES:

PRESENTA: ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC NIT: 804.017.149-1	
PROPIETARIO: ANDREA NATALIA LAITON ULLOA CC: 63.545.310	
PROYECTO: CASA 12, VALLE DE ROCAS, RUITOQUE CONDOMINIO	CODIGO USUARIO: 49012
DIRECCIÓN: Casa 12, VALLE DE ROCAS, Ruitoque Condominio	CONTIENE: Diagrama Unifilar
Carlos Javier Chanagá Ing. Electricista MP: SN205-142294	FECHA: ABRIL - 2024
APROBO:	ESCALA: Sin escala
NÚMERO:	



PLANO 1 DE 1
REGISTRO:
APROBACIÓN RUITOQUE ESP