S/0312-2021 23/02/2021 07:53:30

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

Plaza General Torrijos, 2
Edif. Hospital Noble. 29016 Málaga
900 777 420 LLamada gratuita
registro@emasa.es www.emasa.es

DOC. MALAGA SITECO S. L. U.
Atn. D/Dª Jose Luis Arenas Naon
C/ Alfonso Ponce de León, nº 3
29004- MALAGA

RPR/rpr
Ref.: E 2020-29126

Málaga, a 22 de febrero de 2021

ASUNTO: INFORME TÉCNICO SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUAS PROCEDENTES DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

Titular: DOC MALAGA SITECO, S.L.U.

Actividad.: Designer outlet center

Situación: C/ Alfonso Ponce de León nº 3

En referencia a la solicitud presentada con fecha 16 de diciembre de 2020 por D. Jose Luis Arenas Naon en representación de AENA AEROPUERTOS, S.A., sobre el asunto anteriormente indicado, una vez examinada la documentación aportada y realizadas las comprobaciones estimadas por los servicios técnicos de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. (EMASA), se determina que las medidas adoptadas para verter a la red municipal de saneamiento son adecuadas conforme a lo establecido en el Reglamento del Servicio de Saneamiento, B.O.P. de Málaga nº 138 de 19 de julio de 2002.

Conforme a lo anteriormente expuesto, este Servicio Técnico informa FAVORABLE la concesión de Autorización de Vertido.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, apartado f del Reglamento del Servicio de Saneamiento citado, la presente autorización deberá quedar sujeta a las siguientes condiciones:

a) Presentación anual de analítica, tomada por laboratorio homologado, en horario y temporada representativos del proceso productivo, en un punto de vertido situado entre el sistema de depuración y la red de saneamiento, de los siguientes parámetros:

DQO, Sólidos en suspensión, Conductividad, Toxicidad, Nitrógeno total y Fósforo total.

b) El titular de la Autorización tendrá un Plan de Autocontrol que estará a disposición de la Empresa Municipal de Aguas EMASA, en el que acreditará la periodicidad de los controles, lugar de la toma de muestras, fecha en que se realiza la toma y las determinaciones analíticas de los parámetros de su autocontrol.

CSV: 4c73f573-381d-4ed0-94a9-82d1aaad484f
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://www.emasa.es/registro/consultaCSV.html

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR:	MARIA ROCIO PÉREZ RECUERDA en representación de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA SA		FECHA Y HORA	22/02/2021 12:24:45
ID. FIRMA	172.26.15.251:9090	sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=	PAGINA	1/3

sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=

EMASA

c) Si en el Plan de Autocontrol realizado por la empresa se supera algún parámetro de los establecidos por su Sistema de Calidad Medioambiental debe comunicarse a EMASA por escrito en un plazo no superior a tres días.

d) Deberán comunicarse mensualmente, los volúmenes vertidos a la red de saneamiento procedentes de fuentes de suministro de agua ajenas a EMASA tales como pozo, río, freático o similares.

e) De producirse cualquier otra circunstancia que afecte a sus vertidos (averías, anomalías de funcionamiento del sistema de depuración,) y que tenga incidencia en la red de saneamiento debe comunicarse a EMASA con la mayor brevedad posible.

f) EMASA podrá requerir periódicamente un informe a la empresa sobre el efluente vertido.

g) Se deberá garantizar el buen funcionamiento, la limpieza y la eficacia del sistema de depuración instalado. Además, se habrá de justificar anualmente la retirada de los lodos generados.

Igualmente, se habrá de garantizar el buen uso de la red de saneamiento municipal, evitando arrojar a la misma cualquier elemento o sustancia que provoque su obstrucción y/o deterioro.

h) Se habrá de presentar, con la periodicidad que establezca el fabricante, el certificado de calibración vigente para el sistema de medición de caudal instalado.

i) Las notificaciones de las incidencias arriba indicadas o cualquier otra relacionada con sus vertidos se comunicarán al Servicio de Control de Vertidos de EMASA por una de estas vías:

Presentando escrito en el Registro de la Sede Central de EMASA, sito en Plaza General Torrijos, 2. Edif. Hospital Noble, 2ª planta. 29016 MÁLAGA
Por fax: 952 13 50 03.
Por correo electrónico: rpr@emasa.es o registro@emasa.es .

Según el artículo 18.2 del referido Reglamento del Servicio de Saneamiento, la vigencia de la autorización se entenderá caducada si el usuario efectúa modificaciones y/o ampliaciones que afecten a sus instalaciones o variaciones en el efluente respecto a los datos declarados en la solicitud de vertido, quedando obligado a comunicarlo y a solicitar nueva autorización.

Considerando que, la Ilma. Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de fecha 13 de marzo 2020, sobre Delegaciones Otorgadas por la Ilma. Junta de Gobierno Local en el Alcalde, en los Tenientes de Alcalde, Concejales, y en los Coordinadores Generales y Directores Generales u órganos similares, en su art.15.2 d), faculta al Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad para dictar las resoluciones y los actos trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de vertidos a la red de saneamiento, de conformidad con el Reglamento de Saneamiento del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por lo que la Solicitud para la

CSV: 4c73f573-381d-4ed0-84a9-82d1aaad484f
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccion https://www.emasa.es/registro/consultaCSV.html

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR:	MARIA ROCIO PÉREZ RECUERDA en representación de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA SA		FECHA Y HORA	22/02/2021 12:24:45
ID. FIRMA	172.26.15.251:9090	sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=	PAGINA	2/3

sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=

EMASA

Autorización de Vertido a la Red de Saneamiento Municipal deberá tramitarse ante el Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental a través de la sede electrónica del Ayuntamiento pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

https://medioambiente.malaga.eu/es/tramites-y-servicios/renovacion-autorizacion-de-vertidos-industriales-a-la-red-de-saneamiento-municipal/

Responsable de Control de Vertidos

CSV: 4c73f573-381d-4ed0-84a9-82d1aaad484f
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://www.emasa.es/registro/consultaCSV.html

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR:	MARIA ROCIO PÉREZ RECUERDA en representación de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA SA		FECHA Y HORA	22/02/2021 12:24:45
ID. FIRMA	172.26.15.251:9090	sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=	PAGINA	3/3

sSiq4P7pfkytnzgs+pkDsRi7jYU=