



SOCOTEC BELGIUM ASBL

N° 3090

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

N° de rapport : 3090
Concerne : ☒ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique
Type d'habitation : ☒ maison ☐ appartement ☐ autres :
Demandeur : M. L. L. - 14.12.12
Personne sur place : M. L. L. - 14.12.12
Adresse de la visite : Rue de la Vierge 48-48bis - 1050 Bruxelles
Date de visite : 08/01/13
Référéntiel réglementaire : RGIE art. 271 bis et dérogations 271 bis ☐ 278
Description de l'installation visitée :
Tension d'utilisation : ☒ 230V ☐ 230V ☐ 380V ☐ 400V
Protection générale du branchement : 20 A
Nombre de tableaux : 1
Nombre de circuits terminaux : 1

Description	En ordre	Pas en ordre	m.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etat du matériel électrique installé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesures de protection contre les contacts directs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résistance de dispersion de la prise de terre : MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Manquements / Notes :

Conclusion :

- ☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité ☒ au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.
- ☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa du demandeur pour réception :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL