

**Nr 2508**

**Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante**

N° de rapport : 421-16-04-22/01  
 Concerne : ☒ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique  
 Type d'habitation : ☒ maison ☐ appartement ☐ autres : .....  
 Demandeur : Certgreen  
 Personne sur place : M. Deleens code EAN de l'installation : .....  
 Adresse de la visite : Rue Woultet 27 Marshe en Pannetie  
 Date de visite : 22/04/2016 Date d'émission : 22/04/2016 Références client : .....  
 Référentiel réglementaire : RGIE art. ☒ 271 ☐ 276 bis et dérogations ☒ 271 bis ☐ 278  
 Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11

**Description de l'installation visitée :**

Tension d'utilisation : ☐ ...  
☒ 3N400 V ☐ 3x230V ☐ 2x230V ☐ 1N400V  
 Protection générale du branchement : 15 A  
 Nombre de tableaux : 1 nombre de circuits terminaux : 2

**Contrôles par examen visuel, tests et mesures :**

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		<u>X</u>	
Etat du matériel électrique installé		<u>X</u>	
Mesures de protection contre les contacts directs		<u>X</u>	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test		<u>X</u>	
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé		<u>X</u>	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		<u>X</u>	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		<u>X</u>	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		<u>X</u>	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		<u>X</u>	
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		<u>X</u>	
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>NH</u> ..... MΩ		<u>X</u>	
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>NH</u> ..... Ω		<u>X</u>	

**Identification des appareils de mesure :** reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIUM asbl.

**Mauquements / Notes :**

L'installation est obsolète, le Recendement  
général est à prévoir

**Conclusion :**

- ☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité ☒ au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.
- ☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa de l'inspecteur :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Nom et visa du demandeur pour réception :

[Signature]

RAP/SOCOTEC-E273(f)/0215 - V8